



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เลขที่ ก.๓/กช.ปบ. ๖๕๙๕ ๑๕๖๔
 ชื่อผู้รับ นายภัทพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า
 ชื่อผู้ส่ง

วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔
 ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
 ตำแหน่ง

ด้วยการไฟฟ้าจังหวัดกาญจนบุรี...จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน...ทาดสาย...สถานีไฟฟ้า...กาญจนบุรี.๑... ตามแผนผัง
 สังเขปนแบบ จำนวน ๑...แผ่น ดังนี้

| ที่ | พิดเคอร์ | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา | ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ | จาก | ถึง | ผู้ควบคุมงาน |
|-----|----------|--------------|-------------|---------|----------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| ๑. | F5/กจ. | 12 ต.ค.64 | 08.00 | 17.00 | ทาดสาย 115 KV | DIS KCA 3S-23 (บ้านหนองเคษา) | DIS KCA 3S-15 (ตรงข้ามรถที่พยนต์ธานี) | นายบัญชา ทุกอาษา โทร 084-7038253 |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....บริเวณแยกท่าน้ำวัด

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ...นายสุพจน์ เอื้อเพื่อ...ตำแหน่ง... พง.๖... โทร. 081-5268857.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
 ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ก.ค.พ.

ตำแหน่ง นายณมิตร ศิริพรรค
 รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟจ.กจ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ 1. พิดเคอร์ KOTOS จาก (บ้านหนองเคษา) ถึง (ตรงข้ามรถที่พยนต์ธานี)
 ในวันที่ 12 ต.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1222/64

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....พิดเคอร์.....จาก.....ถึง.....

ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการดับไฟกับ นาย.....

25 ต.ค. 64

นายณมิตร ศิริพรรค
 (นายณมิตร ศิริพรรค บ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กช.ปบ. ๖๕๙๕

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
 พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง.....แผ่น
 แผนผังแนบ.....แผ่น


ผจก. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
 ตั้งแต่เวลา.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รจก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

| | | | | | | |
|------------------------|--|----------|---------------------|--------|-------------------|-----------|
| 1. สถานที่ทำงาน | บริเวณแยกทำนน้ำตื้น | | | | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 12 ต.ค. 64 | เวลา | 08.00 น. | ถึง | 17.00 น. | |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟภ.กจ. | งานที่ทำ | ปรับปรุงระบบจำหน่าย | | ตามใบขอปฏิบัติงาน | 1222/2564 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์ | | | วันที่ | 25 กันยายน 2564 | |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | | วันที่ | 25 กันยายน 2564 | |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | | | วันที่ | 25 กันยายน 2564 | |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | <ol style="list-style-type: none"> 1. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนัส (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายฤกษ์ศักดิ์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายศุภสวัสดิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | | | | |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |
|-----|--|--------------------------------------|----------------------|------|--------------|------------|-----------------|
| 1 | ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง | | | | | | |
| 2 | KCA05VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | KCA | | - |
| 3 | เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.00 น. | | | | | | |
| 4 | KCA03S-23 | สับ | ปลด(ใช้ไหลดบัสเตอร์) | | กจ. | | DIS บ้านหมอเดชา |
| 5 | แจ้ง กฟภ.กจ.ทำการล๊อคคาน SF6 KCA03S-16 (บ้านทำนน้ำตื้น) | | | | | | |
| 6 | แจ้งหน่วยงานเทสไฟช็อตกราวด์ จุด G1 | | | | | | |
| 7 | แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้ | | | | | | |
| 8 | KCA05VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | KCA | | - |
| 9 | สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า | | | | | | |
| 10 | เมื่อชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ | | | | | | |
| 11 | KCA05VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | KCA | | - |
| 12 | แจ้งหน่วยงานทำการปลดช็อตกราวด์ จุด G1 | | | | | | |
| 13 | แจ้ง กฟภ.กจ.ทำการปลดล๊อคคาน SF6 KCA03S-16 (บ้านทำนน้ำตื้น) | | | | | | |
| 14 | KCA03S-23 | ปลด | สับ | | กจ. | | DIS บ้านหมอเดชา |
| 15 | KCA05VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | KCA | | - |
| 16 | สิ้นสุด Switching ทั้งหมด | | | | | | |

12 อ.ก. V4

2YB-05

เครื่องปรับอากาศห้องสูง

KCA-3S-09

Discharge Fan Motor

KCA-5S-07
บันไดเลื่อน

เครื่องปรับอากาศห้องสูง

KCA-3S-06

Discharge Fan Motor

KCA3S-15
รถลิฟท์

YYS-10

(G)

บ้านมอเตอ
KCA3S-23

Discharge

KCBZY-S-09
บ้านพัก

KCBZYB-04

KCA3S-16

บ้าน

แยกบ้านพัก

SF6 ชั่วคราว
แนวสายไฟฟ้า

KCA6S-17
เครื่องปรับอากาศ

สถานี

โครงการพัฒนาระบบจ่ายไฟฟ้า



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟพ.2

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติดับกระแสไฟฟ้าระบบ 22 เควี และ 115 เควี

เรียน ผจก.กฟจ.กาญจนบุรี

ตามอนุมัติ รพว.(วค) ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 เอกสารเลขที่ กรฟ.(ก)(อส.3 ก) 727/2562 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 อนุมัติก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วง สฟ.กาญจนบุรี 2 - แยกทำน้ำตื้น จ.กาญจนบุรี ตาม งบ คพพ.2 ให้ กฟพ.2 ปฏิบัติงานก่อสร้างฯ โดยในขั้นตอนการก่อสร้างมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าระบบ 22 เควี และ 115 เควี ดังนั้น กฟพ.2 ขอความอนุเคราะห์ อนุมัติดับกระแสไฟฟ้าระบบ 22 เควี และ 115 เควี ดังนี้

1.

| ครั้งที่ | วันที่ | เวลา | 22 เควี | 115 เควี | สถานที่ | หมายเหตุ |
|----------|------------|------------|------------|-------------|---------------------------------------|----------|
| 1/ | 12 ก.ย. 64 | 8.00-17.00 | ✓ | - | ฝั่งตรงข้ามทางออก ขนส่ง กาญจนบุรี | monopole |
| 2/ | 14 ก.ย. 64 | 8.00-17.00 | ✓ | ✓ | แยกทำน้ำตื้น | monopole |
| 3 | 2 ต.ค. 64 | 8.00-17.00 | ✓ | - | ทางออกขนส่งกาญจนบุรีถึงแยกแก่นเสี้ยน | พาดสาย |
| 4 | 3 ต.ค. 64 | 8.00-17.00 | ✓ | - | ฝั่งตรงข้ามทางออก ขนส่ง กาญจนบุรี | พาดสาย |
| 5 | 4 ต.ค. 64 | 8.00-17.00 | ✓ | ✓ | แยกทำน้ำตื้น | พาดสาย |
| 6 | 7 ต.ค. 64 | 8.00-17.00 | ✓ | - | จากบ่ิมPTTไปทางแยกท่าพะเนียดถึงเสาคู่ | พาดสาย |
| 7 | 8 ต.ค. 64 | 8.00-17.00 | ✓ | - | บริเวณร้านกาแฟ H2 | พาดสาย |
| 8 | 10 ต.ค. 64 | 8.00-17.00 | ✓ | ✓ | หน้าสถานีไฟฟ้ากาญจนบุรี 3 | พาดสาย |
| 9 | 12 ต.ค. 64 | 8.00-17.00 | ✓ | - | หน้ารีสอร์ต หมอเดชา | พาดสาย |
| 10 | 15 ต.ค. 64 | 8.00-17.00 | ✓ | ✓ | เสาคู่ข้ามถนน บ้านอ้ออาหาร | พาดสาย |

ทั้งนี้ได้ประสานงานเบื้องต้นกับทาง แผนก ปฏิบัติการ กฟจ.กาญจนบุรี เป็นที่เรียบร้อย โดย ให้ นาย บัญชา พุก
อาษา พง. กฟพ.2 และ นาย ภัทรพล กมลสวัสดิ์ วคก. กฟพ.2 เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

- E/C จากเสาหม้อ 11kv บริเวณหน้าโรงไฟฟ้า, 10kv ในพื้นที่ ส่วนที่ 3 ของเขต กฟพ.2
- จัดเจ้าหน้าที่ 20 คน ปฏิบัติงานดับไฟ ใน กฟพ. 3
- ตรวจสอบอุปกรณ์ดับไฟ ในพื้นที่
- ดำเนินการ 08.00 น. - 17.00 น. ของทุก ๆ วันที่ ดับไฟตามแผนที่แนบมา

ภัทรพล กมลสวัสดิ์
วคก.กฟพ.2

แผนกก่อสร้างระบบจำหน่ายและสายส่ง 2
กองก่อสร้างระบบไฟฟ้า 2 (นายเศกสรรค์ ทักเขียว)
โทร.02-590-5528

ช.บ.ป. ปฏิบัติงานแทน ผ.บ.ป.
(นายวรารุทธิ์ นาวิกะชีวิน)

10 ต.ค. 64. นบท.9 รักษาการแทน ผจก.กฟจ.กจ

62.36
14.50

13 ส.ค. 2564

1005
กฟพ.2 กฟจ.กาญจนบุรี
08 ก.ย. 64
08 6641941