



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Public Electricity Authority

เลขที่ ก.ต.ภทส.(ปบ) 6ทพ/๒๕๖๖
ชื่อผู้รับ นายพิทักษ์ วิชาญสุวรรณศรี
ชื่อผู้ส่ง นายสุเทพ หอยสังข์ทอง

Switching Deadline

25 ส.ค. 66

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผ.จก.กฟอ.กัณฑ์แห่งแสน

ด้วยการไฟฟ้า ก.กัณฑ์แห่งแสน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย พิดเคอร์ ๓ สถานีไฟฟ้า กัณฑ์แห่งแสน
ตามแผนผังสิ่งเซปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	KSA03	30 ส.ค. 66	08.30 น.	17.00 น.	รื้อถอนเสา 12 ม. 31 ต้น	Dis ชั่วคราว หนองหนู	Dis ชั่วคราว กลางโล่หนอง หนู	นายศุภวิชญ์ เกาะลอย พชง.6.มกร.กค.ก3

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ๑ หมู่บ้าน

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายศักดิ์รินทร์ วิชาญสุวรรณศรี ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ. โทร ๐๘๑๙๕๐-๙๙๙๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสข่าจรด ผศ.ภทส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสข่าจรด ๑.๒ ไม่มีโอกาสข่าจรด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

นายสุเทพ หอยสังข์ทอง

ตำแหน่ง ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน
ผ.จก.กฟอ.กัณฑ์แห่งแสน
๑๑ ส.ค. ๒๕๖๖

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ศคฟ.) กฟท.๓
เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผทพ. พิจารณาแล้วเห็นคว

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ 1 พิดเคอร์ KSA03 จาก Dis ชั่วคราว กัณฑ์แห่งแสน ถึง Dis ชั่วคราว บ้านหนองหนู
ในวันที่ 30 ส.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1222/2566

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเคอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย พิทักษ์ วิชาญสุวรรณศรี ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายศักดิ์รินทร์ วิชาญสุวรรณศรี

(นายพิทักษ์ วิชาญสุวรรณศรี)
อ.ก.บ.บ. นพ.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(คฟ.)

เรียน ผ.จก. กฟท.๓

อ.ก.บ.บ.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



ขั้นตอนการสวิตซ์ 1 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผทพ. (สถานี) -
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บ้านหนองหมู (KSA03)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	30 ส.ค. 66	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	17.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.กฟส.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1222/66	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพีรภัทร โพธิ์พันธ์			วันที่	16 สิงหาคม 2566	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	16 สิงหาคม 2566	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	16 สิงหาคม 2566	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายโนช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	KSA03R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		กฟส.		R บ้านสระ
3	KSA03R-02	Normal	Nonreclosing		กฟส.		R ปทุมทอง
4	ย้ายโหลดเปลี่ยนทางการจ่ายไฟ KSA03						
5	SF6 ชค. KSA03	ปลด, ล็อคคาน	ล๊ับ		กฟส.		SF6 หน้าบ้านก้านัน
6	DIS ชค. KSA03	ล๊ับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กฟส.		DIS กลางไลน์บ้านหนองหมู
7	เมื่อพร้อมดับไฟทำงานเวลา 08.30 น.						
8	DIS ชค. KSA03	ล๊ับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กฟส.		DIS หนองหมู
9	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
10	แจ้ง กฟอ.กฟส. Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
11	แจ้ง กฟอ.กฟส. Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
12	แจ้งให้ กฟอ.กฟส. ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อย						
13	KSA03R-01	Nonreclosing, ALT	Normal, ALT		กฟส.		R บ้านสระ
14	KSA03R-02	Nonreclosing	Normal		กฟส.		R ปทุมทอง
15	*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***						
16	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ และยืนยัน ใน We Safe ว่าทำงานเสร็จ						
17	KSA03R-01	Normal, ALT	Nonreclosing, ALT		กฟส.		R บ้านสระ
18	KSA03R-02	Normal	Nonreclosing		กฟส.		R ปทุมทอง
19	แจ้ง กฟอ.กฟส. ปลด Short ground จุด G1						
20	แจ้ง กฟอ.กฟส. ปลด Short ground จุด G2						
21	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
22	DIS ชค. KSA03	ปลด	ล๊ับ		กฟส.		DIS กลางไลน์บ้านหนองหมู
23	*** เปิดวงจรที่ DIS ชั่วคราวหนองหมู เนื่องจาก กฟอ.กฟส. มีแผนรื้อ SF6 ชั่วคราวหน้าบ้านก้านัน ***						
24	KSA03R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		กฟส.		R บ้านสระ
25	KSA03R-02	Nonreclosing	Normal		กฟส.		R ปทุมทอง
	*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***						

