



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

17 ส.ค. 66

โทรสารขอตัดไฟ

.....แผนงานด่วน.....

เลขที่.....ภ.ต.ตมข.(กป.).....๗๓๕ / ๒๕๖๖.....
ชื่อผู้รับ.....นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณชัย.....
ชื่อผู้.....นายปริชา สมัยนิยม.....

วันที่.....๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖.....
ตำแหน่ง.....อก.ปบ.(ก.๓).....
ตำแหน่ง.....หม.บต.รักษาการแทน.ผจก.ภฟส.จ.ตมข.....

ด้วย ภฟจ.กาญจนบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ๒๒ เควี ได้ไลน์สายส่ง ๑๑๕ เควี ในระบบสายส่ง/สถานีไฟฟ้า สฟฟ.ตมข. ถึง สฟฟ.ภจ.๔ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผน ดังนี้

ที่	ระบบ/สถานีฯ	วัน/เดือน/ปี	เริ่มเวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	115 kV สฟฟ.ตมข.	๑๘-๒๐ ส.ค. ๖๖	๐๘.๓๐	๑๖.๓๐	ก่อสร้างระบบจำหน่าย ๒๒ เควี ได้สายส่ง ๑๑๕ เควี	สฟฟ.ตมข.	สฟฟ.ภจ.4	นายบุญช่วย ๓ โทร ๐๘-๗๑๖๑-๘๗๗๖

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....ไม่มี.....ผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ.....ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ.....นายประสาน ประสพผล ตำแหน่ง.....หม.บป.ภฟส.จ.ตมข.....โทร ๐๓๔-๖๗๒๖๔๘.๐๘๔-๑๕๕๕๕๑๒ พื้นที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสรูด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสรูด ๑.๒ ไม่มีโอกาสรูด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....
(.....นายปริชา สมัยนิยม.....)

ตำแหน่ง.....หม.บต.รักษาการแทน.ผจก.ภฟส.จ.ตมข.....

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ..... 1 พัดเตอร์ 115 จาก.....ถึง.....
ในวันที่ 18-20 ส.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1227/66.....
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ..... พัดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ..... พัดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประธานงานการขอตัดไฟกับ.....
16 ส.ค. 66

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก.....
อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

.....
(.....)
๑๘.๗ ๖๖

ขั้นตอนการสวิชชิง..... 2แผ่น
แผนผังแนบ..... 1แผ่น
ผจก. 2 (สถานีฯ.....)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

.....
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ภ.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

.....
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ภ.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)


ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน ช่วงสถานีฯ ด้านมะขามเตี้ย - สถานีฯ กาญจนบุรี 4
2. กำหนดวันที่ทำงาน 18-20 ส.ค. 66 ระหว่าง 08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟส.ดตม. งานที่ทำ ก่อสร้างระบบจำหน่ายใต้โลน 115 เควี ตามใบขอปฏิบัติงาน 1227/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายสถาพร ต้นติเกษตรกิจ วันที่ 16 สิงหาคม 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย คชช วันที่ 16 สิงหาคม 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย _____ วันที่ 16 สิงหาคม 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
 1. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายสถาพร, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ดับไฟสายส่ง 115 เควี ช่วงเช้า และจ่ายไฟตอนเย็น ทั้ง 3 วัน						
2	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
3	KCE-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KCE	-	-
4	DMA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DMA	-	-
5	KCE01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCE	-	L=0.19MW.
6	DMA04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DMA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
7	DMA02R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ตมข.	R	ตลาดด้านมะขามเตี้ย
8	ย้ายโหลดสถานีฯ กาญจนบุรี4(ชั่วคราว) ไปจ่ายจาก DMA02						
9	DMA02S-12	ปลด	สับ		ตมข.	SCADA	SF6 แยกลำทหาร
10	KCE01BVB-01	สับ	ปลด		KCE	-	INCOMING 1
11	KCE01YB-01	สับ	ปลด		KCE	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
12	KCE01YS-01	สับ	ปลด		KCE	-	ใบมีด 115 เควี
13	ดับไฟสายส่ง 115 เควี เวลา 08.30 น.						
14	DMA04YB-01	สับ	ปลด		DMA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
15	DMA04YS-01	สับ	ปลด		DMA	-	ใบมีด 115 เควี
16	DMA04YS-02	สับ	ปลด		DMA	-	ใบมีด 115 เควี
17	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบตรวจสอบไฟดับเรียบร้อย						
18	แจ้งผู้ควบคุมงาน พร้อมลงใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
19	DMA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DMA	-	-
20	KCE01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCE	-	-
21	DMA02R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		ตมข.	R	ตลาดด้านมะขามเตี้ย
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
22	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานแล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับ						
23	DMA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DMA	-	-
24	KCE01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCE	-	-
25	DMA02R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ตมข.	R	ตลาดด้านมะขามเตี้ย
26	ยืนยันการลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
27	จ่ายไฟสายส่ง 115 เควี						
28	KCE01YS-01	ปลด	สับ		KCE	-	ใบมีด 115 เควี
29	DMA04YS-01	ปลด	สับ		DMA	-	ใบมีด 115 เควี
30	DMA04YS-02	ปลด	สับ		DMA	-	ใบมีด 115 เควี

ผังดับไฟทำงาน ระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี

วันที่ ๑๘-๒๐ ส.ค. ๒๕๖๖



หมายเหตุ : ก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี ได้เอนสายส่ง ๑๑๕ เควี ไม่ล้มเส้นสายส่ง