



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กพส.(ปบ) ๒๐๖๕ /๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพิทักษ์นันท์ พิชิตราวรรณชวล
ชื่อผู้ส่ง นายนิรันดร์ศักดิ์ กล่อมดี

Switching Deadline

2 ก.ย. 2567

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ร.จก.(ท) รักษาการแทน ผ.จก.กฟส.กำแพงแสน

ด้วยการไฟฟ้าสาขา...กำแพงแสน...จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย พิดเคอร์ ๙ สถานีไฟฟ้า...
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่วเวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	KSA09	5 ก.ย.67	08.30 น.	17.00 น.	ย้ายแนวระบบจำหน่ายแรงสูง	KSA09R-01 แยกรางไม่ตาย	KSA06S-15 หอพักสิริกิต	นายพูนทรัพย์ กระเช้า พชง.6.ผกส

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ ต.กำแพงแสน

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายศักดิ์กรินทร์ จิตติวานนท์ ตำแหน่ง ช.ผ.ปบ. โทร ๐๘๑-๙๕๒๕๙๖๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผ.คส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
๓. พิกัดพื้นที่ดับไฟ ๓.๑ เริ่มต้น Lat ๑๔.๐๑๒๓๖ Long ๙๙.๙๙๕๖๒๐

๓.๒ สิ้นสุด Lat ๑๔.๐๑๔๔๙ Long ๙๙.๙๙๕๖๒๕

(นายนิรันดร์ศักดิ์ กล่อมดี...)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท)รักษาการแทน
ผ.จก.กฟส.กำแพงแสน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผ.คฟ.) กฟผ.๓
เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผ.คฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเคอร์ KSA09 จาก KSA09R-01 ถึง KSA06S-15

ในวันที่ 5 ก.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1230/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเคอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ ^{น.ส.} สุกัญญา วงศ์บุญตก ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายศักดิ์กรินทร์ จิตติวานนท์

ร.จก.ท

(นางสาวสุกัญญา วงศ์บุญตก)

๑๓๖.5 แทน ผ.ก.ป.

ขั้นตอนการสวิชชิง แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผ.จฟ. - (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ปบ.(คฟ.)

เรียน ผ.จก. กฟส. กฟส.

อ.ก.บช.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จ.ป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ด.กำแพงแสน		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	5 ก.ย. 10	เวลา 08.30 น.	ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.กฟส.	งานที่ทำ	ย้ายแนวระบบจำหน่ายแรงสูง ตามใบขอปฏิบัติงาน 1230/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นางสาวสุกษา วงศ์บุญมาก		วันที่ 28 สิงหาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย	<u>จิรัฐา</u>		วันที่ 28 สิงหาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 28 สิงหาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพิรภัทร,นางสาวสุกษา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายวรรณพงษ์,นายมนุช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	KSA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		
3	KSA09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		กฟส.	SCADA	R แยกรางไม่ตาย
4	ย้ายโหลด KSA09R-01 บางส่วนไปจ่ายจาก KSA06						
5	KSA06S-14	ปลด,ล๊อคคาน	ล๊อค		กฟส.		SF6 ซอยรถตู้หน้า ม.เกษตร
6	KSA06S-15	ล๊อค	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กฟส.		DIS หอพักศิริพัฒน์
7	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.30 น.						
8	KSA09R-01	ล๊อค	ปลด		กฟส.	SCADA	R แยกรางไม่ตาย
9	Sw.Load KSA09R-01	ล๊อค	ปลด		กฟส.		R แยกรางไม่ตาย
10	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.กฟส. รับทราบ						
11	แจ้ง กฟส.กฟส. ทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G1						
12	แจ้ง กฟส.กฟส. ทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G2						
13	เมื่อ กฟส.กฟส. ทำการ Test ไฟ และ Short Ground พร้อมลงข้อมูลใน WeSafe เรียบร้อยแล้ว แจ้งให้ชุดปฏิบัติงานได้						
14	KSA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
15	แจ้ง กฟส.กฟส. ทำการปลด Short Ground จุด G1						
16	แจ้ง กฟส.กฟส. ทำการปลด Short Ground จุด G2						
17	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
18	KSA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		
19	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
20	Sw.Load KSA09R-01	ปลด	ล๊อค		กฟส.		R แยกรางไม่ตาย
21	KSA09R-01	ปลด	ล๊อค คง Nonreclosing , ALT		กฟส.	SCADA	R แยกรางไม่ตาย
22	ย้ายโหลด KSA09R-01 กลับจาก KSA06						
23	KSA06S-15	ปลด	ล๊อค		กฟส.		DIS หอพักศิริพัฒน์
24	KSA06S-14	ล๊อค	ปลด		กฟส.	SCADA	SF6 ซอยรถตู้หน้า ม.เกษตร
25	KSA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		
26	KSA09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		กฟส.	SCADA	R แยกรางไม่ตาย
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.ผกส.กฟส.กำแพงแสน
เลขที่ ก.3 กฟส.กส.

ถึง ทผ.กส.กฟส.กำแพงแสน
วันที่ ๒๓ ส.ค. ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานขยายเขตระบบจำหน่าย

เรียน ทผ.กส.กฟส.กำแพงแสน

ตามที่ กฟส.กำแพงแสน ได้มอบหมายให้ข้าพเจ้า นายพูนทรัพย์ กระเช้าเพชร เป็นผู้ดำเนินการงานขยายเขตระบบจำหน่ายงานปรับปรุงฯ ย้ายแนวฯ ม.2 ต.กำแพงแสน หมายเลขงาน I-67-I-KPN67.HB.1008 ตามอนุมัติเลขที่ ก.3 กฟส.(ปบ.) 1837/67 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

เนื่องจากการดำเนินการดังกล่าว จำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานตามวันและเวลา ดังต่อไปนี้

ระบบ	สถานที่ดับไฟ	วัน /เดือน/ปี	จากเวลา	ถึงเวลา
22 Kv	ทริบรีโครสเซอร์ รหัส KSA09R-01 หน้าปากทางรางไม้ตาย และปลดสวิตช์ไบเมต รหัส KSA06S-15 ช่างหอพักสิริภัสร์แมนชั้น เพื่อทำการ ปรีกเสา พาดสายแรงสูง แรงต่ำ และติดตั้งหม้อแปลง	5 ก.ย. 67	08.30 น.	17.00 น.

ทั้งนี้เวลาดังกล่าวเป็นเวลาทำงานเท่านั้น ไม่รวมเวลาตัดจ่ายกระแสไฟฟ้า (SWITCHING) โดยการปฏิบัติงานครั้งนี้ขอให้ชุดปฏิบัติงานของ ผบป.เป็นผู้ตัดจ่ายกระแสไฟฟ้าและทำการชื้อดกราวน์ หากปฏิบัติงานแล้วเสร็จเร็วกว่ากำหนดจะแจ้งให้ทราบ เพื่อดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าก่อนกำหนดเวลาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ค่อไปด้วย

เรียน ผจก.กฟส.กฟส.

ผกส.ได้ตรวจสอบงานดังกล่าว จำเป็น

ต้องดับไฟ เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายอภิสิทธิ์ ผิวนวนล)

ทผ.กส.กฟส.กำแพงแสน

(ลงชื่อ).....

(นายพูนทรัพย์ กระเช้าเพชร)

พชง.6 ผกส.กฟส.กำแพงแสน

อนุมัติ

-ทผ.ปบ.ดำเนินการ

บันทึกการปฏิบัติงาน

ดับกระแสไฟฟ้าเวลา.....น. ลงชื่อ.....(.....)

ช่างควบคุมงานแจ้งงานแล้วเสร็จเวลา.....น. ลงชื่อ.....(.....)

กฟฟ.หน้างานช่วยกระแสไฟฟ้าเวลา.....น. ลงชื่อ.....(.....)

