



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
REGIONAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.ภส. (ปบ) ๒๙๒๓ /๒๕๖๖

ชื่อผู้รับ นายพัชร์ฉันทน์ พิชิตสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายสมเกียรติ อ.สงวน

Switching Deadline

28 ส.ค. 66

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.กำแพงแสน

ด้วยการไฟฟ้า...อ.กำแพงแสน...จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย ฟีดเดอร์ ๖.๙ สถานีไฟฟ้า...กำแพงแสน

ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	KSA06	31 ส.ค.66	08.30 น.	17.00 น.	เปลี่ยนหัวเสาจาก CSC เป็น CCB	Dis ชั่วคราว แยกบ่อขยะกลุ่ม 79	KSA06S-21 บางกอกกรีน	นายชญา บุษศรี พงษ ๒ ผบ.
๒.	KSA09	31 ส.ค.66	08.30 น.	17.00 น.	จำนวน 1.2 วงจร-กม.	SF6 ชั่วคราว อบต.ทุ่งบัว	KSA09S-15 ชินนคริน	
๓.								

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ต.ทุ่งบัว

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายชินกรินทร์ จิตติขานนท์ ตำแหน่ง ชผ.ปบ. โทร. ๐๘๑-๙๔๒๙๘๙๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมเกียรติ อ.สงวน)

(ผจก.กฟอ.กำแพงแสน)

ตำแหน่ง

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ) กฟอ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

๑๗ ส.ค. ๒๕๖๖

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ USA 6 จาก Dis ๕๑. แยกบ่อขยะกลุ่ม 79 ถึง USA 6S-21

ในวันที่ 31 ส.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 1233/66

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ USA9 จาก SF6 ๕๑. อบต.ทุ่งบัว ถึง USA 9S-15

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อ.ภรตวิทย์ เก่งมณู ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายชินกรินทร์ จิตติขานนท์

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ. กฟส.

อก.บช.(ก.๓), อก.รว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายอ.ภรตวิทย์ เก่งมณู
๐๘๑.5 ทน นพ.ฉพ.)

ขั้นตอนการสวิตชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจพ. (สถานี)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน ต.ทุ่งบัว (KSA06, KSA09)
2. กำหนดวันที่ทำงาน 31 ส.ค. 66 ระหว่าง 08.30 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กพอ.กพส. งานที่ทำ เปลี่ยนหัวเสาจาก CSC เป็น CCB จำนวน 1.2 วงจร/กม. ตามใบขอปฏิบัติงาน 1233/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง วันที่ 18 สิงหาคม 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 18 สิงหาคม 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 18 สิงหาคม 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
 1. นายสถาพร, นายจิราวัฒน์, นายพิชชา, วีรวัชร, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนอช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	หลังจาก กพอ.กำแพงแสน แจ้งให้ VSPP วงจร KSA06, KSA09 หยุดขนานไฟเข้าระบบของ กพส. เรียบร้อยแล้ว						
3	KSA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		-
4	KSA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		-
5	เมื่อพร้อมดับไฟ						
6	DIS.ชค. ไลน์ KSA06	สับ	ปลด(ใช้โหดบัสเตอร์)		กพส.		DIS ชั่วคราว บ่อขยะกลุ่ม 79
7	SF6.ชค. ไลน์ KSA09	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กพส.		SF6 ชั่วคราว อบต.ทุ่งบัว
8	KSA06S-21	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กพส.	SCADA	SF6 บางกอกกรีนเพาเวอร์
9	KSA09S-15	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กพส.	SCADA	SF6 ซีนิทกรีนเอนเนอร์ยี
10	ตรวจสอบ SF6 ชั่วคราว Tie Line KSA01-06 บริเวณแยกกลุ่ม 79 อยู่สถานะ OPEN พร้อม ล็อคคาน						
11	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
12	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
13	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
14	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G3						
15	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G4						
16	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้ง Test ไฟ และ Short Ground พร้อมลงใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
17	KSA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-
18	KSA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-
	***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *****						
19	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ						
20	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1						
21	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2						
22	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G3						
23	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G4						
24	หลังจากผู้ควบคุมงานทำการ ปลด Short ground ออก ครบทุกจุด พร้อมยืนยันลงในข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
25	KSA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		-
26	KSA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		-
27	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
28	DIS.ชค. ไลน์ KSA06	ปลด	สับ		กพส.		DIS ชั่วคราว บ่อขยะกลุ่ม 79
29	SF6.ชค. ไลน์ KSA09	ปลด	สับ		กพส.		SF6 ชั่วคราว อบต.ทุ่งบัว

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
30	เมื่อ VSPP วงจร KSA06, KSA09 พร้อมให้จ่ายไฟ						
31	KSA06S-21	ปลด	สับ		กพส.	SCADA	SF6 บางกอกกรีนเพาเวอร์
32	KSA09S-15	ปลด	สับ		กพส.	SCADA	SF6 ซีนิทกรีนเอนเนอร์ยี
33	KSA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		- -
34	KSA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		- -
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							

สถานการณ์จ่ายไฟตอนปฏิบัติงาน

31 สิงหาคม 2566

จุดปฏิบัติงาน

พื้นที่ดับไฟ

จุด Shot Ground

