



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

4 ก.ย. 66

เลขที่ ก.๓กบษ.(รล)๓๒๖๕/๒๕๖๖  
ชื่อผู้รับ นายพิพัฒน์ พิชิตสุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นดวง

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖  
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก๓)  
ตำแหน่ง อ.ก.บ.ษ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบษ.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ตรวจสอบฟังก์ชัน Protection Relay 115kV สถานีไฟฟ้า ดอนเจดีย์  
ตามแผนผังส่งแบบ จำนวน ..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	3Y, BYB	๗ ก.ย. ๖๖	๐๙.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ตรวจสอบฟังก์ชัน Protection Relay	Open Breaker, ไบมีด 115kV	ไม่สับ Ground	นายสาธิต พยัคฆวงศ์ ๐๘๑-๙๙๕-๕๒๑๖
๒	1Y, 5Y, BYB	๘ ก.ย. ๖๖	๐๙.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ตรวจสอบฟังก์ชัน Protection Relay	Open Breaker, ไบมีด 115kV	ไม่สับ Ground	

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสาธิต พยัคฆวงศ์ ตำแหน่ง ช.พ.ร.ล. กบษ.(ก๓) โทร ๐๘๑-๙๙๕-๕๒๑๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

*Signature*

(นายสมหมาย ชื่นดวง)  
อ.ก.บ.ษ.(ก๓)  
๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓  
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ 115 kV จาก 45-01 ถึง 45-02  
ในวันที่ 7 ก.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 09:30 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1234/66  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ นาย พิชิต กลิ่นประจักษ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายสาธิต พยัคฆวงศ์  
20 ส.ค. 66

*Signature*

(นางสาวชัชวาล นุชศิริ)  
อ.ก.๕๕๓๗๗.ค.บ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)  
เรียน ผจก. คฟ.๓๑  
อ.ก.บ.ษ.(ก๓), อ.ก.ว.ว.(ก๓)  
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 3 แผ่น  
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 1 (สถานี DCA)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ ดอนเจดีย์ (DOA3YB-01, BYB-01)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	7 ก.ย. 2566	เวลา	09.30 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก3)	งานที่ทำ	ตรวจสอบฟังก์ชัน Relay ตามใบขอปฏิบัติงาน 1234/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิชชา กลิ่นประทุม		วันที่ 20 สิงหาคม 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 20 สิงหาคม 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 20 สิงหาคม 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย			วันที่ 20 สิงหาคม 2566
	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมโนช		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
	2. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต		(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
	3. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ		(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	ทำการ OFF SCL Throw Over DAA						
3	แจ้ง SPP บริษัท ด้านช่างไปโอเอ็นเนอีย่ จำกัด Off Switch Intertrip						
4	DOA01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
5	DOA03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
6	ATB02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		กฟภ.1	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
7	DBA01YB-02	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ดบ.	-	CSW เดิมบางนางบวช
8	UTG02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
9	ย้ายโหลดสถานีฯ ด้านช่าง, สถานีฯ เลขาวิญญู ไปรับไฟจากสถานีฯ เดิมบางนางบวช (กฟผ.)						
10	ตรวจสอบสวิตชิงใบมีด 115 เควี สถานีฯ ด้านช่าง รหัส DAA01YS-01,02 ให้อยู่ตำแหน่งสับ						
11	DAA01YB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Reclose		DAA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
12	DOA01YB-01	สับ	ปลด		DOA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
13	แจ้ง SPP บริษัท ด้านช่างไปโอเอ็นเนอีย่ จำกัด On Switch Intertrip ด้านสถานีฯ เดิมบางนางบวช						
14	ย้ายโหลดสถานีฯ สองพี่น้องสอง ไปรับไฟจากสถานีฯ กำแพงแสน (กฟผ.)						
15	ตรวจสอบสวิตชิงใบมีด 115 เควี สถานีฯ สองพี่น้องสอง รหัส SPO01YS-01,02 ให้สับอยู่						
16	KS-7022	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EGAT	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
17	1UGP02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UGP	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
18	SPO03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
19	SPO01YB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Reclose		SPO	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
20	SPO03YB-01	สับ	ปลด		SPO	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
21	KS-7022	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EGAT	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
22	1UGP02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UGP	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
23	SPO01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
24	ย้ายโหลดสถานีฯ ดอนเจดีย์ ไปรับไฟจากสถานีฯ กาญจนบุรี 2 (กฟผ.)						
25	ตรวจสอบสวิตชิงใบมีด 115 เควี สถานีฯ ดอนเจดีย์ รหัส DOA05YS-01,02 ให้สับอยู่						
26	DOA05YB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Reclose		DOA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
27	DOA03YB-01	สับ	ปลด		DOA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
28	DOA03YS-01	สับ	ปลด		DOA	-	ใบมีด 115 เควี
29	DOA03YS-02	สับ	ปลด		DOA	-	ใบมีด 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
30	DOABYS-01	สับ	ปลด		DOA		-	ใบมีด 115 เควี
31	DOABYS-02	สับ	ปลด		DOA		-	ใบมีด 115 เควี
32	DAA01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
33	DOA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
34	ATB02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		กฟภ.1		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
35	DBA01YB-02	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ดบ.		-	CSW เดิมบางนางบวช
36	UTG02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *****								
37 หลังจาก กบวช กบงจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ								
38	DAA01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
39	DOA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
40	ATB02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		กฟภ.1		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
41	DBA01YB-02	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ดบ.		-	CSW เดิมบางนางบวช
42	UTG02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
43 เมื่อพร้อมจ่ายไฟ								
44	DOA03YS-01	ปลด	สับ		DOA		-	ใบมีด 115 เควี
45	DOA03YS-02	ปลด	สับ		DOA		-	ใบมีด 115 เควี
46	DOABYS-01	ปลด	สับ		DOA		-	ใบมีด 115 เควี
47	DOABYS-02	ปลด	สับ		DOA		-	ใบมีด 115 เควี
48 แจ้ง SPP บริษัท ด้านข้างไปโอเอ็นเนอयी จำกัด Off Switch Intertrip								
49 ย้ายโหลดสถานีฯ ตอนเจดีย์ กลับจากสถานีฯ กาญจนบุรี 2 (กฟผ.)								
50	DOA03YB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Reclose		DOA		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
51	DOA05YB-01	สับ	ปลด		DOA		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
52 ย้ายโหลดสถานีฯ ด้านข้าง, สถานีฯ เลาขวัญ กลับจากสถานีฯ อ่างทอง 2								
53 แจ้ง SPP บริษัท ด้านข้างไปโอเอ็นเนอयी จำกัด Off Switch Intertrip ด้านสถานีฯ เดิมบางนางบวช								
54	DOA01YB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Reclose		DOA		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
55	DAA01YB-01	สับ	ปลด		DAA		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
56 แจ้ง SPP บริษัท ด้านข้างไปโอเอ็นเนอयी จำกัด On Switch Intertrip ด้านสถานีฯ อ่างทอง 2								
57 ทำการ ON SCL Throw Over DAA								
58 ย้ายโหลดสถานีฯ สองพี่น้องสอง กลับจากสถานีฯ กำแพงแสน (กฟผ.)								
59	KS-7022	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EGAT		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
60	1UGP02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UGP		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
61	SPO01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
62	SPO03YB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Reclose		SPO		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
63	SPO01YB-01	สับ	ปลด		SPO		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
64	KS-7022	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EGAT		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
65	1UGP02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UGP		-	เบรกเกอร์ 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
66	SPO03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
67	DOA01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
68	DOA03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
69	ATB02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		กฟภ.1		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
70	DBA01YB-02	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ดบ.		-	CSW เดิมบางนางบวช
71	UTG02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****								