



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

16 ก.ย. 67

เลขที่ ก.๓ กบข.(ฮล.) ๒๒๐๒ / ๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพิชิตนันท์ พิชิตราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายนิวัฒน์ มาประจวบ

วันที่ ๒๘ ต.ค. ๒๕๖๗
ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ..อก.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เปลี่ยนลูกถ้วยโพลีเมอร์ ทดแทน ลูกถ้วย พอชเลน ต้นTG ๑๑๑๕ KV ตรงข้ามโรงน้ำตาลมิตรผล ด้านข้าง (พิกัด 14.845262, 99.759031) ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	DOA๑๑ DAA๑๕ 115 เครี	๑๘ ก.ย. ๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ตัดไฟเปลี่ยนลูกถ้วย ๑๑๑๕ KV แนวตั้ง ต้นTG (โพลีเมอร์ ทดแทน พอชเลน)งานวัดค่า ESDD&NSDD	สถานีไฟฟ้า ด้านข้าง	สถานีไฟฟ้า เลขขวัญ	นายอนุชา คำสีดา และ นายศราวุธ ชื่นจิตร ๐๖๑๓๔๒๕๕๙๖

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอนุชา คำสีดา ตำแหน่ง หน.ฮล.กบข.(ก.๓) โทร ๐๘๗๑๙๗๓๓๗๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ.

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายนิวัฒน์ มาประจวบ)

ตำแหน่ง ..อก.บข.(ก๓)
๒๘ ต.ค. ๒๕๖๗

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ

ในวันที่ 19 ก.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 08-30 น. ถึง 16-30 น. จาก กทม. ยุก. กบข. ถึง กทม. ย. เลขา.ค. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 1234/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย วรรณพจน์ นกนด

ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายอนุชา คำสีดา

(นายนิวัฒน์ มาประจวบ)
อสก.๕ กบข.บ.ค.พ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คพ.)

เรียน ผจก. กฟภ. กบข.

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. 1 (สถานี LWA, DAA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	LWA01YB-01 ถึง DAA05YB-01		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	19 ก.ย. 67	ระหว่าง	08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ดับไฟเปลี่ยนลูกถ้วย 115kV ตามใบขอปฏิบัติงาน 1234/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวรรณพงษ์ นกเทศ		วันที่ 8 กันยายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 8 กันยายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 8 กันยายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนอช, วรรณพงษ์ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ, พิทยา (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายจิรวัดณ์, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร, นายวัฒนา (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
2	LWA01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		LWA		โหลด
3	DAA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		โหลด
4	DBA01YB-02	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ดบ.	CSW	สถานีฯเดิมบาง
5	- ย้ายโหลด DAA ไปรับไฟจาก EGAT DBN						
6	OFF ATS สถานีฯด่านช้าง						
7	แจ้งด่านช้างใบโอ OFF INTERTRIP ทางด้าน ATB						
8	ตรวจสอบ DAA01YS-01,02 ให้อยู่สถานะ CLOSE						
9	DAA01YB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		DAA	CB	115kV
10	DAA05YB-01	สับ	ปลด		DAA	CB	115kV
11	แจ้งด่านช้างใบโอ ON INTERTRIP ทางด้าน DBA						
12	- ดับไฟเวลา 08.30น.						
13	LWA01YB-01	สับ	ปลด		LWA	CB	115kV
14	LWA01YS-01	สับ	ปลด		LWA	ใบมีด	115kV
15	LWA01YS-02	สับ	ปลด		LWA	ใบมีด	115kV
16	DAA05YS-01	สับ	ปลด		LWA	ใบมีด	115kV
17	DAA05YS-02	สับ	ปลด		LWA	ใบมีด	115kV
18	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
19	หลังจากลง We safe เรียบร้อย						
20	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
21	DAA01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		
22	DBA01YB-02	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ดบ.	CSW	สถานีฯเดิมบาง
	*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***						
23	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
24	DAA01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		
25	DBA01YB-02	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ดบ.	CSW	สถานีฯเดิมบาง
26	- จ่ายไฟ						
27	LWA01YS-01	ปลด	สับ		LWA	ใบมีด	115kV
28	LWA01YS-02	ปลด	สับ		LWA	ใบมีด	115kV

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
29	DAA05YS-01	ปลด	สับ		LWA		ใบมีด	115kV
30	DAA05YS-02	ปลด	สับ		LWA		ใบมีด	115kV
31	LWA01YB-01	ปลด	สับ (ดึง Manual)		LWA		CB	115kV
32	- ย้ายโหลด DAA กลับจาก EGAT DBN							
33	แจ้งด้านข้างไปโอ OFF INTERTRIP ทางด้าน DBA							
34	DAA05YB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		DAA		CB	115kV
35	DAA01YB-01	สับ	ปลด		DAA		CB	115kV
36	แจ้งด้านข้างไปโอ ON INTERTRIP ทางด้าน ATB							
37	ON ATS สถานีฯด้านข้าง							
38	LWA01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		LWA			
39	DAA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA			
40	DBA01YB-02	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ดบ.			
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***								

ข้อมูลขอตัดไฟ ระบบสายส่ง 115 kV (โซน กฟจ.สุพรรณบุรี)

ในวันที่ 19 กันยายน 2567

งานวัดค่า ESDD&NSDD ตามหนังสือเลขที่ กบร.(บน)1371/1567

3.ตรงข้ามโรงน้ำตาล มิตรผล ด้านข้าง สุพรรณบุรี (14.845262, 99.759031)

ขอตัดสายส่ง 115 kV ระหว่าง สฟฟ.ด่านช้าง - สฟฟ.เลาขวัญ

