



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

5 ก.ย. 66

เลขที่ ก.ตกบษ.(รล)๓๒๖๕/๒๕๖๖
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นดั่ง

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖
ตำแหน่ง อก.ปป.(ก๓)
ตำแหน่ง อก.บษ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบษ.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ตรวจสอบฟังก์ชัน Protection Relay 115kV สถานีไฟฟ้า ดอนเจดีย์ ตามแผนผังส่งเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	3Y, BYB	๗ ก.ย. ๖๖	๐๙.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ตรวจสอบฟังก์ชัน Protection Relay	Open Breaker, ไบมีด 115kV	ไม่สับ Ground	นายสาธิต พัทฒวงค์ ๐๘๑-๙๙๕-๕๒๑๖
๒	1Y, 5Y, BYB	๘ ก.ย. ๖๖	๐๙.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ตรวจสอบฟังก์ชัน Protection Relay	Open Breaker, ไบมีด 115kV	ไม่สับ Ground	

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสาธิต พัทฒวงค์ ตำแหน่ง ชผ.รล. กบษ.(ก๓) โทร. ๐๘๑-๙๙๕-๕๒๑๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สมหมาย

(นายสมหมาย ขึ้นดั่ง)

อก.บษ.(ก๓)

๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปป.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ๒ ฟีดเดอร์ จาก Open Breaker ถึง ไม่สับ Ground.
ในวันที่ ๘ ก.ย. ๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1235/66
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สามารถ จิตระมานะศักดิ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายสาธิต พัทฒวงค์
20 ส.ค. 66

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปป.(คฟ)

เรียน ผจก. นพ.ร.ต. นพ.ร.อ.๑๓๖.

อก.บษ.(ก๓), อก.ว.ร.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นาย จิรวรรณ 6๕๐๑๓๓๓)

๑๙.๕ ๖๖ น. ผคฟ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง ๒ แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. ๑ (สถานี - DOA -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปป.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปป.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปป.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปป.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตซิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีคอนเจตีย์ (DOA1YB-01,5YB-01,BYB-01)				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	8-ก.ย.-66	ระหว่าง	09.30 น.	ถึง	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก3)	งานที่ทำ	ตรวจสอบฟังก์ชัน Protection Relay	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1235/2566
4. เตรียมการสวิตซิงโดย	นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์			วันที่	20 สิงหาคม 2566
5. ตรวจสอบสวิตซิงโดย				วันที่	20 สิงหาคม 2566
6. อนุมัติสวิตซิงโดย				วันที่	20 สิงหาคม 2566
7. สั่งทำสวิตซิงโดย	1. นายสุภัสสดี,นายอนุสรณ,นายธนต์,นายวรรณพงษ์,นายมนโษ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพิรภัทร,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ,นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์,น.ส.พิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตซิง						
2	OFF SCL Throw Over สถานีฯ ด้านข้าง						
3	แจ้ง SPP บริษัทฯ ด้านข้างไปโอเอ็นเนออี้ จำกัด Off Switch Intertrip						
4	DOA01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
5	DBA01YB-02	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ดบ.	-	CSW เดิมบางนางบัว
6	ย้ายโหลดสถานีฯ ด้านข้าง, สถานีฯ เลขวัญ ไปรับไฟจากสถานีฯ เดิมบางนางบัว (กพผ.)						
7	ตรวจสอบสวิตช์ใบมีด 115 เควี สถานีฯ ด้านข้าง รหัส DAA01YS-01,02 ให้อยู่ตำแหน่งสับ						
8	ตรวจสอบเบรกเกอร์ 115 เควี สถานีคอนเจตีย์ รหัส DOA05YB-01,BYB-01 ให้อยู่ตำแหน่ง Open						
9	DAA01YB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Reclose		DAA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
10	DOA01YB-01	สับ	ปลด		DOA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
11	DOA01YS-01	สับ	ปลด		DOA	-	ใบมีด 115 เควี
12	DOA01YS-02	สับ	ปลด		DOA	-	ใบมีด 115 เควี
13	DOA05YS-01	สับ	ปลด		DOA	-	ใบมีด 115 เควี
14	DOA05YS-02	สับ	ปลด		DOA	-	ใบมีด 115 เควี
15	DOABYS-01	สับ	ปลด		DOA	-	ใบมีด 115 เควี
16	DOABYS-02	สับ	ปลด		DOA	-	ใบมีด 115 เควี
17	แจ้ง SPP บริษัทฯ ด้านข้างไปโอเอ็นเนออี้ จำกัด On Switch Intertrip ด้านสถานีฯ เดิมบางนางบัว						
18	แจ้งพื้นที่ไฟดับ ให้ กบข.(ก3) ทราบจึงให้ปฏิบัติงานได้						
19	แจ้งพื้นที่ไฟดับ ให้ กบข.(ก3) ทราบ ลง We Safe เรียบร้อย						
20	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
21	DBA01YB-02	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ดบ.	-	CSW เดิมบางนางบัว
22	DAA01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *****							
23	หลังจาก กบข.ก3. แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
24	แจ้ง SPP บริษัทฯ ด้านข้างไปโอเอ็นเนออี้ จำกัด Off Switch Intertrip ด้านสถานีฯ เดิมบางนางบัว						
25	DAA01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
26	DBA01YB-02	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ดบ.	-	CSW เดิมบางนางบัว
27	DOA01YS-01	ปลด	สับ		DOA	-	ใบมีด 115 เควี
28	DOA01YS-02	ปลด	สับ		DOA	-	ใบมีด 115 เควี
29	DOA05YS-01	ปลด	สับ		DOA	-	ใบมีด 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
30	DOA05YS-02	ปลด	สับ		DOA		- ไบมีด 115 เควี
31	DOABYS-01	ปลด	สับ		DOA		- ไบมีด 115 เควี
32	DOABYS-02	ปลด	สับ		DOA		- ไบมีด 115 เควี
33	ย้ายโหลดสถานีฯ ด้านข้าง, สถานีฯ เลขขวัญ กลับจากสถานีฯ อ่างทอง 2						
34	DOA01YB-01	ปลด	สับ		DOA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
35	DAA01YB-01	สับ	ปลด		DAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
36	แจ้ง SPP บริษัท ด้านข้างไปโอเอ็นเนอयी จำกัด On Switch Intertrip ด้านสถานีฯ อ่างทอง 2						
37	On SCL Throw Over สถานีฯ ด้านข้าง						
38	DOA01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
39	DBA01YB-02	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ดบ.		- CSW เดิมบางนางบัวช
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							