



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กบข.(บพ.) - ๒๕๙๙ / ๒๕๖๕

ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมโททอง

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นด้วง

วันที่

ตำแหน่ง อก.ปน.(ก.๓)

ตำแหน่ง อก.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงแสง/สถานีไฟฟ้า กระทบแบน ๒ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	TP๒	๑๗ ส.ค. ๖๕	๐๘:๓๐ น.	๑๖:๓๐ น.	ดับไฟหม้อแปลง TP๒ สถานีไฟฟ้า กระทบแบน ๒ เพื่อเปลี่ยน Gearing with Pressure Spring	-	-	นายเรีกรัก ดิยะตาม ๐๘๙-๕๗๗๖๕๔ นายปีเลิศ สวนศรี ๐๘๙-๙๘๖๑๕๗๕

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเรีกรัก ดิยะตาม ตำแหน่ง วิศว.๖ โทร. ๐๘๙-๕๗๗๖๕๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....นายกำพล ต้อยเต็มวงค์.....)

ตำแหน่ง ชก.บข.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.บข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปน.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ / ฟีดเดอร์ TP2 จาก KTB34B-๐1 ถึง KTB24VB-๐1  
ในวันที่ 17 ส.ค. 65 ตั้งแต่เวลา ๐8:3๐ น. ถึง 16:3๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1235/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประธานงานการขอตัดไฟกับ.....

1 ส.ค. 65

๐๘๑.๗ เมษายน ๖๕

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.)

เรียน ผจก. อฟอ. กบข.

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์..... 2 ..... แผ่น

แผนผังแนบ..... - ..... แผ่น

ผจก. 1 (สถานี..... ๐๘๑๗๗๖๕๔)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปน.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปน.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปน.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปน.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ กระทุ่มแบน 2 (TP2)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	17 ส.ค. 65	เวลา 08.30 น. ถึง 17 ส.ค. 65	เวลา 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก3)	งานที่ทำ เพื่อเปลี่ยน Gear with Pressure Spring	ตามใบขอปฏิบัติงาน 1235/2565
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายเพชรรัตน์ ชินะ		วันที่ 2 สิงหาคม 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 2 สิงหาคม 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 2 สิงหาคม 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนโฆ. 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายศุภสวัสดิ์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	ย้ายโหลด วงจร KTB02 ไปรับไฟจาก วงจร KTA05						
3	KTB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTB		- 25 MW
4	KTB02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTB		- 3.9 MW
5	KTA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA		- 23 MW
6	KTA05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTA		- 3.5 MW
7	KTA05S-04	ปลด	สับ		กทบ.		SF6(RCS) โรงไม้ซ้อชัยพฤกษ์
8	KTB02VB-01	สับ	ปลด		KTB		- -
9	KTA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA		- -
10	KTA05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTA		- -
11	ย้ายโหลด วงจร KTB06 ไปรับไฟจาก วงจร KTA10						
12	KTB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTB		- 24 MW
13	KTB06VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTB		- 6.6 MW
14	KTA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA		- 21 MW
15	KTA10VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTA		- 2.3 MW
16	KTA10S-08	ปลด	สับ		กทบ.		SF6(RCS) โรงปูนนายสวาสดี
17	KTB06VB-01	สับ	ปลด		KTB		- -
18	KTA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA		- -
19	KTA10VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTA		- -
20	ย้ายโหลด หม้อแปลง TP2 ไปรับไฟจาก หม้อแปลง TP1						
21	KTBBVB-01	ปลด	สับ		KTB		- ขนานบัส
22	KTB02BVB-01	สับ	ปลด		KTB		- INCOMING 2
23	KTB03YB-01	สับ	ปลด		KTB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
24	KTB03YS-01	สับ	ปลด		KTB		- ไบมีด 115 เควี
25	KTB03YS-02	สับ	ปลด		KTB		- ไบมีด 115 เควี
26	ตรวจสอบสถานะด้าน KTB02BVB-01 ไม่มีไฟย้อน						
27	KTB02BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		KTB		- INCOMING 2
28	KTB02BVG-01	ปลด	สับ		KTB		- กราวด์ INCOMING 2

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	KTB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTB		-
30	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กบข.(ก3) ทราบ						
31	แจ้งให้ กบข.(ก3) ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
32	แจ้งให้ กบข.(ก3) ทราบและให้ปฏิบัติงานได้						
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
33	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟกลับสภาพปกติ						
34	เมื่อ กบข.(ก3) ปฏิบัติงานเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
35	KTB02BVG-01	สับ	ปลด		KTB		- กราวด์ INCOMING 2
36	KTB02BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		KTB		- INCOMING 2
37	ย้ายโหลด หม้อแปลง TP2 กลับจาก หม้อแปลง TP1						
38	KTB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTB		-
39	KTB03YS-01	ปลด	สับ		KTB		- ใบมิต 115 เควี
40	KTB03YS-02	ปลด	สับ		KTB		- ใบมิต 115 เควี
41	KTB03YB-01	ปลด	สับ		KTB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
42	ปรับแรงดันด้านหม้อแปลง KTB-TP2 ไว้ที่ 22.7 เควี						
43	KTB02BVB-01	ปลด	สับ		KTB		- INCOMING 2
44	KTB02BVB-01	สับ	ปลด		KTB		- ขนนานบัส
45	ย้ายโหลด วงจร KTB02 ไปรับไฟจาก วงจร KTA05						
46	KTA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA		-
47	KTA05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTA		-
48	KTB02VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		KTB		-
49	KTA05S-04	สับ	ปลด		กทบ.		SF6(RCS) โรงไม้ซ้อชัยพฤกษ์
50	KTA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA		-
51	KTA05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTA		-
52	KTB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTB		-
53	KTB02VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTB		-
54	ย้ายโหลด วงจร KTB06 ไปรับไฟจาก วงจร KTA10						
55	KTA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA		-
56	KTA10VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTA		-
57	KTB06VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		KTB		-
58	KTA10S-08	สับ	ปลด		กทบ.		SF6(RCS) โรงปูนนายสาวสดี
59	KTA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA		-
60	KTA10VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTA		-
61	KTB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTB		-
62	KTB06VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTB		-
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						