



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(บฟ.) - ๒๖๐๑./๒๕๖๕

ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมโททอง

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงแสง/สถานีไฟฟ้า สามพราน ๓
ชั่วคราว ตามแผนผังส่งเขแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	TP๑	๒๘ ส.ค. ๖๕	๐๘:๓๐ น.	๑๖:๓๐ น.	ดับไฟหม้อแปลง TP๑ สถานีไฟฟ้า สามพราน ๓ ชั่วคราว เพื่อเปลี่ยน Gearing with Pressure Spring	-	-	นายเรจรัก ดียะตาม ๐๘๙-๕๗๗๖๕๔ นายปีเลิศ สนวนศรี ๐๘๙-๙๘๖๑๕๗๕

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเรจรัก ดียะตาม ตำแหน่ง วิศว.๖ โทร ๐๘๙-๕๗๗๖๕๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสขำรด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสขำรด ๑.๒ ไม่มีโอกาสขำรด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกำพล ดุ้ยเต็มวงศ์)

ตำแหน่ง ชก.บข.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บข.(ก.๓).

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SAU-TP1 จาก SAU 14S-01 ถึง Riser pole.
ในวันที่ ๒๘ ส.ค. ๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1236/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ นาย พินิต วิชาญนิคม ประสานงานการขอตัดไฟกับ ทนายเรจรัก ดียะตาม

(นายกำพล ดุ้ยเต็มวงศ์)
๐๘๙. ๖ ๑๗๗ ๖ ๕๔

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ. ๓

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 4 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. 2 (สถานี SAU)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีสามพราน 3 ชั่วโมง (SAU-TP1)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	28 ส.ค. 65	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.30 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก3)	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย 22kV	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1236/65	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพนิต ราชฤทธิ์นิยม			วันที่	14 สิงหาคม 2565	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	14 สิงหาคม 2565	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	14 สิงหาคม 2565	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายพนิต, นายมโนช			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
	2. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
	3. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	SAU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAU	-	โหลด 15.2 MW
3	SAU01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAU	-	โหลด 1.3 MW
4	SAU02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAU	-	โหลด 1.5 MW
5	SAU03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAU	-	โหลด 7.4 MW
6	SAU04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAU	-	โหลด 1.8 MW
7	SAU05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAU	-	โหลด 3.0 MW
8	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC	-	โหลด 17.1 MW
9	SAC01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC	-	โหลด 1.5 MW
10	SAC06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC	-	โหลด 2.7 MW
11	OYI-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI	-	โหลด 5.3 MW
12	OYI01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI	-	โหลด 3.5 MW
13	OYL04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
14	SAC04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
15	ONC-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONC	-	โหลด -8.71 MW
16	ONC06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONC	-	โหลด 3.3 MW
17	ย้ายโหลด SAU01 ไปรับไฟจาก SAU02						
18	SAU01S-03	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพร.	SF6	Loop line หน้าสถานีสามพราน3
19	SAU01VB-01	สับ	ปลด		SAU	-	-
20	ย้ายโหลด SAU02 ไปรับไฟจาก SAC01						
21	SAC01S-08	ปลด	สับ		สพร.	SCADA SF6	ช. บางเตย2
22	SAU02VB-01	สับ	ปลด		SAU	-	-
23	ย้ายโหลด SAU05 ไปรับไฟจาก SAC06						
24	SAC06S-05	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพร.	SF6	โรงแรมรีซอเทล
25	SAU05VB-01	สับ	ปลด		SAU	-	-
26	ย้ายโหลด SAU03 ไปรับไฟจาก ONC06						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
27	OYM04S-05	ปลด	สับ		อมน.	SCADA	SF6	สับแยกคลองรางเตย
28	SAU03VB-01	สับ	ปลด		SAU		-	-
29	ย้ายโหลด SAU04 ไปรับไฟจาก OYI01							
30	OYI01S-19	ปลด	สับ		สพร.	SCADA	SF6	โรงบ่มรีเจนซี
31	SAU04VB-01	สับ	ปลด		SAU		-	-
32	SAU01S-01	สับ	ปลด		SAU		DIS	POT HEAD F.1
33	SAU02S-01	สับ	ปลด		SAU		DIS	POT HEAD F.2
34	SAU03S-01	สับ	ปลด		SAU		DIS	POT HEAD F.3
35	SAU04S-01	สับ	ปลด		SAU		DIS	POT HEAD F.4
36	SAU05S-01	สับ	ปลด		SAU		DIS	POT HEAD F.5
37	เมื่อพร้อมดับไฟ							
38	SAU01BVB-01	สับ	ปลด		SAU		-	เบรกเกอร์ 22kV
39	SAU01YB-01	สับ	ปลด		SAU		-	เบรกเกอร์ 115kV
40	SAU01YS-01	สับ	ปลด		SAU		-	ใบมีด 115kV
41	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ							
42	แจ้ง กบข. Test ไฟทุกจุดพร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE							
43	หลังจาก กบข. Test ไฟทุกจุด พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว							
44	แจ้ง กบข. ปฏิบัติงานได้							
45	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC		-	
46	SAC01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		-	
47	SAC06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		-	
48	OYI-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		-	
49	OYI01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		-	
50	OYL04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
51	SAC04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
52	ONC-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONC		-	
53	ONC06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONC		-	
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
54	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC		-	
55	SAC01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		-	
56	SAC06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		-	
57	OYI-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		-	
58	OYI01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		-	
59	OYL04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
60	SAC04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		-	เบรกเกอร์ 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
61	ONC-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONC		-	
62	ONC06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONC		-	
63	เมื่อกบข. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ และยืนยันข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย							
64	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ							
65	SAU01YS-01	ปลด	สับ		SAU		-	ใบมีด 115kV
66	SAU01YB-01	ปลด	สับ		SAU		-	เบรกเกอร์ 115kV
67	SAU01BVB-01	ปลด	สับ		SAU		-	เบรกเกอร์ 22kV
68	SAU01S-01	ปลด	สับ		SAU		DIS	POT HEAD F.1
69	SAU02S-01	ปลด	สับ		SAU		DIS	POT HEAD F.2
70	SAU03S-01	ปลด	สับ		SAU		DIS	POT HEAD F.3
71	SAU04S-01	ปลด	สับ		SAU		DIS	POT HEAD F.4
72	SAU05S-01	ปลด	สับ		SAU		DIS	POT HEAD F.5
73	ย้ายโหลด SAU04 กลับจาก OYI01							
74	SAU04VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Reclose		SAU		-	-
75	OYI01S-19	สับ	ปลด		สพร.		SF6	โรงบ่มรีเจนซี
76	ย้ายโหลด SAU03 กลับจาก ONC06							
77	SAU03VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Reclose		SAU		-	-
78	OYM04S-05	สับ	ปลด		อมน.	SCADA	SF6	สี่แยกคลองรางเตย
79	ย้ายโหลด SAU02 กลับจาก SAC01							
80	SAU02VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Reclose		SAU		-	-
81	SAC01S-08	สับ	ปลด		สพร.	SCADA	SF6	ช.บางเตย2
82	ย้ายโหลด SAU05 ไปรับไฟจาก SAC06							
83	SAU05VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Reclose		SAU		-	-
84	SAC06S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6	โรงแรมรีซอท
85	ย้ายโหลด SAU01 กลับจาก SAU02							
86	SAU01VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Reclose		SAU		-	-
87	SAU01S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6	Loop line หน้าสถานีควบคุมพาราน3
88	SAU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAU		-	
89	SAU01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAU		-	
90	SAU02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAU		-	
91	SAU03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAU		-	
92	SAU04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAU		-	
93	SAU05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAU		-	
94	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC		-	
95	SAC01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		-	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
96	SAC06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		-	
97	OYI-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		-	
98	OYI01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		-	
99	OYL04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
100	SAC04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
101	ONC-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONC		-	
102	ONC06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONC		-	
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า								