

Switching Deadline

28 ส.ค. 66



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

3898

เลขที่ ก.๓.๑ท.(ปบ.) /๒๕๖๖ วันที่ ๑๗ ส.ค. ๒๕๖๖
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ชื่อผู้ส่ง นายนคร กว้างขวาง ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.อุททอง

ด้วยการไฟฟ้า อุททอง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อดำเนินการรื้อถอน/สับเปลี่ยน SF6 บ.คอนแจน UTG07S-08 บริเวณบ้าน
คอนแจน ตามแผนผังสังเขปแนบจำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	F.1 (UTG) F.2	31 ส.ค. 66	08.00	17.00	รื้อถอน/สับเปลี่ยน SF6 บ.คอนแจน UTG07S-08 (ปลด/เชื่อม โดยวิธีออฟไลน์)			นายจกกล โพธิกุล ชม.ปบ.กฟอ.อุททอง โทร.๐๘๕-๒๖๖๘๘๑๙

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....หม้อแปลงกฟภ.จำนวน ๑ เครื่อง (ผขฟ.๓๔ราย).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายจกกล โพธิกุล ตำแหน่ง ชม.ปบ. โทร๐๘๕-๒๖๖๘๘๑๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายนคร กว้างขวาง)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.อุททอง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ / ฟีดเดอร์ UTG จาก SF6 บ.คอนแจน UTG 07S - 08
ในวันที่ 31 ส.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 08-00 น. ถึง 17-00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1237/66

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย วรรณพงษ์ จกภพ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายจกกล โพธิกุล

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟอ-อุททอง ; กฟม, คฟม
อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายสุภวัชร์ คุ้มเพียงผดุง)
วอ.๕ กก.ค.คฟ.



ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจฟ. (สถานี)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน UTG02 บ.ดอนแจ่ง
2. กำหนดวันที่ทำงาน 31 ส.ค. 66 เวลา 08.00 น. ถึง เวลา 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟอ.อทง. งานที่ทำ ส/ป SF6 บ.ดอนแจ่ง ตามใบขอปฏิบัติงาน 1237/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายวรรณพงษ์ นกเทศ วันที่ 18 สิงหาคม 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 18 สิงหาคม 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 18 สิงหาคม 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมนโชน,วรรณพงษ์ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายสถาพร,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร,จิรวัดน์ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	DOA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		
3	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		
4	UTG02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		
5	DOA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		
6	ย้ายโหลด UTG02 บางส่วนไปจ่ายจาก DOA08						
7	DOA08S-14	ปลด	สับ		สดง.	SCADA	SF6 วัดสามเหลี่ยม
8	SF6.ชค.UTG02	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		อทง.		SF6 บ้านปากแฉก
9	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.00น.						
10	แจ้ง กฟอ.อทง. ปลด D/O แยกบ้านปากแฉก						
11	แจ้ง กฟอ.อทง. ให้Hotline ดำเนินการล๊อคถอน สับเปลี่ยน SF6 UTG07S-08 บ.ดอนแจ่งได้						
12	DOA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		
13	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		
14	UTG02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		
15	DOA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
16	หลังจากปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย						
17	DOA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		
18	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		
19	UTG02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
20	DOA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA			
21	แจ้ง กฟอ.อทง. ตรวจสอบ UTG07S-08 บ.ดอนแจ่ง อยู่สถานะ "OPEN ล็อกคาน"							
22	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ							
23	UTG07S-08	ปลด	สับ		สตง.		SF6	บ.ดอนแจ่ง
24	ย้ายโหลด UTG02 บางส่วนกลับจาก DOA08							
25	SF6.ชค.UTG02	ปลด	สับ		อทง.		SF6	บ้านปากแสด
26	DOA08S-14	สับ	ปลด		สตง.	SCADA	SF6	วัดสามเหลี่ยม
27	DOA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA			
28	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG			
29	UTG02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG			
30	DOA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA			
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

แผนผังงานดับไฟ รือถอน/สับเปลี่ยน SF6

UTG07S-08 บ.ดอนแจ่ง

