



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PHU THONG ELECTRICITY AUTHORITY

วิญญูขอตัดไฟ

Switching Deadline

8 ส.ค. 65

เลขที่
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมหิตทอง
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก3)
ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานสถานีฯ เชื้อนท่าทุ่งนา ตามบันทึก จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	TN-KT2A	9,10,11 ส.ค. 65	06.30 น.	18.30 น.	เปลี่ยน DS TN-2223 และปรับปรุง Control Wiring	TN 2212	TN 2217

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ กฟผ. ตำแหน่ง

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3
เรียน อ.ก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง TN-KT2A จาก TN-2212 ถึง TN-2217

ในวันที่ 9,10,11 ส.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 06.30 น. ถึง 18.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1239/2565

พนักงานศูนย์ฯ นาย ชูหทอง ฝาเงิน ประสานงานการขอตัดไฟกับ กฟผ.


(นาย ชูหทอง ฝาเงิน)
วศก. 6 ปฏิบัติงานแทน ผคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ.)

เรียน อ.ก.บช.(ก3), อ.ก.ว.(ก3) ผจก. กฟผ. กบ., กฟผ. ทธ.

ขั้นตอนการสวิชชิง 3 แผ่น

แผนผังแนบ แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจฟ. (สถานี

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน เชื่อมท่าทุ่งนา (TN-KT2A)

2. กำหนดวันที่ทำงาน 9,10,11 ส.ค.65 เวลา 06.30 น. ถึง เวลา 18.30 น.

3. ผู้ขอทำงาน กฟผ. งานที่ทำ เปลี่ยน DS และปรับปรุง Control Wiring ตามใบขอปฏิบัติงาน 1239/2565

4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายขุนทอง ฝาเงิน วันที่ 5 สิงหาคม 2565

5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย วันที่ 5 สิงหาคม 2565

6. อนุมัติสวิตชิงโดย วันที่ 5 สิงหาคม 2565

7. สั่งทำสวิตชิงโดย
 1. นายสถาพร,นายมงคล,นายศักดิ์สิทธิ์,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมนอช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	TN-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 3.5 MW
3	TTNBR-01	Normal	Nonreclosing		ลญ.	SCADA	R เชื่อมท่าทุ่งนา (โหลด 0.5 MW)
4	TTNBR-02	Normal	Nonreclosing		ลญ.	SCADA	R เชื่อมท่าทุ่งนา (โหลด 1 MW)
5	TTNBR-03	Normal	Nonreclosing		ลญ.	SCADA	R เชื่อมท่าทุ่งนา (โหลด 1.5 MW)
6	TTNBR-04	Normal	Nonreclosing		ลญ.	SCADA	R เชื่อมท่าทุ่งนา (โหลด 0.5 MW)
7	SNR-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 1.5 MW
8	SVA01R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทรน.	SCADA	R เขาดับเต่า โหลด 1.3 MW
9	KCC-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KCC		- โหลด 12.0 MW
10	KCC03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCC		โหลด 3.5 MW
11	- ย้ายโหลด TTN04 ไปจ่ายจาก SVA01						
12	SVA01S-03	ปลด,ล๊อคคาน	ล๊ับ		ทรน.		SF6 เขาดับเต่า
13	TTNBR-04	ล๊ับ	ปลด		ลญ.	SCADA	R เชื่อมท่าทุ่งนา
14	- ย้ายโหลด TTN01 ไปจ่ายจาก TTN03						
15	TTN01S-03	ปลด,ล๊อคคาน	ล๊ับ		ลญ.		SF6 รร.ท่าสะเดา
16	TTNBR-01	ล๊ับ	ปลด		ลญ.	SCADA	R เชื่อมท่าทุ่งนา
17	- ย้ายโหลด TTN02 ไปจ่ายจาก KCC03						
18	KCA10S-20	ปลด,ล๊อคคาน	ล๊ับ		ลญ.		SF6 บ้านโป่งกระต่าย
19	TTNBR-02	ล๊ับ	ปลด		ลญ.	SCADA	R เชื่อมท่าทุ่งนา
20	- ย้ายโหลด TTN03 ไปจ่ายจาก KCC03						
21	KCC03S-08	ปลด,ล๊อคคาน	ล๊ับ		ลญ.		SF6 หน้าสำนักงานลาดหญ้า
22	TTNBR-03	ล๊ับ	ปลด		ลญ.	SCADA	R เชื่อมท่าทุ่งนา
23	SW.Load	ล๊ับ	ปลด		ลญ.		DIS TTNBR-01 (R เชื่อมท่าทุ่งนา)
24	SW.Load	ล๊ับ	ปลด		ลญ.		DIS TTNBR-02 (R เชื่อมท่าทุ่งนา)
25	SW.Load	ล๊ับ	ปลด		ลญ.		DIS TTNBR-03 (R เชื่อมท่าทุ่งนา)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	SW.Load	สับ	ปลด		ลญ.		DIS TTNBR-04 (R เชื้อนท่าทุ่งนา)
27	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 06.30 น.						
28	TN-2212	สับ	ปลด		EGAT		CB 22 เควี (Low Side)
29	TN-2217	สับ	ปลด		EGAT		DIS 22 เควี
30	SNR-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
31	SVA01R-01	Nonreclosing	Normal		ทรน.	SCADA	R เขาตัมเต่า
32	KCC-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KCC		-
33	KCC03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCC		-
34	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
35	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							
36	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
37	SNR-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
38	SVA01R-01	Normal	Nonreclosing		ทรน.	SCADA	R เขาตัมเต่า
39	KCC-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KCC		-
40	KCC03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCC		-
41	SW.Load	ปลด	สับ		ลญ.		DIS TTNBR-01 (R เชื้อนท่าทุ่งนา)
42	SW.Load	ปลด	สับ		ลญ.		DIS TTNBR-02 (R เชื้อนท่าทุ่งนา)
43	SW.Load	ปลด	สับ		ลญ.		DIS TTNBR-03 (R เชื้อนท่าทุ่งนา)
44	SW.Load	ปลด	สับ		ลญ.		DIS TTNBR-04 (R เชื้อนท่าทุ่งนา)
45	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
46	TN-2217	ปลด	สับ		EGAT		DIS 22 เควี
47	TN-2212	ปลด	สับ		EGAT		CB 22 เควี (Low Side)
48	- ย้ายโหลด TTN04 กลับจาก SVA01						
49	TTNBR-04	ปลด	สับ คง Nonreclosing		ลญ.	SCADA	R เชื้อนท่าทุ่งนา
50	SVA01S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ทรน.		SF6 เขาตัมเต่า
51	- ย้ายโหลด TTN01 กลับจาก KCC03						
52	TTNBR-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		ลญ.	SCADA	R เชื้อนท่าทุ่งนา
53	TTN01S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ลญ.		SF6 รร.ท่าสะเดา
54	- ย้ายโหลด TTN02 กลับจาก KCC03						
55	TTNBR-02	ปลด	สับ คง Nonreclosing		ลญ.	SCADA	R เชื้อนท่าทุ่งนา
56	KCA10S-20	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ลญ.		SF6 บ้านโป่งกระต่าย
57	- ย้ายโหลด TTN03 กลับจาก KCC03						
58	TTNBR-03	ปลด	สับ คง Nonreclosing		ลญ.	SCADA	R เชื้อนท่าทุ่งนา
59	KCC03S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ลญ.		SF6 หน้าสำนักงานลาดหญ้า
60	TN-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
61	TTNBR-01	Nonreclosing	Normal		ลญ.	SCADA	R เชื้อนท่าทุ่งนา
62	TTNBR-02	Nonreclosing	Normal		ลญ.	SCADA	R เชื้อนท่าทุ่งนา
63	TTNBR-03	Nonreclosing	Normal		ลญ.	SCADA	R เชื้อนท่าทุ่งนา
64	TTNBR-04	Nonreclosing	Normal		ลญ.	SCADA	R เชื้อนท่าทุ่งนา
65	SNR-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
66	SVA01R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทรน.	SCADA	R เขาต๊ิบเต่า
67	KCC-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KCC		- -
68	KCC03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCC		- -
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							



บันทึก

ที่ หจล-ส. 25395 /2565
จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ
เรื่อง ขอดับไฟจุดจ่ายไฟ 22 kV
วันที่ 3 สิงหาคม 2565

เรียน
ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟผ.
โทรศัพท์ : 02-590-5454
โทรสาร : 02-590-5456

กฟผ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอดับไฟ	โรงไฟฟ้าเขื่อนท่าทุ่งนา
อุปกรณ์	- TN-KT2A [115 / 22 kV 50 MVA] (TN 2212, 2217)
งานที่ทำ	- เปลี่ยน DS. TN-2223 (ตัวใหม่) และ ปรับปรุง Control Wiring
หมายเหตุ	- ย้ายโหลดไปรับทาง รฟ. SNR

วันและเวลาขอดับไฟ	เริ่มวัน	อังคาร	ที่	09	เดือน	สิงหาคม	พ.ศ.	2565	เวลา	06.30 น.
	ถึงวัน	อังคาร	ที่	09	เดือน	สิงหาคม	พ.ศ.	2565	เวลา	18.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟผ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)
แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2467

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงานวันที่.....เวลา.....น.



บันทึก

ที่ หจล-ส. 25396 /2565
จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ
เรื่อง ขอดับไฟจุดจ่ายไฟ 22 KV
วันที่ 3 สิงหาคม 2565

เรียน
ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟผ.
โทรศัพท์ : 02-590-5454
โทรสาร : 02-590-5456

กฟผ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอดับไฟ	โรงไฟฟ้าเขื่อนท่าทุ่งนา
อุปกรณ์	- TN-KT2A [115 / 22 KV 50 MVA] (TN 2212, 2217)
งานที่ทำ	- เปลี่ยน DS. TN-2213 (ตัวใหม่) และ ปรับปรุง Control Wiring
หมายเหตุ	- ย้ายโหลดไปรับทาง รฟ. SNR

วันและเวลาขอดับไฟ	เริ่มวัน	พุธ ที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565	เวลา 06.30 น.
	ถึงวัน	พุธ ที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565	เวลา 18.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟผ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)
แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2467

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงานวันที่.....เวลา.....น.



บันทึก

ที่ หจล-ส. 25397 /2565
จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ
เรื่อง ขอดับไฟจุดจ่ายไฟ 22 KV
วันที่ 3 สิงหาคม 2565

เรียน
ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.
โทรศัพท์ : 02-590-5454
โทรสาร : 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้
สถานที่ขอตัดไฟ โรงไฟฟ้าเขื่อนท่าทุ่งนา

อุปกรณ์ - TN-KT2A [115 / 22 KV 50 MVA] (TN 2212, 2217)

งานที่ทำ - เปลี่ยน DS. TN-2214 (ตัวใหม่) และ ปรับปรุง Control Wiring

หมายเหตุ - ย้ายโหลดไปรับทาง รฟ. SNR

วันและเวลาขอตัดไฟ เริ่มวัน พุธที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 06.30 น.
ถึงวัน พุธที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 18.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2467

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.