



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PHILIPPINE ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยขอตัดไฟ

เลขที่
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิงห์โตทอง
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.

วันที่
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)
ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานสถานีฯ สมุทรสาคร 2 ตามบันทึก จำนวน...1...แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	SN2-KT3A	15 ส.ค. 65	08.00 น.	16.30 น.	Electrical Test Surge Absorbing Capacitor (SAC)	SN2-7092	SN2-2232

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ.....กฟผ..... ตำแหน่ง.....

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟผ.3

เรียน อก.ปบ.(ก3)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง SN2-KT3A จาก SN2-7092 ถึง SM&3&VB-01
ในวันที่ 15 ส.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1240/2565

พนักงานศูนย์ฯ นาย วิฑูรย์ วัฒนศิริ ประสานงานการขอตัดไฟกับ คุณณรงค์ อธิภรณ์
15.8.65


(นายณรงค์ อธิภรณ์)

วคก. 6 ปฏิบัติงานแทน ทค.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ.)

เรียน อก.บช.(ก3), อก.วว.(ก3) ผจก. กฟผ. กค.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น

แผ่นฝั่งแนบ - แผ่น

คคฟ. 1 (สถานี SMB)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 07-30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ




(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน สถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร 2 กฟผ.(KT3A)
2. กำหนดวันที่ทำงาน 15 ส.ค. 65 ระหว่าง 08.00 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟผ. งานที่ทำ Electrical Test Surge Absorbing Capa ตามใบขอปฏิบัติงาน 1240/65
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายณัฐกาญจน์ ร่มโพธิ์ทอง วันที่ 3 สิงหาคม 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 3 สิงหาคม 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 3 สิงหาคม 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
- นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 - นายสถาพร,นายมงคล,นายศักดิ์สิทธิ์,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 - นายนครินทร์,นายขุนทอง,นายสุธี,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SN2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		โหลด 24.7 MW
3	SN2-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		โหลด 18.3 MW
4	SMB06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		โหลด 7.5 MW
5	THS-TP1	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		โหลด 9.0 MW
6	THS4VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		โหลด 1.0 MW
7	- ย้าย SMB06 ไปจ่ายจาก THS04						
8	SMB06S-05	ปลด	ล๊اب		สค.		SF6 ปากทางเข้านิคมท่าทราย
9	SMB06VB-01	ล๊اب	ปลด		SMB		CB SMB06
10	- ย้าย SN2-KT3A ไปจ่ายจาก SN2-KT2A						
11	SMB08VB-02	ปลด	ล๊اب		SMB		CB 22 kV.ชานาเมนบัส
12	SMB03BVB-01	ล๊اب	ปลด		SMB		CB INCOMING 3
13	SMB03BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SMB		INCOMING 3
14	ควบคุมแรงดัน SN2-KT2A ไว้ที่ 22.9 kV.						
15	- ดับไฟ SN2-KT3A เวลา 08.00 น.						
16	SN2-2232	ล๊اب	ปลด		EGAT		CB 22 kV.กฟผ.KT3A
17	SN2-2237	ล๊اب	ปลด		EGAT		
18	SN2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
19	THS-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS		
20	THS04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS		
21	แจ้งกฟผ.ปฏิบัติด้านหม้อแปลง KT3A ได้						
	%%%%%%%%% ล๊اب Switching เข้า %%%%%%%%%%						
22	หลังจากกฟผ.ปฏิบัติด้านหม้อแปลง KT3A เสร็จเรียบร้อย						
23	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
24	SN2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
25	THS-TP1	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	THS4VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		
27	- จ่ายไฟ SN2-KT3A						
28	SMB03BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SMB		
29	SN2-2237	ปลด	สับ		EGAT		
30	SN2-2232	ปลด	สับ		EGAT	CB	22 kV.กพพ.KT2A
31	- ย้าย SN2-KT3A กลับคืนจาก SN2-KT2A						
32	SMB03BVB-01	ปลด	สับ		SMB	CB	INCOMING 3
33	SMB0BVB-02	สับ	ปลด		SMB	CB	22 kV.ขนานเมนบัส
34	- ย้าย SMB06 กลับคืนจาก THS04						
35	SMB06VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMB	CB	SMB06
36	SMB06S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.	SF6	ปากทางเข้านิคมท่าทราย
37	SN2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
38	SN2-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
39	SMB06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB		
40	THS-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS		
41	THS4VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS		
%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%							



บันทึก


ที่	หจล-ส. 25363 /2565	เรียน	
จาก	แผนกจัดการปฏิบัติการ		ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.
เรื่อง	ขอตัดไฟจุดจ่ายไฟ 22 kV	โทรศัพท์	: 02-590-5454
วันที่	27 กรกฎาคม 2565	โทรสาร	: 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ	สถานีไฟฟ้าแรงสูงสมุทรสาคร 2
อุปกรณ์	ปลัดหม้อแปลง SN2-KT3A (SN2-7092, 2232 พร้อม DS)
งานที่ทำ	Electrical Test Surge Absorbing Capacitor (SAC)
หมายเหตุ	-

วันและเวลาขอตัดไฟ	เริ่มวัน	จันทร์ ที่ 15 เดือน สิงหาคม	พ.ศ. 2565	เวลา 08.00 น.
	ถึงวัน	จันทร์ ที่ 15 เดือน สิงหาคม	พ.ศ. 2565	เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดไบมิต Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


(นายยงยุทธ สีขาว)
แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.