



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

3 ส.ค. 65

เลขที่ ก.๓.ค.ม.บ. ๔๕๕ /๒๕๖๕ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕
 ชื่อผู้รับ นายสมบุญรัตน์ สิงห์โตทอง ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
 ชื่อผู้ส่ง นายปริษา สมัยนิยม ตำแหน่ง ท.ผ.น.ต. รักษาการแทน ผ.จก.ก.ฟ.ส.อ.ด.ม.ข.

ด้วยการไฟฟ้า.....ด้านมะขามเตี้ย.....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง สถานี.....ด้านมะขามเตี้ย.....ตามแผนผังสังเขป
 แนบ จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	DMA๐๒.	๖ ส.ค. ๖๕	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ติดตั้งอุปกรณ์หัวเสา และพาดสาย ๑๘๕ ต.ม.ม. เพิ่ม ๑ วงจร	DIS ประปา บ้านหนองตะคลอง รหัส DMA๐๒S-๐๔	รีโกลสเซอร์ หลังวัดด้านา รหัส DMA๐๒R-๐๑	นายสิทธิพร แรงครุฑ โทร.๐๘๑-๗๒๖๔๑๐

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....บ้านหนองตะคลอง, บ้านด้านมะขามเตี้ย.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายชุกเกียรติ มาลาคำ.....ตำแหน่ง.....พ.ข.๓.....โทร.๐๘๘-๔๘๗๕๒๕๖.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผ.ค.ส.ก.ร.ส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
 ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

Prisha Somniam

(.....นายปริษา สมัยนิยม.....)

ตำแหน่ง.....ท.ผ.น.ต. รักษาการแทน ผ.จก.ก.ฟ.ส.อ.ด.ม.ข.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

Prisha Somniam

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... 1.....พิดเตอร์.....จาก.....DMA๐2 DMA๒S-๐4.....ถึง.....R.๒๖๖๖๕๙ DMA๒R-๐1.....
 ในวันที่.....๖ ส.ค. ๖๕.....ตั้งแต่เวลา.....๐8:30 น. ถึง.....17:๐๐.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....1243/2565.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..........พิดเตอร์.....จาก.....ถึง.....
 ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ นาย.....ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

26 ก.ค. 65

Prisha Somniam
 (นายปริษา สมัยนิยม)
 ๖๕๖) ก.ม.ล.๖๖๖

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(คฟ.)

เรียน ผ.จก. *ผ.จก.ก.ฟ.ส.อ.ด.ม.ข.(ก.๓)*

อ.ก.บ.ข.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จ.ป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง..... 2.....แผ่น
 แผนผังแนบ..... 1.....แผ่น
 ผ.จก..... (สถานี.....)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ นครปฐม
 ตั้งแต่เวลา.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

Prisha Somniam

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณบ้านหนองตะคลอง , บ้านด่านมะขามเตี้ย				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	6 ส.ค. 65	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส. ตมข. ตมข.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	ตามใบขอปฏิบัติงาน 1243/2565	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์			วันที่	26 กรกฎาคม 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	26 กรกฎาคม 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	26 กรกฎาคม 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง							
1	DMA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DMA		Load 1.72 MW
2	DMA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DMA		Load 4.07 MW
3	DMA02R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ตมข.	SCADA	R หลังวัดด้านมะขามเตี้ย
4	CBN-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		CBN		ศูนย์ (ต.1)
5	CBN03R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		CBN		R บ้านแก้อัน
6	ย้ายโหลด DMA02 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก DMA01						
7	DMA01S-06	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ตมข.		SF6 หน้า รร.มัธยมด่านมะขามเตี้ย
8	DMA02S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ตมข.		SF6 ตรงข้าม รร.มัธยมด่านมะขามเตี้ย
9	ย้ายโหลด DMA02 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก CBN03 (ต.1)						
10	DMA02S-09	ปลด	สับ		ตมข.		SF6 จุดแบ่งแดนวัดรางเข้
11	DMA02R-01	สับ	ปลด		ตมข.		SF6 หลังวัดด้านมะขามเตี้ย
12	แจ้ง กฟส.ตมข.ทำการปลดใบมีดด้านออกไลน์ออกทั้ง 3 เฟสได้						
13	เมื่อ กฟส.ตมข.ทำการปลดใบมีดด้านออกไลน์ออกทั้ง 3 เฟสแล้วเสร็จ						
14	เมื่อพร้อมดับไฟทำงานเวลา 08.30 น.						
15	DMA02S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ตมข.		DIS ประปาบ้านหนองตะคลอง
16	แจ้งหน่วยงานเทสไฟช็อตกราวด์ จุด G1						
17	แจ้งหน่วยงานเทสไฟช็อตกราวด์ จุด G2						
18	แจ้งหน่วยงานเทสไฟช็อตกราวด์ จุด G3						
19	แจ้งชุด กฟส.ตมข.ทำการเทสไฟก่อนปฏิบัติงาน						
20	หลังจากชุด กฟส.ตมข.ดำเนินการเทสไฟแล้วเสร็จ พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย						
21	DMA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DMA		
22	DMA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DMA		
23	CBN-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		CBN		ศูนย์ (ต.1)
24	CBN03R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		CBN		R บ้านแก้อัน
25	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ชุด กฟส.ตมข.รับทราบและปฏิบัติงานได้						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
26	เมื่อ กฟส.ดมข.แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
27	DMA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DMA		
28	DMA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DMA		
29	CBN-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		CBN		ศูนย์ (ต.1)
30	CBN03R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		CBN	R	บ้านแก้อัน
31	แจ้งหน่วยงานทำการปลดช้อตกราวด์ จุด G1						
32	แจ้งหน่วยงานทำการปลดช้อตกราวด์ จุด G2						
33	แจ้งหน่วยงานทำการปลดช้อตกราวด์ จุด G3						
34	DMA02S-04	ปลด	สับ		ดมข.	DIS	ประปาบ้านหนองตะคลอง
35	แจ้ง กฟส.ดมข.ทำการสับใบมีดด้านออกไลน์เข้าทั้ง 3 เฟสได้						
36	เมื่อ กฟส.ดมข.ทำการสับใบมีดด้านออกไลน์เข้าทั้ง 3 เฟสแล้วเสร็จ						
37	ย้ายโหลด DMA02 บางส่วนกลับจาก CBN03 (ต.1)						
38	DMA02R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		ดมข.	SF6	หลังวัดด้านมะขามเตี้ย
39	DMA02S-09	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		ดมข.	SF6	จุดแบ่งแดนวัดรางเข้
40	ย้ายโหลด DMA02 บางส่วนกลับจาก DMA01						
41	DMA02S-07	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		ดมข.	SF6	ตรงข้าม รร.มัธยมด้านมะขามเตี้ย
42	DMA01S-06	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		ดมข.	SF6	หน้า รร.มัธยมด้านมะขามเตี้ย
43	DMA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DMA		
44	DMA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DMA		
45	DMA02R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ดมข.	SCADA R	หลังวัดด้านมะขามเตี้ย
46	CBN-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		CBN		ศูนย์ (ต.1)
47	CBN03R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		CBN	R	บ้านแก้อัน
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

แผนผังไฟฟ้าระบบบ้านหนองตะกอลอง DMA02S-04 ถึง รีโมทเซอร์หลังวัดด้าน
DMA02R-01 วงจร ฟิวเตอร์ 2 เพื่อพาดสายแรงสูง 185 ต.ม.ม. เพิ่ม 1 วงจร

วันเสาร์ ที่ 6 สิงหาคม 2565

