



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓กบข(รล)๒๗๘๗/๒๕๖๔
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา
ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญ สิงห์โตทอง

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก๓)
ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เดินสายสัญญาณเพิ่ม Point "Protection Relay"..... สถานีไฟฟ้า
กำแพงแสน ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	อุปกรณ์ BUS1, BVB-01	๒ ต.ค. ๖๔	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	เดินสายสัญญาณเพิ่ม Point "Protection Relay" อุปกรณ์ 22kV	OPEN BREAKER, TRUCK OUT SERVICE	ไม่สับ GROUND, ไม่ ปลด EGAT	นายสาธิต พยัคฆวงศ์
๒	อุปกรณ์ BUS2, BVB-01	๓ ต.ค. ๖๔	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.				

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสาธิต พยัคฆวงศ์ ตำแหน่ง ข.ม.ร.ล.กบข.(ก๓) โทร. ๐๘๑-๙๙๕-๕๒๑๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมบุญ สิงห์โตทอง)
อ.ก.บ.ข.(ก๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

Open Breaker

ไม่สับ Ground

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ 1. ฟีดเดอร์ KSA-BUS1 จาก Truck out service ถึง 12.10. EGAT

ในวันที่ 2๓ ๑๐ ๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1243/64

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย สาธิต พยัคฆวงศ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย สาธิต พยัคฆวงศ์

23 ก.ย. 64

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบ.บ.(คฟ)

เรียน ผจก. นพ.พร นพ.นพ. นพ.ร. ดจ.ว.

อ.ก.บ.ข.(ก๓), อ.ก.ว.(ก๓) นพ.ร. นร., นพ.ร. พก.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

นายสาธิต พยัคฆวงศ์
นายสาธิต พยัคฆวงศ์
0๘๑-๙๙๕-๕๒๑๖

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง ๖ แผ่น

แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจก. 1. (สถานี - KSA -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา ๐๘.3๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)



ร.ก.บ.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ข.ม.ร.ล. ภักพงษ์ ๒๒ ก.ย. ๖๔

ร.ก.บ.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน สถานีฯ กำแพงแสน BUS1
2. กำหนดวันที่ทำงาน 2 ต.ค. 64 ระหว่าง 09.00 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน กบข.(ก.3) งานที่ทำ เพิ่ม Point Protection Relay ตามใบขอปฏิบัติงาน 1243/2564
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์ วันที่ 26 กันยายน 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 26 กันยายน 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 26 กันยายน 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนอช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	KS-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		LOAD 19.97 MW.
3	KS-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		LOAD 35.34 MW.
4	KSA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		LOAD 3.73 MW.
5	KSA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		LOAD 8.07 MW.
6	KSA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		LOAD 7.19 MW.
7	KSA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		LOAD 6.54 MW.
8	KSA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		LOAD 8.27 MW.
9	KSA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		LOAD 5.72 MW.
10	KSA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		LOAD 6.45 MW.
11	KSA04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		กพส.	R	หนองโพธิ์
12	KSA01R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		กพส.	R	กม.29
13	NPU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU		LOAD 26.7 MW.
14	NPU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU		LOAD 13.25 MW.
15	NPU01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		LOAD 4.5 MW.
16	NPU02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		LOAD 7.8 MW.
17	NPU02R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		นฐ.	R	หนองงูเห่าล้อม
18	NPU02R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		นฐ.	R	โรงสีที่พหลวง
19	SPO-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPO		
20	SPO07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		LOAD 1.2 MW.
21	DTM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		LOAD 20.01 MW.
22	DTM02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		LOAD 3.91 MW.
23	DTM03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		LOAD 3.17 MW.
24	DTM04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		LOAD 6.18 MW.
25	TMU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMU		
26	TMUBR-04	Normal	Nonreclosing, ALT		TMU		LOAD 2.62 MW.
27	TMUBR-05	Normal	Nonreclosing, ALT		TMU		LOAD 3.61 MW.

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
28	KSA06R-05	Normal	Nonreclosing, ALT		กพส.		R	แยกราจกระเบา
29	ย้ายโหนดวงจร KSA03 บางส่วนไปรับไฟจาก SPO07							
30	KSA03S-19	ปลด	สับ		กพส.	SCADA	SF6	บ้านท่าเสา
31	KSA03S-09	สับ	ปลด		กพส.	SCADA	SF6	ป้อมเจริญศักดิ์
32	ย้ายโหนดวงจร KSA03 บางส่วนไปรับไฟจาก DTM02							
33	KSA03S-07	ปลด	สับ		กพส.	SCADA	SF6	ตรงข้ามวัดลาดปลาเค้า
34	KSA03VB-01	สับ	ปลด		KSA		-	-
35	ย้ายโหนดวงจร KSA01 บางส่วนไปรับไฟจาก TMU04							
36	KSA01S-24	ปลด	สับ		กพส.		SF6	แยกหนองกร่าง
37	KSA01R-02	สับ	ปลด		กพส.		R	กม.29
38	ย้ายโหนดวงจร KSA01 ที่เหลือทั้งหมดไปรับไฟจาก KSA08							
39	KSABVB-01	ปลด	สับ		KSA			ขนานบัส
40	KSA01S-06	ปลด	สับ		กพส.		DIS	กิตติวรรณ
41	KSA01VB-01	สับ	ปลด		KSA		-	-
42	ย้ายโหนดวงจร KSA04 บางส่วนไปรับไฟจาก TMU05							
43	KSA06S-18	ปลด	สับ		กพส.		SF6	หนองไม้งาม
44	KSA06S-20	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กพส.		SF6	แยกราจกระเบา
45	KSA04S-12	ปลด	สับ		กพส.		DIS	ม.6 บ้านหนองโสน
46	KSA04R-01	สับ	ปลด		กพส.		R	หนองโพธิ์
47	KSA06S-20	ปลด	สับ		กพส.		SF6	แยกราจกระเบา
48	KSA06S-18	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กพส.		SF6	หนองไม้งาม
49	ย้ายโหนดวงจร DTM04 บางส่วนไปรับไฟจาก DTM03							
50	DTM03S-03	ปลด	สับ		ดตม.		DIS	ปากทางแยกเข้ายั้งยงไฟเบอร์
51	DTM04S-07	สับ	ปลด(ใช้โหนดบัสเตอร์)		ดตม.		DIS	แยกแจรงาม
52	ย้ายโหนดวงจร KSA02 บางส่วนไปรับไฟจาก DTM04							
53	DTM03S-06	ปลด	สับ		ดตม.		SF6	หนองปลาไหล
54	DTM04S-06	ปลด	สับ		ดตม.		DIS	แยกบ้านใหม่
55	DTM03S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ดตม.		SF6	หนองปลาไหล
56	KSA02S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กพส.		SF6	ปากทางหนองปลาไหล
57	ย้ายโหนดวงจร KSA04 บางส่วนไปรับไฟจาก NPU01							
58	KSA04S-09	ปลด	สับ		กพส.		SF6	ก.ม.14
59	KSA04S-07	สับ	ปลด		กพส.		SF6	ป้อมสมมิตร
60	ย้ายโหนดวงจร KSA02,04 ที่เหลือทั้งหมดไปรับไฟจาก KSA07							
61	KSA02S-06	ปลด	สับ		กพส.		DIS	เลยสะพานลอยแยกหนองปลาไหล
62	KSA04VB-01	สับ	ปลด		KSA			
63	KSA02S-04	ปลด	สับ		กพส.		DIS	ร้านวิริยะอะไหล่ยนต์
64	KSABVB-01	สับ	ปลด		KSA			ขนานบัส

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
65	KSA02VB-01	สับ	ปลด		KSA			
66	ย้ายโหลดวงจร NPU02 บางส่วนไปรับไฟจาก NPU07							
67	NPU02VB-01	ปลด	สับ		NPU			ขนานบัส
68	NPU02S-09	ปลด	สับ		นฐ.		DIS	หน้า รร.หนองงูเห่าล้อม
69	NPU02R-03	สับ	ปลด		นฐ.		R	หนองงูเห่าล้อม
70	NPU02VB-01	สับ	ปลด		NPU			ขนานบัส
71	ย้ายโหลดวงจร KSA05 บางส่วนไปรับไฟจาก NPU02							
72	KSA05S-09	ปลด	สับ		กพส.	SCADA	SF6	อ้อกระทิง
73	KSA05VB-01	สับ	ปลด		KSA		-	-
74	KSA01BVB-01	สับ	ปลด		KSA			INCOMING 1
75	KSA01CVB-01	สับ	ปลด		KSA			CAP 1
76	KSA01BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		KSA			INCOMING 1
77	KSABVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		KSA			ขนานบัส
78	KSA01CVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		KSA			CAP 1
79	KSA01VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		KSA			
80	KSA02VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		KSA			
81	KSA03VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		KSA			
82	KSA04VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		KSA			
83	KSA05VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		KSA			
84	KS-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			
85	KSA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA			
86	KSA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA			
87	KSA04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		กพส.		R	หนองโพธิ์
88	KSA01R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		กพส.		R	กม.29
89	NPU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU			LOAD 26.7 MW.
90	NPU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU			LOAD 13.25 MW.
91	NPU01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU			LOAD 4.5 MW.
92	NPU02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU			LOAD 7.8 MW.
93	NPU02R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		นฐ.		R	หนองงูเห่าล้อม
94	NPU02R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		นฐ.		R	โรงสีทัพหลวง
95	SPO-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPO			
96	SPO07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO			
97	DTM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM			
98	DTM02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM			
99	DTM03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM			
100	DTM04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM			
101	TMU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMU			

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
102	TMUBR-04	Nonreclosing, ALT	Normal		TMU		
103	TMUBR-05	Nonreclosing, ALT	Normal		TMU		
104	KSA06R-05	Nonreclosing, ALT	Normal		กพส.		R แยกรางกระเบา
105	แจ้งชุด กบข.ก3.ปฏิบัติงานระบบ 22 เควีด้าน BUS1 ได้						
106	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
107	เมื่อ กบข.ก3.แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
108	KS-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
109	KSA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		
110	KSA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		
111	KSA04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		กพส.		R หนองโพธิ์
112	KSA01R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		กพส.		R กม.29
113	NPU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU		
114	NPU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU		
115	NPU01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		
116	NPU02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		
117	NPU02R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		นฐ.		R หนองงูเห่าล้อม
118	NPU02R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		นฐ.		R โรงสีทัพหลวง
119	SPO-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPO		
120	SPO07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		
121	DTM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		
122	DTM02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		
123	DTM03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		
124	DTM04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		
125	TMU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMU		
126	TMUBR-04	Normal	Nonreclosing, ALT		TMU		
127	TMUBR-05	Normal	Nonreclosing, ALT		TMU		
128	KSA06R-05	Normal	Nonreclosing, ALT		กพส.		R แยกรางกระเบา
129	KSA01BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KSA		INCOMING 1
130	KSABVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KSA		ขนานบัส
131	KSA01CVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KSA		CAP 1
132	KSA01VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KSA		
133	KSA02VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KSA		
134	KSA03VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KSA		
135	KSA04VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KSA		
136	KSA05VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KSA		
137	KSA01BVB-01	ปลด	สับ		KSA		INCOMING 1
138	ย้ายโหลดวงจร KSA05 บางส่วนกลับจาก NPU02						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
139	KSA05VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KSA		-	-
140	KSA05S-09	สับ	ปลด		กพส.	SCADA	SF6	อ้อกระทั่ง
141	ย้ายโหนดวงจร NPU02 บางส่วนกลับจาก NPU07							
142	NPU02VB-01	ปลด	สับ		NPU			ขนานบัส
143	NPU02R-03	ปลด	สับ คง Nonreclosing		นฐ.		R	หนองงูเห่าล้อม
144	NPU02S-09	สับ	ปลด(ใช้โหนดบัสเตอร์)		นฐ.		DIS	หน้า รร.หนองงูเห่าล้อม
145	NPU02VB-01	สับ	ปลด		NPU			ขนานบัส
146	ย้ายโหนดวงจร KSA02,04 ที่เหลือทั้งหมดกลับจาก KSA07							
147	KSA02VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KSA			
148	KSABVB-01	ปลด	สับ		KSA			ขนานบัส
149	KSA02S-04	ปลด	ปลด(ใช้โหนดบัสเตอร์)		กพส.		DIS	ร้านวิริยะอะไหล่ยนต์
150	KSA04VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KSA			
151	KSA02S-06	สับ	ปลด(ใช้โหนดบัสเตอร์)		กพส.		DIS	เลยสะพานลอยแยกหนองปลาไหล
152	ย้ายโหนดวงจร KSA04 บางส่วนกลับจาก NPU01							
153	KSA04S-07	ปลด	สับ		กพส.		SF6	ปิมสมิตร
154	KSA04S-09	สับ	ปลด		กพส.		SF6	ก.ม.14
155	ย้ายโหนดวงจร KSA02 บางส่วนกลับจาก DTM04							
156	KSA02S-07	ปลด	สับ		กพส.		SF6	ปากทางหนองปลาไหล
157	DTM03S-06	ปลด	สับ		ดตม.		SF6	หนองปลาไหล
158	DTM04S-06	สับ	ปลด(ใช้โหนดบัสเตอร์)		ดตม.		DIS	แยกบ้านใหม่
159	DTM03S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ดตม.		SF6	หนองปลาไหล
160	ย้ายโหนดวงจร DTM04 บางส่วนกลับจาก DTM03							
161	DTM04S-07	ปลด	สับ		ดตม.		DIS	แยกแจรงาม
162	DTM03S-03	สับ	ปลด(ใช้โหนดบัสเตอร์)		ดตม.		DIS	ปากทางแยกเข้ายิงงไฟเบอร์
163	ย้ายโหนดวงจร KSA04 บางส่วนกลับจาก TMU05							
164	KSA06S-18	ปลด	สับ		กพส.		SF6	หนองไม้งาม
165	KSA06S-20	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กพส.		SF6	แยกราจกระเบา
166	KSA04R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing, ALT		กพส.		R	หนองโพธิ์
167	KSA04S-12	สับ	ปลด(ใช้โหนดบัสเตอร์)		กพส.		DIS	ม.6 บ้านหนองโสน
168	KSA06S-20	ปลด	สับ		กพส.		SF6	แยกราจกระเบา
169	KSA06S-18	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กพส.		SF6	หนองไม้งาม
170	ย้ายโหนดวงจร KSA01 บางส่วนกลับจาก KSA08							
171	KSA01VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KSA		-	-
172	KSA01S-06	สับ	ปลด(ใช้โหนดบัสเตอร์)		กพส.		DIS	กิตติวรรณ
173	KSABVB-01	สับ	ปลด		KSA			ขนานบัส
174	ย้ายโหนดวงจร KSA01 บางส่วนกลับจาก TMU04							
175	KSA01R-02	ปลด	สับ คง Nonreclosing, ALT		กพส.		R	กม.29

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
176	KSA01S-24	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กพส.		SF6	แยกหนองกร่าง
177	ย้ายโหลดวงจร KSA03 บางส่วนกลับจาก DTM02							
178	KSA03VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KSA		-	-
179	KSA03S-07	สับ	ปลด		กพส.	SCADA	SF6	ตรงข้ามวัดลาดปลาเค้า
180	ย้ายโหลดวงจร KSA03 บางส่วนกลับจาก SPO07							
181	KSA03S-09	ปลด	สับ		กพส.	SCADA	SF6	ปั้มเจริญศักดิ์
182	KSA03S-19	สับ	ปลด		กพส.	SCADA	SF6	บ้านท่าเสา
183	KS-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			
184	KS-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			
185	KSA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA			
186	KSA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA			
187	KSA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA			
188	KSA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA			
189	KSA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA			
190	KSA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA			
191	KSA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA			
192	KSA04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		กพส.		R	หนองโพธิ์
193	KSA01R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		กพส.		R	กม.29
194	NPU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU			
195	NPU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU			
196	NPU01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU			
197	NPU02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU			
198	NPU02R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		นฐ.		R	หนองงูเห่า
199	NPU02R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		นฐ.		R	โรงสีทัพหลวง
200	SPO-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPO			
201	SPO07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO			
202	DTM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM			
203	DTM02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM			
204	DTM03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM			
205	DTM04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM			
206	TMU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMU			
207	TMUBR-04	Nonreclosing, ALT	Normal		TMU			
208	TMUBR-05	Nonreclosing, ALT	Normal		TMU			
209	KSA06R-05	Nonreclosing, ALT	Normal		กพส.		R	แยกรางกระเบา
210	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							