



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PUBLIC ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

30 ส.ค. 67

เลขที่ ก.๓.กจ.(ปบ.) ๑๙๒๑ /๒๕๖๗

วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายทัศนัย พิชิตสุวรรณ

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายชัชชัย เชิดชูสุวรรณ

ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟส.กจ.

ด้วยการไฟฟ้าจังหวัดกาญจนบุรี...จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ติดตั้ง SF ๖ แทน Dis สถานีไฟฟ้า...กาญจนบุรี.๑... ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	F๕/กจ.๑	๒ ก.ย.๖๗	๐๙.๐๐	๑๖.๓๐	ติดตั้ง SF๖	(ปิดวงจร) Dis KCA ๕S-๐๓ ข้างวัดเขาน้อย	-	นายไชยยศ ไผ่ล้อม โทร ๐๙๗-๐๙๗๑๑๗๘
๒.	F๓/กจ.๑	๒ ก.ย.๖๗	๐๙.๐๐	๑๖.๓๐	ติดตั้ง SF๖	(ปิดวงจร) Dis KCA ๓S-๐๗ หน้าขุมยี่แก้วไผ่	-	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มีไฟดับ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายไชยยศ ไผ่ล้อม ตำแหน่ง พชง.๖ โทร. ๐๙๗-๐๙๗๑๑๗๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายชัชชัย เชิดชูสุวรรณ)

ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟส.กจ.

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเดอร์ KCA5 จาก KCA 5S-03 ถึง
ในวันที่ ๒ ก.ย. ๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง 16.3๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 1243/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พิดเดอร์ KCA3 จาก KCA 3S-07 ถึง
ในวันที่ ๒ ก.ย. ๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง 16.3๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย พิศาล กลังรัมย์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายไชยยศ ไผ่ล้อม

๒๘ ส.ค. ๖๗

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส. กจ.

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายไชยยศ ไผ่ล้อม)
๑๓.๖ ปฏิบัติการแทน ผจก.ปบ.

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง ๒ แผ่น
แผนผังแนบ ๑ แผ่น



ผจก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รจก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	SF6 KCA05S-03 ช่างวัดเขาน้อย , SF6 KCA03S-07 อนามัยแก่งเสี้ยน						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	2 ก.ย. 67	เวลา	09.00	น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.กจ.	งานที่ทำ	เปลี่ยน DIS เป็น SF6			ตามใบขอปฏิบัติงาน	1243/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิชชา กลิ่นประทุม					วันที่	29 สิงหาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย						วันที่	29 สิงหาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย						วันที่	29 สิงหาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมโนช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพีรภัทร, นางสาวสุกัญชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐภาณุจัน, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	งานที่ทำ :: เปลี่ยน DIS เป็น SF6 KCA5S-03 ช่างวัดเขาน้อย						
3	:: เปลี่ยน DIS เป็น SF6 KCA3S-07 อนามัยแก่งเสี้ยน						
4	KB-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
5	KCA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		- -
6	KCA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		- -
7	KCC-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KCC		- -
8	KCC10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCC		- -
9	เปลี่ยนที่ DIS KCA5S-03 ช่างวัดเขาน้อย						
10	- ย้ายโหลด KCA 5 บางส่วน กลับจาก KCC 10						
11	KCA03S-06	ปลด	สับ		กจ.	SCADA	SF6 โรงกลึงสุพรรณพงษ์
12	KCA05VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KCA		- -
13	KCA05S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กจ.		DIS ช่างวัดเขาน้อย
14	KCA03S-06	สับ	ปลด		กจ.	SCADA	SF6 โรงกลึงสุพรรณพงษ์
15	แจ้งสถานะการจ่ายไฟให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
16	ขณะปฏิบัติงาน ให้ "OFF" Auto Reclose KCA5VB-01, KCA10VB-01 และ KCC10VB-01 ไว้ขณะปฏิบัติงาน						
17	KB-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
18	KCA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		- -
19	KCC-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KCC		- -
20	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
<i>สิ้นสุด Switching ช่วงแรก</i>							
21	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
22	ตรวจสอบสถานะ SF6 KCA 5S-03 สถานะ OFF และ ล็อคคาน						
23	KB-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
24	KCA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		- -
25	KCC-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KCC		- -
26	เปลี่ยนที่ DIS KCA3S-07 อนามัยแก่งเสี้ยน						
27	- ย้ายโหลด KCA 5 บางส่วน กลับจาก KCC 10						

