



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เลขที่ ก.๓.สช.(กป.) 419 / ๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นาย พุฒชงค์ กาหลง

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.สามชุก

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.สามชุก จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย พิดเตอร์ ๓ สถานีไฟฟ้า
เดิมบางฯ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	DBA3	๖ ก.ย. ๒๕๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ดับไฟปักเสา และติดตั้งอุปกรณ์ งานก่อสร้างปรับปรุงระบบ จำหน่าย ๒๒ เควี บริเวณหน้า วัดวิมลมา ถึงร้านจันทร์เพ็ญ	DIS ชั่วคราว หน้า <u>ชุก</u>	DBA34-09 ยายอน	นายณัฐพงษ์ เข้มเพ็ชร ๐๘๕-๕๕๘๓๐๔๖

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หม้อแปลง ๔ เครื่อง ๕๖๐ เควีเอ ผู้ใช้ไฟประมาณ ๓๐๐ ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเทอดไทย จันทร์เพ็ญ ตำแหน่ง ชน.กป โทร ๐๘๖-๗๖๖๑๐๑๒

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟก. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓. พิกัดพื้นที่ดับไฟ ๓.๑ เริ่มต้น ๑๔.๗๕๒๐๔๘, ๑๐๐.๐๔๒๖๑๐

๓.๒ สิ้นสุด ๑๔.๗๕๗๕๗๔๙, ๑๐๐.๐๔๑๑๗๔๘

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ DBA3 จาก DIS ชั่วคราว หน้า ชุก ถึง DBA34-09
ในวันที่ 6 ก.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1244/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย จิรวิทย์ เรืองขิง ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเทอดไทย จันทร์เพ็ญ
๒๕ ๙.๑. ๖๗

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส.ชุก

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

สุรชภา
(นางสาวสุรชภา จอห์นสัน/คทก.)

จป.ก. 5 แทน ทพ.คฟ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น



ผจก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	วัดวิมลฯ ถึง ร้านจันทร์เพ็ญ		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	6 ก.ย. 2024	เวลา	08.30 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฤษ.สช.	งานที่ท่า	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1244/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวีรวัชร เสมามิ่ง		วันที่ 28 สิงหาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 28 สิงหาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 28 สิงหาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายคุมสุวีสดี, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมนโช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นางสาวพิชยา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายจิรวัดณ์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	DBA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		- LOAD 5 MW
3	DBA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		- LOAD 3 MW
4	ย้ายโหลด DBA03 ไปรับไฟจาก DBA04						
5	DBA04S-12	ปลด	สับ		สช.		สะพานดำ
6	DBA03S-09	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สช.	Scada	SF6 บ้านยายอวน
7	เมื่อพร้อมดับไฟ						
8	DISชั่วคราว DBA03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สช.		DIS หน้า ชกส.
9	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
10	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ข้อตกลงจุด จุด G1						
11	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ข้อตกลงจุด จุด G2						
12	เมื่อไฟฟ้าหน่วยงาน ทำการเทสไฟ และข้อตกลงจุด ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมให้ลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
13	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
14	DBA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-
15	DBA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-
สิ้นสุด Switching ช่วงที่ 1							
16	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานเสร็จเรียบร้อย						
17	แจ้งหน่วยงาน ปลดข้อตกลงจุด จุด G1						
18	แจ้งหน่วยงาน ปลดข้อตกลงจุด จุด G2						
19	DBA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		-
20	DBA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		-
21	จ่ายไฟ						
22	DISชั่วคราว DBA03	ปลด	สับ		สช.		DIS หน้า ชกส.
23	ย้ายโหลด DBA03 กลับจาก DBA04						
24	DBA03S-09	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สช.	Scada	SF6 บ้านยายอวน
25	DBA04S-12	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สช.		DIS สะพานดำ
26	DBA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-
27	DBA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

ดับไฟปักเสา ติดอุปกรณ์
 งานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี
 บริเวณหน้าวัดวิมลฯ ถึงร้านจันทร์เพ็ญ
 วันที่ 6 กันยายน 2567 เวลา 08.30 น. - 17.30 น.

ผู้ซื้อคกราวด์จุด G1
 นายภูวนัย ทิมหอม พงช.4 ผกป.ฟส.สามชุก
 ผู้ซื้อคกราวด์จุด G2
 นาย ปิณนทัต เทพบุตร พงช.5 ผกป.ฟส.สามชุก

