



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ท.กบข.(บฟ.) ๒๖๒๕/๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิงห์โตทอง
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นดั่ง

Switching Deadline
วันที่ 1 ส.ค. 65

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน ในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า เอกชัย.๑
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน - แผน ดังนี้

| ที่ | ฟีดเดอร์ | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา | ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ | จาก | ถึง | ผู้ควบคุมงาน |
|-----|----------|--------------|-------------|----------|---|-----|-----|--------------------------------------|
| ๑ | BYB-๐๑ | ๒ ส.ค. ๖๕ | ๐๘.๓๐ น. | ๑๒.๐๐ น. | ปลด CB ๑๑๕ KV. รหัส EKABYB-๐๑ และ ไขมิต หัว-ท้าย เพื่อเปลี่ยน Switch Local/Remote และ Switch Close/Open | | | นายปกณฉัตร เรืองฤทธิ์ ๐๖๓-๕๘๖๓๕๙๐ |
| ๒ | ๒YB-๐๑ | | ๑๓.๐๐ น. | ๑๖.๓๐ น. | ปลด CB ๑๑๕ KV. รหัส EKA๒YB-๐๑ และ ไขมิต หัว-ท้าย เพื่อเปลี่ยน Switch Local/Remote และ Switch Close/Open | | | |
| ๓ | ๔YB-๐๑ | ๓ ส.ค. ๖๕ | ๐๘.๓๐ น. | ๑๒.๐๐ น. | ปลด CB ๑๑๕ KV. รหัส EKA๔YB-๐๑ และ ไขมิต หัว-ท้าย เพื่อเปลี่ยน Switch Local/Remote และ Switch Close/Open | | | |
| ๔ | ๕YB-๐๑ | | ๑๓.๐๐ น. | ๑๖.๓๐ น. | ปลด CB ๑๑๕ KV. รหัส EKA๕YB-๐๑ และ ไขมิต หัว-ท้าย เพื่อเปลี่ยน Switch Local/Remote และ Switch Close/Open | | | |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพนพล ตีลอด ตำแหน่ง วิศวกร โทร ๐๘๔-๔๐๖๖๓๘๘๙

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....นายกำพล ด้อยเต็มวงศ์.....)

ตำแหน่ง ชก.บข.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 3 ฟีดเดอร์ EKA4YB จาก EKA4YB-01 ถึง EKA4YS-01, 02
ในวันที่ 3 ส.ค. ๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘:๐๐ น. ถึง 12:๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 1247/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 4 ฟีดเดอร์ EKA๕YB จาก EKA๕YB-01 ถึง EKA๕YS-01, 02
ในวันที่ 3 ส.ค. ๖๕ ตั้งแต่เวลา 13:๐๐ น. ถึง 16:๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ นาย สกิดีร์โก วัฒนสารอน ประสานงานการขอดับไฟกับ ผคฟ.๓ กฟผ.๓
28 ก.ค. 65

รศพร อธิบดีกษตรกิจ
(นายสมพร อธิบดีกษตรกิจ)
๐๐๖-๗ แทน นว.ฉ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. อ.ก.ก.ค.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ขั้นตอนการสวิตชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจพ. 2 (สถานี เขตสาย (CEKA))

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ 08.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

| | | | |
|------------------------|--|----------|--|
| 1. สถานที่ทำงาน | สถานีฯ เอกชัย 1 (เบรกเกอร์ 115 เควี EKA04,05YB-01) | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 3 ส.ค. 65 | ระหว่าง | 08.30 น. ถึง 16.30 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กบช.(ก.3) | งานที่ทำ | เปลี่ยน Sw.Local/Remote และ Close/Open ตามใบขอปฏิบัติงาน 1247/2565 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด | | วันที่ 29 กรกฎาคม 2565 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย | รศพร | | วันที่ 29 กรกฎาคม 2565 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | | วันที่ 29 กรกฎาคม 2565 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายนครินทร์,นายขุนทอง,นายสุธี,นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิศ,นายมนโชน (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |
|-----|---|--------------------------------------|---------------------------|------|--------------|------------|--------------------|
| | งานที่ทำ 1.ช่วงเช้าเวลา 08.30-12.00 น. ปฏิบัติงานที่เบรกเกอร์ 115 เควี EKA04YB-01 | | | | | | |
| | 2.ช่วงบ่ายเวลา 13.00-16.30 น. ปฏิบัติงานที่เบรกเกอร์ 115 เควี EKA05YB-01 | | | | | | |
| 1 | ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching | | | | | | |
| 2 | - เมื่อชุดทำงานพร้อมปฏิบัติงานที่เบรกเกอร์ 115 เควี EKA04YB-01 | | | | | | |
| 3 | ตรวจสอบใบมีด 115 เควี EKABYS-01,02 อยู่สถานะ สับ โห้ CLOSE | | | | | | |
| 4 | EKA04YB-01 | "On" Auto Reclose | "Off" Auto Reclose | | EKA | CB | เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 5 | SMF01YB-01 | "On" Auto Reclose | "Off" Auto Reclose | | SMF | CB | เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 6 | EKABYB-01 | ปลด | สับ | | EKA | CB | เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 7 | EKABYB-01 | สับ | ปลด | | EKA | CB | เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 8 | EKA04YS-03 | ปลด | สับ | | EKA | SW | ใบมีด 115 เควี |
| 9 | EKABYB-01 | ปลด | สับ | | EKA | CB | เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 10 | EKA04YB-01 | สับ | ปลด | | EKA | CB | เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 11 | EKA04YS-01 | สับ | ปลด | | EKA | SW | ใบมีด 115 เควี |
| 12 | EKA04YS-02 | สับ | ปลด | | EKA | SW | ใบมีด 115 เควี |
| 13 | EKA04YB-01 | "Off" Auto Reclose | "On" Auto Reclose | | EKA | CB | เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 14 | SMF01YB-01 | "Off" Auto Reclose | "On" Auto Reclose | | SMF | CB | เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 15 | แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ | | | | | | |
| 16 | แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานที่เบรกเกอร์ 115 เควี EKA04YB-01 ได้ | | | | | | |
| | *** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า *** | | | | | | |
| 17 | เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานที่เบรกเกอร์ 115 เควี EKA04YB-01 แล้วเสร็จ | | | | | | |
| 18 | EKA04YB-01 | "On" Auto Reclose | "Off" Auto Reclose | | EKA | CB | เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 19 | SMF01YB-01 | "On" Auto Reclose | "Off" Auto Reclose | | SMF | CB | เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 20 | EKA04YS-01 | ปลด | สับ | | EKA | SW | ใบมีด 115 เควี |
| 21 | EKA04YS-02 | ปลด | สับ | | EKA | SW | ใบมีด 115 เควี |
| 22 | EKA04YB-01 | ปลด | สับ คง "Off" Auto Reclose | | EKA | CB | เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 23 | EKABYB-01 | สับ | ปลด | | EKA | CB | เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 24 | EKA04YS-03 | สับ | ปลด | | EKA | SW | ใบมีด 115 เควี |
| 25 | EKA04YB-01 | "Off" Auto Reclose | "On" Auto Reclose | | EKA | CB | เบรกเกอร์ 115 เควี |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ | |
|-----|---|--------------------------------------|-------------------|------|--------------|------------|----------|--------------------|
| 26 | SMF01YB-01 | "Off" Auto Reclose | "On" Auto Reclose | | SMF | | CB | เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 27 | - เมื่อชุดทำงานพร้อมปฏิบัติงานที่เบรกเกอร์ 115 เควี EKA05YB-01 | | | | | | | |
| 28 | EKA05YS-03 | ปลด | สับ | | EKA | | SW | ใบมีด 115 เควี |
| 29 | EKABYB-01 | ปลด | สับ | | EKA | | CB | เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 30 | EKA05YB-01 | สับ | ปลด | | EKA | | CB | เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 31 | EKA05YS-01 | สับ | ปลด | | EKA | | SW | ใบมีด 115 เควี |
| 32 | EKA05YS-02 | สับ | ปลด | | EKA | | SW | ใบมีด 115 เควี |
| 33 | แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ | | | | | | | |
| 34 | แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานที่เบรกเกอร์ 115 เควี EKA05YB-01 ได้ | | | | | | | |
| | *** สิ้นสุด Switching ช่วงบ่าย *** | | | | | | | |
| 35 | เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานที่เบรกเกอร์ 115 เควี EKA05YB-01 แล้วเสร็จ | | | | | | | |
| 36 | EKA05YS-01 | ปลด | สับ | | EKA | | SW | ใบมีด 115 เควี |
| 37 | EKA05YS-02 | ปลด | สับ | | EKA | | SW | ใบมีด 115 เควี |
| 38 | EKA05YB-01 | ปลด | สับ | | EKA | | CB | เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 39 | EKABYB-01 | สับ | ปลด | | EKA | | CB | เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 40 | EKA05YS-03 | สับ | ปลด | | EKA | | SW | ใบมีด 115 เควี |
| | *** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *** | | | | | | | |