



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่..... ก.๓..... /๒๕๖๓.....
ชื่อผู้รับ นายถนัดพงษ์ วงษ์พันธ์ุฑา.....
ชื่อผู้ส่ง นายฉลอง โทธิทอง.....

Switching Deadline

วันที่ 30 ก.ย. 64

วันที่..... ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔.....
ตำแหน่ง..... อ.ก.ป.บ.(ก.๓).....
ตำแหน่ง..... รจก.(ท.) กฟจ.สพ.....

ด้วยการไฟฟ้าสุพรรณบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน พาดสายแรงสูงระบบ๒๒เควี เลย์ร้านนารีสโมสร สถานีสุพรรณบุรี๒
สถานีไฟฟ้าสุพรรณบุรี ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน..... ๒..... แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	9 สท.	5/10/64	0๘.00	17.00	รื้อถอนเสาแรงสูง จำนวน 5 ต้น	DDE สนามกีฬา2	SPA075-06 ห้องเย็นา	โทร.๐๘๕-๒๕๐๕๐๔๑ นายเกียรติศักดิ์ สุวรรณกร

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธนากร สุวรรณประทีป ตำแหน่ง พชง.๖ (สข.) โทร. ๐๘๑-๔๒๐๒๖๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายฉลอง โทธิทอง.....)

ตำแหน่ง..... รจก.(ท.) กฟจ.สพ.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ SPAZ จาก SPA 75-06 ถึง DDE สนามกีฬา 2

ในวันที่ 5 ก.ย. 64 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง 17.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1248/2564

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พิดเตอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ธนิต มนุษย์..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย ธนากร สุวรรณประทีป.....

(นายฉลอง โทธิทอง.....)
ผคฟ. กฟภ.๓

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ. กฟจ.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง..... แผ่น

แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจก. (สถานี.....)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ห้องเย็นฯ - เดดสนามกีฬาฯ2		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	5 ต.ค. 64	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.สพ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1248/64
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายธนิศ บุญชู		วันที่ 23 กันยายน 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 23 กันยายน 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 23 กันยายน 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย			วันที่ 23 กันยายน 2564
	1. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
	2. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ		(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
	3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต, นายศุภสวัสดิ์		(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	SPA09VB-01	Auto	Manual		SPA		- -
2	-เมื่อพร้อมดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน ให้ไลน์ไหลดหม้อแปลง 2 เครื่อง ออก						
3	-เมื่อไลน์ไหลดออกแล้วเสร็จ แจ้งขอทไลน์ทำการตัดเตด จุดB บริเวณหน้าสถานีฯสุพรรณบุรี 2						
4	-เมื่อขอทไลน์ทำการตัดเตด จุดB บริเวณ หน้าสถานีฯสุพรรณบุรี2 แล้วเสร็จ						
5	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
6	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
7	SPA09VB-01	Manual	Auto		SPA		- -
8	แจ้งการดับไฟให้ผู้ควบคุมงานทราบ แล้วแจ้งผู้ควบคุมให้ปฏิบัติงานได้						
	สิ้นสุด Switching ช่วงแรก						
9	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
10	SPA09VB-01	Auto	Manual		SPA		- -
11	-แจ้งขอทไลน์ทำการจี้มเตด จุดB บริเวณหน้าสถานีฯสุพรรณบุรี 2 เข้าได้						
12	-เมื่อขอทไลน์ทำการจี้มเตด จุดB แล้วเสร็จ จ่ายไหลดหม้อแปลง 2 เครื่อง						
13	SPA09VB-01	Manual	Auto		SPA		- -
	สิ้นสุด Switching						



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทผ.ปบ.กฟจ.สพ.

เลขที่ ก.๓ สพ.(ปบ.)-

เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟจ.สพ./รจก.กฟจ.สพ.

ถึง ผจก.กฟจ.สพ.


วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔

ด้วยในวันที่...๕...เดือน...ตุลาคม...พ.ศ. ...๒๕๖๔... ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. กฟจ.สุพรรณบุรี มี
แผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ ...หน้าสนามกีฬา - ร้านนารีสโมสร...โดยมีรายละเอียดปิดเตอร์ที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น
ดังนี้

ปิดเตอร์...๙...สถานี...สุพรรณบุรี...ตั้งแต่บริเวณ.. หน้าสนามกีฬา - ร้านนารีสโมสร

กฟจ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้...นายเกียรติศักดิ์ สุวรรณกร..ตำแหน่ง ..(ชุดก่อสร้างเขต)... เบอร์โทรศัพท์
ติดต่อ...๐๘๕-๒๙๐๔๐๔๑...เป็นผู้ควบคุมงานและให้...นายวรพล สุทธิไกร..ตำแหน่ง ชผ.กส.สพ..เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ...
๐๘๑-๘๕๖๖๕๗๙...เป็นผู้ประสานงานการดับไฟเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

แผนผังเชิงเส้น



ดับไฟระบบจำหน่าย เพื่อให้ชุดก่อสร้างเขตรื้อถอนเสาแรงสูง จำนวน๕ต้น หน้าร้านนารีสโมสร

๕. ย้ายโหลดบริเวณจุดปฏิบัติงาน
๖. ชุดแก้ไขไฟปลดโหลด ให้ออกไลน์สุพรรณตัดเขต ๑จุด ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐น.
๗. ตรวจสอบไฟดับ ชุดทีมแก้ไข ไฟ ช็อคกราวด์ จุด๑และจุด๒
๘. แจ้งชุดก่อสร้างปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

อนุมัติ

(นายฉลอง โพธิ์ทอง)
รจก.(ท.)กฟจ.สพ.

ททพจ
(นายทศพล สังข์ทอง)
พงง.๔(ปฟ.)ผบ.กฟจ.สพ.

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา

โทร. ๐๓๕-๕๓๕๑๖๗, ๐๕๘๕๕ ๑๕๘๖๐