



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เลขที่ ก.๓.สข.(กป.) 4623 / ๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพิทอนันท์ พิชิตสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นาย พุฒพงษ์ กาทหลง

วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.สามชุก

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.อ.สามชุก จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย ฟีดเดอร์ ๒ สถานีไฟฟ้า  
เดิมบางฯ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	DBA ๐3	๑๐ ก.ย. ๒๕๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ตัดไฟทาดสายและตัดอุปกรณ์ งานก่อสร้างปรับปรุงระบบ จำหน่าย ๒๒ เควี บริเวณหน้า วัดวิมลลา ถึงร้านจันทร์เพ็ญ	DIS ชั่วคราว หน้า ธกส.	DIS ชั่วคราว หน้าร้านจันทร์ เพ็ญ และจุดตัด DDE	นายณัฐพงษ์ เข้มเพ็ชร ๐๘๕-๕๕๘๓๐๔๖

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หม้อแปลง ๗ เครื่อง ๙๓๐ เควีเอ. ผู้ใช้ไฟประมาณ ๔๐๐ ราย


ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเทอดไทย จันทร์เพ็ญ ตำแหน่ง ช.ผ.ก. โทร ๐๘๖-๗๖๖๑๐๑๒

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.ก.ร.ส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓.  พิกัดพื้นที่ดับไฟ ๓.๑ เริ่มต้น ๑๔.๗๕๓๐๒๒, ๑๐๐.๐๙๒๖๑๗  
๓.๒ สิ้นสุด ๑๔.๗๕๘๔๘๘, ๑๐๐.๐๙๐๐๕๐

  
(นายพุฒพงษ์ กาทหลง)  
ผ.จก.กฟส.อ.สามชุก

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓  
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร


อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ DBA 03 จาก Dis. ชั่วคราว หน้า ธกส. ถึง Dis. ชั่วคราว หน้าร้านจันทร์เพ็ญ, DDE

ในวันที่ 10 ก.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1248/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อนุสรณ์ คุ้มพงษ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย เทอดไทย จันทร์เพ็ญ

  
(นายอนุสรณ์ คุ้มพงษ์)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กป.บ.(คฟ.)

เรียน ผ.จก. กฟส. ๕๕, กฟส. ๖๐. ๕.

อก.บข.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น



ผจก. (สถานี - )

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

  
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

หน้าที 1 จาก 2  
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณหน้า ธกส. - หน้าร้านจันท์เพ็ญ (วงจร DBA03)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	10 ก.ย. 67	เวลา	08.30 น.	ถึง	17.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สช.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1248/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง			วันที่	30 สิงหาคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	30 สิงหาคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	30 สิงหาคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจิรวัดน์, นายวัฒน, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธณิต, นายวรรณพงษ์, นายมโนช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการ Switching						
2	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
3	DBA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		-
4	DBA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		-
5	DBA04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สช.	SCADA	R ประตูน้ำคลองขอม
6	DBA04R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		สช.		R บ้านดอนยาว
7	DBA04R-06	Normal	Nonreclosing, ALT		สช.	SCADA	R หนองผักนาก (Nulec)
8	LWA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		LWA		
9	DAA06R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		นญช.	SCADA	R วัดกองเงิน
10	ย้ายโหลด DBA03 บางส่วนไปจ่ายจาก LWA03						
11	DBA04S-08	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สช.		SF6 บ้านดอนยาว
12	DBA04S-31	ปลด	สับ		สช.	SCADA	SF6 บ้านดอนไร่
13	DIS ชั่วคราว DBA03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สช.		DIS ชั่วคราว หน้าร้านจันท์เพ็ญ
14	DBA04S-31	สับ	ปลด		สช.	SCADA	SF6 บ้านดอนไร่
15	ย้ายโหลด DBA03 บางส่วนไปจ่ายจาก DBA04						
16	DBA04S-12	ปลด	สับ		สช.		DIS สะพานดำ
17	DBA03S-09	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สช.	SCADA	SF6 บ้านยายอวน
18	เมื่อพร้อมดับไฟ						
19	DIS ชั่วคราว DBA03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สช.		DIS ชั่วคราว หน้า ธกส.
20	แจ้งผู้ควบคุมงานทำการไล่นโหลดหม้อแปลงบริเวณพื้นที่ดับไฟ (ตามแผนผังแนบ) ออก						
21	หลังจากทำการไล่นโหลดหม้อแปลงบริเวณพื้นที่ดับไฟ (ตามแผนผังแนบ) ออก เรียบร้อย						
22	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการปลด DDE บริเวณต้นบักอาร์ม (ตามแผนผังแนบ) ออก ด้วยวิธี Hotline						
23	หลังจากทำการปลด DDE บริเวณต้นบักอาร์ม (ตามแผนผังแนบ) ออก ด้วยวิธี Hotline เรียบร้อย						
24	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
25	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G1						
26	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G2						
27	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G3						
28	หลังจากทำการ Test ไฟ Short Ground ครบทุกจุด พร้อมลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อย						
29	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
30	DBA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-
31	DBA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
32	DBA04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สช.	SCADA	R ประตูน้ำคลองขอม
33	DBA04R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		สช.		R บ้านดอนยาว
34	DBA04R-06	Nonreclosing, ALT	Normal		สช.	SCADA	R หนองผักนาก (Nulec)
35	LWA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		LWA		
36	DAA06R-03	Nonreclosing, ALT	Normal, ALT		นญช.	SCADA	R วัดกองเงิน
37	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้						
***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *****							
38	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ						
39	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ ปลด Short Ground จุด G1						
40	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ ปลด Short Ground จุด G2						
41	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ ปลด Short Ground จุด G3						
42	หลังจากทำการ ปลด Short Ground ออก ครบทุกจุด พร้อมยืนยันข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อย						
43	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
44	DBA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		- -
45	DBA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		- -
46	DBA04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สช.	SCADA	R ประตูน้ำคลองขอม
47	DBA04R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		สช.		R บ้านดอนยาว
48	DBA04R-06	Normal	Nonreclosing, ALT		สช.	SCADA	R หนองผักนาก (Nulec)
49	LWA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		LWA		
50	DAA06R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		นญช.	SCADA	R วัดกองเงิน
51	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
52	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการเชื่อม DDE บริเวณต้นบักอาร์ม (ตามแผนผังแนบ) เข้า ด้วยวิธี Hotline						
53	หลังจากทำการเชื่อม DDE บริเวณต้นบักอาร์ม (ตามแผนผังแนบ) เข้า ด้วยวิธี Hotline เรียบร้อย						
54	DIS ชั่วคราว DBA03	ปลด	สับ		สช.		DIS ชั่วคราว หน้า ธกส.
55	ย้ายโหลด DBA03 บางส่วนกลับจาก LWA03						
56	DBA04S-31	ปลด	สับ		สช.	SCADA	SF6 บ้านดอนไร่
57	DIS ชั่วคราว DBA03	ปลด	สับ		สช.		DIS ชั่วคราว หน้าร้านจันทร์เพ็ญ
58	DBA04S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สช.		SF6 บ้านดอนยาว
59	DBA04S-31	สับ	ปลด		สช.	SCADA	SF6 บ้านดอนไร่
60	ย้ายโหลด DBA03 บางส่วนไปจ่ายจาก DBA04						
61	DBA03S-09	ปลด	สับ		สช.	SCADA	SF6 บ้านยายอวน
62	DBA04S-12	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สช.		DIS สะพานดำ
63	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
64	DBA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		- -
65	DBA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		- -
66	DBA04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สช.	SCADA	R ประตูน้ำคลองขอม
67	DBA04R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		สช.		R บ้านดอนยาว
68	DBA04R-06	Nonreclosing, ALT	Normal		สช.	SCADA	R หนองผักนาก (Nulec)
69	LWA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		LWA		
70	DAA06R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		นญช.	SCADA	R วัดกองเงิน
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							

**ดับไฟปักเสา ติดอุปกรณ์**  
**งานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี**  
**บริเวณหน้าวัดวิมลฯ ถึงร้านจันทร์เพ็ญ**  
**วันที่ 10 กันยายน 2567 เวลา 08.30 น. - 17.30 น.**

**ผู้ซื้อคร่าวด์จุด G1**  
 นายภูวนัย ทิมหอม พงช.4 ผกป.ภพส.สามชุก  
**ผู้ซื้อคร่าวด์จุด G2**  
 นาย ปิณณทัต เทพบุตร พงช.5 ผกป.ภพส.สามชุก

