



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เลขที่ ก.๓.สข.(กป.) ๕2 ๒๕๖๗
 ชื่อผู้รับ นายพัทธ์นันท์ พิชราสุวรรณชด
 ชื่อผู้ส่ง นาย พุฒชงค์ กาหลง

วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๗
 ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)
 ตำแหน่ง ผจก.กฟส.สามชุก

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.สามชุก จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย พิดเตอร์ ๒ สถานีไฟฟ้า
 เดิมบางๆ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	DBA2	๑๕ ก.ย. ๒๕๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ตัดไฟพาดสายและตัดอุปกรณ์ งานก่อสร้างปรับปรุงระบบ จำหน่าย ๒๒ เควี บริเวณหน้า วัดวิมลลา ถึงร้านจันทร์เพ็ญ	DIS ชั่วคราว หน้าวัดวิมล	DBA35-09 SF6 ยายอวน	นายณัฐพงษ์ เข้มเพ็ชร ๐๘๕-๕๕๘๓๐๔๖

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หม้อแปลง ๗ เครื่อง ๙๓๐ เควีเอ ผู้ใช้ไฟประมาณ ๔๐๐ ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเทอดไทย จันทร์เพ็ญ ตำแหน่ง ชผ.กป โทร ๐๘๖-๗๖๖๑๐๑๒

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟก. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
 ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
 ๓. พิกัดพื้นที่ดับไฟ ๓.๑ เริ่มต้น ๑๔.๗๕๒๐๕๖, ๑๐๐.๐๔๒๖๐๔
 ๓.๒ สิ้นสุด ๑๔.๗๕๗๕๗๔๔, ๑๐๐.๐๔๑๑๗๔๘

(นายพุมชงค์ กาหลง)
 ผจก.กฟส.อ.สามชุก

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓
 เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ ๑ พิดเตอร์ DBA02 จาก Dis ๖๐.หน้าวัดวิมล ถึง DBA35-09
 ในวันที่ 15 ก.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1249/2567

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ พิดเตอร์ จาก ถึง
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ นาย พิรัชทร โพธิ์มณี ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเทอดไทย จันทร์เพ็ญ

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส. สข.

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

(นายพิรัชทร โพธิ์มณี)

อสก.5 11๓๖ ชผ.คฟ.

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น



ผจก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
 ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิทชิง

1. สถานที่ทำงาน	หน้าวัดวิมล - ร้านจันทร์เพ็ญ (DBA03)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	15 ก.ย. 67	เวลา	08.30 น.	ถึง	17.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สช.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1249/2567
4. เตรียมการสวิทชิงโดย	นายพิรภัทร โพธิ์พันธ์			วันที่	1 กันยายน 2567	
5. ตรวจสอบสวิทชิงโดย				วันที่	1 กันยายน 2567	
6. อนุมัติสวิทชิงโดย				วันที่	1 กันยายน 2567	
7. สั่งทำสวิทชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) นายนครินทร์,น.ส.พิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายวรรณพงษ์,นายมนโอช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิทชิง ****ย้ายไปเข้า-เย็นกลับ****						
2	DBN-KT2A/KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
3	DBA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		
4	DBA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		
5	ย้ายโหลด DBA03 บางส่วนไปรับไฟจาก DBA04						
6	DBA04S-12	ปลด	สับ		สช.		DIS สะพานดำ
7	DBA03S-09	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		สช.		SF6 บ้านยายอวน
8	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.30 น.						
9	Dis ชั่วคราวไลน์ DBA03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สช.		DIS หน้าวัดวิมล
10	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.สช. รับทราบ						
11	แจ้ง กฟส.สช. ให้ Test ไฟ หากไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G1						
12	แจ้ง กฟส.สช. ให้ Test ไฟ หากไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G2						
13	เมื่อ กฟส.สช. ทำการ Test ไฟ และ Short Ground ครบทุกจุด พร้อมลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
14	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
15	DBN-KT2A/KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
16	DBA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		
17	DBA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
18	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จ						
19	แจ้ง กฟส.สช. ปลด Short Ground จุด G1						
20	แจ้ง กฟส.สช. ปลด Short Ground จุด G2						
21	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิทชิง						
22	DBN-KT2A/KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
23	DBA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		
24	DBA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		
25	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
26	Dis ชั่วคราวไลน์ DBA03	ปลด	สับ		สช.		DIS หน้าวัดวิมล

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	ย้ายโหลด DBA03 คีนจาก DBA04						
28	DBA03S-09	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สช.		SF6 บ้านยายอวน
29	DBA04S-12	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สช.		สะพานดำ
30	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
31	DBA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		
32	DBA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

ดับไฟปักเสา ติดอุปกรณ์
 งานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี
 บริเวณหน้าวัดวิมลลา ถึงร้านจันทร์เพ็ญ
 วันที่ 15 กันยายน 2567 เวลา 08.30 น. - 17.30 น.

ผู้ซื้อคร่าวด์จุด G1
 นายภูวนัย ทิมหอม พงช.4 ผกป.กฟส.สามชุก
 ผู้ซื้อคร่าวด์จุด G2
 นาย ปณณทัต เทพบุตร พงช.5 ผกป.กฟส.สามชุก

