



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.สปร.(ปบ.) 03022  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณธล  
ชื่อผู้ส่ง นายพิชา ตันยิตเส็ง

### วิทยุขอตัดไฟ

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สามพราน

Switching Deadline

4 ก.ย. 67

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอย้ายโหลด/ตั้ง Manual/ตัดไฟ เพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ แก้ไขจุดร้อน Dis.OYM๑๖S-๑๑ หน้าสถานี  
อ้อมใหญ่ ๔ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงาน/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	Oym๑๖	๘ ก.ย. ๖๗	๐๙.๓๐	๑๖.๓๐	แก้ไขจุดร้อน Dis.OYM๑๖S-๑๑ หน้า สถานีอ้อมใหญ่ ๔			นายนิพนธ์ ผูกฉิม ๐๘๖-๓๑๗๗๗๖๑

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)..... ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ.....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายนิพนธ์ ผูกฉิม ตำแหน่ง ชผ.ปบ โทร ๐๘๖-๓๑๗๗๗๖๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....

( นายพิชา ตันยิตเส็ง )

รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สามพราน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ OYM6 จาก OYM 6VB-01 ถึง OYM 6S-01  
ในวันที่ 8 ก.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1250/67

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย สุวิทย์ วัฒนวิทย์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ คุณนิพนธ์ ผูกฉิม

( นิพนธ์ วัฒนวิทย์ )  
กค.๖ ทุ่งจักรแก้ว บ.ค.ค.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. ก.๓.สปร.

อก.บช.(ก.๓),

อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. 2 (สถานี OYM)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์  
นครปฐม ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	หน้าสถานีฯ อ้อมใหญ่ 4 OYM06S-01					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	8 ก.ย. 67	เวลา	09.30 น.	ถึง	16.30 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.สพร.	งานที่ทำ	แก้ไขจุดร้อน OYM06S-01		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1250/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายณัฐกาญจน์ รมโพธิ์ทอง				วันที่	30 สิงหาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	30 สิงหาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	30 สิงหาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์,นางสาวพิชยา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร,นางสาวสุกัญชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	<b>ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง</b>						
2	OYM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYM		-
3	OYM-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYM		
4	OYM02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYM		- โหลด 1.9 MW
5	OYM06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYM		โหลด 4.9 MW
6	<b>ย้ายโหลด OYM06 ไปจ่ายจาก OYM02</b>						
7	OYM02S-08	ปลด	ล๊ับ		สพร.	scada	SF6 หน้าโรงเรียนวัดท่าพูด
8	OYM06VB-01	ล๊ับ	ปลด		OYM		
9	<b>เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 09.30น.</b>						
10	OYM06S-01	ล๊ับ	ปลด		สพร.		Riser ploe OYM06
11	OYM06VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		OYM		ทรักเบรกเกอร์ F6
12	<b>ให้คง OFF Auto Reclose OYM02VB-01 ไว้ตลอดขณะที่ทำงาน</b>						
13	OYM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYM		-
14	OYM-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYM		
15	<b>แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จแล้วให้ปฏิบัติงานได้</b>						
<b>สิ้นสุด Switching ช่วงแรก</b>							
16	<b>เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย พร้อมย้ายโหลดกลับ</b>						
17	OYM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYM		-
18	OYM-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYM		
19	OYM06VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		OYM		ทรักเบรกเกอร์ F6
20	OYM06S-01	ปลด	ล๊ับ		สพร.		Riser ploe OYM06
21	<b>ย้ายโหลด OYM06 กลับจาก OYM02</b>						
22	OYM06VB-01	ปลด	ล๊ับ คง OFF Auto Reclose		OYM		
23	OYM02S-08	ล๊ับ	ปลด		สพร.	scada	SF6 หน้าโรงเรียนวัดท่าพูด
24	OYM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYM		-
25	OYM-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYM		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	OYM02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYM		-
27	OYM06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYM		
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

งานวันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2567 แก้ไขจุดร้อน OYM06s-01 หน้าสถานีอ้อมใหญ่ 4

