



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 7 ส.ค. 65

เลขที่ ก.๓.กบข.(บพ.) ๒๖๒๗/๒๕๖๕  
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิงห์โตทอง  
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่ .....  
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า.....กบข.(ก.๓).....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า.....ตอนเจดีย์.....  
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	BYB-๐๑	๑๐ ส.ค. ๖๕	๐๘.๓๐ น.	๑๒.๐๐ น.	ปลด CB ๑๑๕ kV. รหัส DOABYB-๐๑ และ ใบมีด หัว-ท้าย เพื่อเปลี่ยน Switch Local/Remote และ Switch Close/Open			นายปกณฉัตร เรืองฤทธิ์ ๐๖๓-๕๘๖๓๕๙๐
๒	๑YB-๐๑		๑๓.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ปลด CB ๑๑๕ kV. รหัส DOA๑YB-๐๑ และ ใบมีด หัว-ท้าย เพื่อเปลี่ยน Switch Local/Remote และ Switch Close/Open			
๓	๒YB-๐๑	๑๑ ส.ค. ๖๕	๐๘.๓๐ น.	๑๒.๐๐ น.	ปลด CB ๑๑๕ kV. รหัส DOA๒YB-๐๑ และ ใบมีด หัว-ท้าย เพื่อเปลี่ยน Switch Local/Remote และ Switch Close/Open			
๔	๓YB-๐๑		๑๓.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ปลด CB ๑๑๕ kV. รหัส DOA๓YB-๐๑ และ ใบมีด หัว-ท้าย เพื่อเปลี่ยน Switch Local/Remote และ Switch Close/Open			

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพนพล ตีลอด ตำแหน่ง วิศวกร.๖ โทร. ๐๘๕-๔๐๖๖๓๘๘๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....นายกำพล ดุ้ยเต็มวงศ์.....)

ตำแหน่ง.....ชก.บข.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 2 ฟีดเดอร์ 115KV จาก DOA 2YB-01 ถึง .....  
ในวันที่ 11 ส.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่ 1251/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 3 ฟีดเดอร์ 115KV จาก DOA 3YB-01 ถึง .....  
ในวันที่ 11 ส.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่ .....

พนักงานศูนย์ฯ นาย อธิวัฒน์ อภิปรานี ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายพนพล ตีลอด

(นายอธิวัฒน์ อภิปรานี วัฒนพงษ์)  
๒๐1๖.๘.๓๐ ๑๖.๐๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ.๑๐.

อก.บษ.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจพ. 1 (สถานี DOA)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน เบรคเกอร์ 115 KV.DOA02YB-01,DOA03YB-01 สถานีไฟฟ้าดอนเจดีย์
2. กำหนดวันที่ทำงาน 11 ส.ค. 65 เวลา 08.30 น. ถึง เวลา 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน กบข.(ก.3) งานที่ทำ เปลี่ยน Switch Local/Remote ตามใบขอปฏิบัติงาน 1251/65
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์ วันที่ 30 กรกฎาคม 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 30 กรกฎาคม 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 30 กรกฎาคม 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
  2. นายสถาพร,นายมงคล,นายศักดิ์สิทธิ์,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
  3. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายสุธี,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	- กบข.ทำงานที่เบรคเกอร์ DOA02YB-01						
3	DOA0BYS-01	ปลด	สับ		DOA		ใบมีด 115 kV.
4	DOA0BYS-02	ปลด	สับ		DOA		ใบมีด 115 kV.
5	DOA0BYB-01	ปลด	สับ		DOA	CB	115 kV.สแปร์
6	DOA0BYB-01	สับ	ปลด		DOA	CB	115 kV.สแปร์
7	DOA02YS-03	ปลด	สับ		DOA		ใบมีด 115 เควี
8	DOA0BYB-01	ปลด	สับ		DOA	CB	115 kV.สแปร์
9	DOA02YB-01	สับ	ปลด		DOA	CB	115 kV.
10	DOA02YS-01	สับ	ปลด		DOA		ใบมีด 115 เควี
11	DOA02YS-02	สับ	ปลด		DOA		ใบมีด 115 เควี
12	แจ้งกบข.ลงรายละเอียด We Safe						
13	แจ้งกบข.ทำงานที่เบรคเกอร์ DOA02YB-01 ได้						
	%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%						
14	หลังจากกบข.ทำงานที่เบรคเกอร์ DOA02YB-01 เสร็จทำ DOA03YB-01 ต่อ						
15	DOA03YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		DOA		
16	DOA02YS-01	ปลด	สับ		DOA		ใบมีด 115 เควี
17	DOA02YS-02	ปลด	สับ		DOA		ใบมีด 115 เควี
18	DOA02YB-01	ปลด	สับ		DOA	CB	115 kV.
19	DOA0BYB-01	สับ	ปลด		DOA	CB	115 kV.สแปร์
20	DOA02YS-03	สับ	ปลด		DOA		ใบมีด 115 เควี
21	DOA03YS-03	ปลด	สับ		DOA		ใบมีด 115 เควี
22	DOA0BYB-01	ปลด	สับ		DOA	CB	115 kV.สแปร์
23	DOA03YB-01	สับ	ปลด		DOA	CB	115 kV.

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
24	DOA03YS-01	สับ	ปลด		DOA		ใบมีด 115 เควี
25	DOA03YS-02	สับ	ปลด		DOA		ใบมีด 115 เควี
26	DOA03YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		DOA		
27	แจ้งกบข.ลงรายละเอียด We Safe						
28	แจ้งกบข.ทำงานที่เบรกเกอร์ DOA03YB-01 ได้						
	%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%						
29	หลังจากกบข.ทำงานที่เบรกเกอร์ DOA03YB-01 เสร็จ						
30	DOA03YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		DOA		
31	DOA03YS-01	ปลด	สับ		DOA		ใบมีด 115 เควี
32	DOA03YS-02	ปลด	สับ		DOA		ใบมีด 115 เควี
33	DOA03YB-01	ปลด	สับ		DOA	CB	115 kV.
34	DOA0BYB-01	สับ	ปลด		DOA	CB	115 kV.สแปร์
35	DOA03YS-03	สับ	ปลด		DOA		ใบมีด 115 เควี
36	DOA03YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		DOA		
	%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%						