



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิญญูขอตัดไฟ

Switching Deadline

4 Sep 67

เลขที่ ก.ต.สพ.ร.(ปบ.) 03024
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พธิชาสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายพิชา ตันยิตเส็ง

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ร.จก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผ.จก.กฟส.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอย้ายโหลด/ตั้งManual/ตัดไฟ เพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ แก้ไขจุดร้อนDis.SAD๐๗S-๐๑ หน้าสถานี
สามพราน.๔ ตามแผนผังส่งเขบแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงาน/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SAD๐๗	๘ ก.ย.๖๗	๐๙.๓๐	๑๖.๓๐	แก้ไขจุดร้อนDis.SAD๐๗S-๐๑ หน้า สถานีสามพราน.๔			นายนิพนธ์ ผูกฉิม ๐๘๖-๓๑๗๗๗๖๑

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)..... ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ..... ๕๖.๒๖

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายนิพนธ์ ผูกฉิม ตำแหน่ง ข.พ.ปบ โทร. ๐๘๖-๓๑๗๗๗๖๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผ.คส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....
(นายพิชา ตันยิตเส็ง)
ร.จก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผ.จก.กฟส.สามพราน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผ.คฟ.) กฟภ.๓
เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผ.คฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ | ฟีดเดอร์ SAD7 จาก SAD2VB-๐1 ถึง SAD7S-01
ในวันที่ 8 ก.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่ 1252/67

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย พิศาล กลิ่นประทุม ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายนิพนธ์ ผูกฉิม

.....
(นาย.....)
ร.จก. กฟภ.บางพระ น.ก.น.พ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผ.จก. ผ.ค.ร.ร.
อก.บช.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์..... 1 แผ่น
แผนผังแนบ..... 1 แผ่น

ผ.จก. 9 (สถานี SAD.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	หน้าสถานีสามพราน 4 (DIS SAD7S-01)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	8 ก.ย. 67	เวลา	09.30 น.	ถึง	16.30 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สพร.	งานที่ทำ	แก้ไขจุดร้อน	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1252/2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย			นายพิชชา กลิ่นประทุม	วันที่	30 สิงหาคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	30 สิงหาคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	30 สิงหาคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย			1. นายจรวัฒน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)	
			2. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ		(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)	
			3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมนโษ		(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	SAD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAD		- -
3	SAD07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		- -
4	OYI-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		- -
5	ย้ายโหลด SAD 7 ไปจ่ายจาก OYI 6						
6	OYI06VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		OYI		- -
7	SAD07VB-01	สับ	ปลด		SAD		- -
8	SAD07S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS POT HEAD F.7
9	SAD07VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SAD		- -
10	SAD-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAD		- -
11	OYI-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		- -
12	แจ้งชุด Hotline ทำการแก้ไขจุดร้อนที่ SAD07S-01 ได้						
13	ให้ตั้ง OFF Auto Reclose OYI06VB-01 ไว้ ขณะปฏิบัติงาน						
	สิ้นสุด Switching ช่วงแรก						
14	หลังจากแก้ไขจุดร้อนเสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับ						
15	SAD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAD		- -
16	OYI-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		- -
17	SAD07S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS POT HEAD F.7
18	ย้ายโหลด SAD 9 กลับจาก SAD 1						
19	SAD07VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SAD		- -
20	SAD07VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SAD		- -
21	OYI06VB-01	สับ	ปลด		OYI		- -
22	SAD-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAD		- -
23	SAD07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		- -
24	OYI-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		- -
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						

งานวันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2567 แก้ไขจุดร้อน SAD07s-01 หน้าสถานีสามพราน4

