



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

11 ต.ค. 66

วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่	วันที่
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตราสุวรรณชล	ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก๓)
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.	ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า.....สมุทรสาคร.๒ (กฟผ.) ตามบันทึกจำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
๑	หม้อแปลง KT1A	๑๔ ต.ค. ๖๖	๐๗.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	Correct Oil Leak ติดตั้งป้าย ID PLATE	SN2 2212	SN2 2217

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ..... กฟผ..... ตำแหน่ง..... โทร.....

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง SN2 UT1A จาก SN2 2212 ถึง SN2 2219
ในวันที่ 14 ต.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ ๑๒๕๒/๒๕๖๖

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย สมพร อันติโกษตรกิจ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ทยณยุทธ ลีทว
25 ก.ย. 66

สมพร อันติโกษตรกิจ
(ทยณยุทธ อันติโกษตรกิจ)
๐๐๖.๗ ทุจริตงานแทน น.ค.พ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก๓ กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก. กฟผ.ก๓.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 1 (สถานี สมุทรสาคร 2)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สมุทรสาคร 2 (กฟผ.) KT1A		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	14-ต.ค.-66	ระหว่าง	07.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	Correction Oil Leak ตามใบขอปฏิบัติงาน 1252/66
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสถาพร ตันติเกษตรกิจ		วันที่ 25 กันยายน 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 25 กันยายน 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 25 กันยายน 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพิภภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายพิชชา, นายวีรวิษฐ์, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	SN2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 25.7 MW
2	SN2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 19.7 MW
3	SMB05VB-01	Auto	Manual		SMB		- โหลด 3.2 MW
4	SMB06VB-01	Auto	Manual		SMB		- โหลด 8.3 MW
5	THS-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS		- โหลด 15.0 MW
6	THS-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS		- โหลด 11.3 MW
7	THS04VB-01	Auto	Manual		THS		- โหลด 0.4 MW
8	THS07VB-01	Auto	Manual		THS		- โหลด 1.0 MW
9	ย้ายโหลดวงจร SMB06 ทั้งหมด ไปรับไฟจากวงจร THS04						
10	SMB06S-05	ปลด	ล๊ပ်		สค.	SCADA	SF6 ปากทางเข้านิคมท่าทราย
11	SMB06VB-01	ล๊ပ်	ปลด		SMB		- -
12	ย้ายโหลดวงจร SMB05 ทั้งหมด ไปรับไฟจากวงจร THS07						
13	SMB05S-03	ปลด	ล๊ပ်		สค.	SCADA	SF6 ท้ายซอยสมุทรสาคร 2
14	SMB05VB-01	ล๊ပ်	ปลด		SMB		- -
15	ย้ายโหลด SN2-KT1A ทั้งหมด ไปรับไฟจาก SN2-KT2A						
16	SMBBVB-01	ปลด	ล๊ပ်		SMB		- ขนานบัส
17	SMB01BVB-01	ล๊ပ်	ปลด		SMB		- INCOMING 1
18	SMB01BVB-01	ทรัด "In service"	ทรัด "Out service"		SMB		- INCOMING 1
19	SN2-2212	ล๊ပ်	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์
20	SN2-2217	ล๊ပ်	ปลด		EGAT		- ใบมีด
21	SN2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
22	THS-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS		-
23	THS-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS		-
24	THS04VB-01	Manual	Auto		THS		-
25	THS07VB-01	Manual	Auto		THS		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
26	เมื่อ กฟผ. ดำเนินการแล้วเสร็จ ขอย้ายโหลดคืน						
27	SN2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
28	THS-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS		-
29	THS-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
30	THS04VB-01	Auto	Manual		THS		-
31	THS07VB-01	Auto	Manual		THS		-
32	SN2-2217	ปลด	สับ		EGAT		- ไข่มืด
33	SN2-2212	ปลด	สับ		EGAT		- เบรกเกอร์
34	SMB01BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SMB		- INCOMING 1
35	ย้ายโหลด SN2-KT1A ทั้งหมด กลับคืนจาก SN2-KT2A						
36	SMB01BVB-01	ปลด	สับ		SMB		- INCOMING 1
37	SMBBVB-01	สับ	ปลด		SMB		- ขนานบัส
38	ย้ายโหลดวงจร SMB06 ทั้งหมด กลับคืนจากวงจร THS04						
39	SMB06VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SMB		- -
40	SMB06S-05	สับ	ปลด		สค.	SCADA	SF6 ปากทางเข้านิคมท่าทราย
41	ย้ายโหลดวงจร SMB05 ทั้งหมด กลับคืนจากวงจร THS07						
42	SMB05VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SMB		- -
43	SMB05S-03	สับ	ปลด		สค.	SCADA	SF6 ท้ายซอยสมุทรสาคร 2
44	SN2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
45	SN2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
46	SMB05VB-01	Manual	Auto		SMB		-
47	SMB06VB-01	Manual	Auto		SMB		-
48	THS-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS		-
49	THS-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS		-
50	THS04VB-01	Manual	Auto		THS		-
51	THS07VB-01	Manual	Auto		THS		-
สิ้นสุด Switching							



บันทึก

ที่ หจล-ส. 31882 /2566
จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ
เรื่อง ขอดับไฟจุดจ่ายไฟ 22 KV
วันที่ 22 สิงหาคม 2566

เรียน ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟผ.
โทรศัพท์ : 02-590-5454
โทรสาร : 02-590-5456

กฟผ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงสมุทรสาคร 2
อุปกรณ์ ปลดหม้อแปลง SN2-KT1A (SN 2-2212, 2217)

งานที่ทำ Correct Oil Leak & ติดตั้งป้าย ID PLATE

หมายเหตุ -

วันและเวลาขอตัดไฟ เริ่มวัน เสาร์ ที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 07.30 น.
ถึงวัน เสาร์ ที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟผ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.