



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

4 ก.ย. 67

เลขที่ ก.ต.สพร.(ปบ.) 03023
ชื่อผู้รับ นายพิชิตนันท์ พิชิตสุวรรณมงคล
ชื่อผู้ส่ง นายพิชิต ตันยัตติเส็ง

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ร.จก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า...สามพราน...จะขอย้ายโหลด/ตั้งManual/ดับไฟ เพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ...แก้ไขจุดร้อนDis.OYM๐๑S-๐๑ หน้าสถานี
อ้อมใหญ่ ๔...ตามแผนผังสั่งเซปแนบ จำนวน...๑...แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงาน/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	OYM๑	๘ ก.ย. ๖๗	๐๙.๓๐	๑๖.๓๐	แก้ไขจุดร้อนDis.OYM๐๑S-๐๑ หน้า สถานีอ้อมใหญ่ ๔			นายนิพนธ์ ผูกฉิม ๐๘๖-๓๑๗๗๗๖๑

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนิพนธ์ ผูกฉิม ตำแหน่ง ข.ผ.ป.บ โทร. ๐๘๖-๓๑๗๗๗๖๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ
(นายพิชิต ตันยัตติเส็ง)

ร.จก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สามพราน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ OYM1 จาก OYM11-01 ถึง -
ในวันที่ 8 ก.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 9.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1253/67
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ... ฟีดเดอร์... จาก... ถึง...
ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่...
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ... ฟีดเดอร์... จาก... ถึง...
ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่...
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ... ฟีดเดอร์... จาก... ถึง...
ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่...
พนักงานศูนย์ฯ นาย พิชิต (ปบ.ป.บ) ประสานงานการขอตัดไฟกับ...
30 ส.ค. 67

(นายพิชิต ตันยัตติเส็ง)
ร.จก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สามพราน

สำหรับผู้อนุมัติ
ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟส. ส.ม.
อ.ก.บ.ช.(ก.๓), อ.ก.ว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จ.ป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจพ. 2 (สถานี OYM)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	หน้าสถานีอ้อมใหญ่ 4 (OYM)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	8-ก.ย.-67	ระหว่าง	09.30 น.	ถึง	16.30 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กพอ.สพร.	งานที่ทำ	แก้ไขจุดร้อน	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1253/2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวัฒนา สามศรีโพธิ์แก้ว			วันที่	30 สิงหาคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	30 สิงหาคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	30 สิงหาคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย				1. นายจิรววัฒน์, วัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวิษฐ์, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร, สุภัสษา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนดำเนินการ						
2	OYM01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYM		โหลด 3.3 MW
3	OYM04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYM		โหลด 1.0 MW
4	ย้ายโหลด OYM01 ทั้งหมด ไปจ่ายไฟจาก OYM04						
5	OYM01S-02	ปลด	สับ		สพร.	SCADA	SF6 หน้าสถานีอ้อมใหญ่4
6	OYM01VB-01	สับ	ปลด		OYM		CB OYM01
7	OYM01VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		OYM		CB OYM01
8	OYM01S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS Pothead F.1
9	แจ้งสถานะการจ่ายไฟให้ผู้ควบคุมงานทราบ						
10	แจ้งผู้ควบคุมงาน ลงข้อมูลความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
11	เมื่อผู้ควบคุมงาน ลงข้อมูลความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เรียบร้อยแล้ว						
12	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการแก้ไขจุดร้อนที่ OYM01S-01 โดยวิธี Hotline ได้						
13	ให้ตั้ง Manual OYM04 ไว้ตลอดขณะปฏิบัติงาน						
สิ้นสุด Switching แรก							
14	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงาน แก้ไขจุดร้อนที่ OYM01S-01 โดยวิธี Hotline แล้วเสร็จ						
15	ย้ายโหลด OYM01 ทั้งหมด กลับจาก OYM04						
16	OYM01VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		OYM		CB OYM01
17	OYM01S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS Pothead F.1
18	OYM01VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		OYM		CB OYM01
19	OYM01S-02	สับ	ปลด		สพร.	SCADA	SF6 หน้าสถานีอ้อมใหญ่4
20	OYM01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYM		
21	OYM04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYM		
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

งานวันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2567 แกะไขจุดร่อน OYM01s-01 หน้าสถานีอ้อมใหญ่ 4

