



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

11 ต.ค. 66

วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่ .....	วันที่ .....
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล	ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.	ตำแหน่ง .....

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า.....สามพราน ๒ (กฟผ.) ตามบันทึกจำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
๑	หม้อแปลง KT2A	16 ต.ค. 66	07.30 น.	16.30 น.	Correct Oil Leak	SA2 2222	SA2 2227

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ..... กฟผ. ตำแหน่ง..... โทร.....

๓.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๔.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง SA2-KT2A จาก SA2-2222 ถึง SA2-2227  
ในวันที่ 16 ต.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1253/2566

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย กฤษดา กลิ่นประทุม ประสานงานการขอตัดไฟกับ ฯ/ส  
25 ก.ย. 66

สมพร ตันติเกียรติกิจ  
นายสมพร ตันติเกียรติกิจ  
๐๐๓.๗ ปฏิบัติงานแทน น.อ.ผ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก๓ กปบ.(คฟ)  
เรียน ผจก..... ฯ/อ.ค.ร.ร.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง..... /..... แผ่น  
แผนผังแนบ..... -..... แผ่น

ผจฟ. 2 (สถานี SAB)

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีสามพราน 2 กฟผ.(KT2A)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	16 ต.ค. 66	เวลา	07.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	Correct Oil Leak ตามใบขอปฏิบัติงาน 1253/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิชชา กลิ่นประทุม		วันที่ 28 กันยายน 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 28 กันยายน 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 28 กันยายน 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร, นายจิรวัดน์, นายพิชชา, นายวิรัช, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนซ์ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	<b>ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง</b>						
2	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 16.3 MW
3	SA2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 17.7 MW
4	<b>ย้าย INC.2 ไปจ่ายจาก INC.1</b>						
5	SABVB-01	ปลด	สับ		SAB		- ขนานบัส
6	SAB02BVB-01	สับ	ปลด		SAB		- INCOMING 2
7	SAB02BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SAB		- INCOMING 2
8	<b>แจ้ง กฟผ. ตรวจสอบ SA2-KT2A โหลดเป็น 0</b>						
9	SA2-2222	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์
10	SA2-2227	สับ	ปลด		EGAT		- ไบมีด
11	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
<b>สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า</b>							
12	<b>เมื่อชุดปฏิบัติงาน กฟผ. ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ</b>						
13	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
14	SAB02BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SAB		- INCOMING 2
15	SA2-2227	ปลด	สับ		EGAT		- ไบมีด
16	SA2-2222	ปลด	สับ		EGAT		- เบรกเกอร์
17	<b>ย้าย INC.2 กลับจาก INC.1</b>						
18	SAB02BVB-01	ปลด	สับ		SAB		- INCOMING 2
19	SABVB-01	สับ	ปลด		SAB		- ขนานบัส
20	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
21	SA2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
<b>สิ้นสุด Switching ทั้งหมด</b>							



## บันทึก

ที่	ทจล-ส. 31883 /2566	เรียน	
จาก	แผนกจัดการปฏิบัติการ		ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.
เรื่อง	แจ้งขอตัดไฟอุปกรณ์ 230 KV ที่มีผลกระทบกับ PEA	โทรศัพท์	: 02-590-5454
วันที่	22 สิงหาคม 2566	โทรสาร	: 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ	สถานีไฟฟ้าแรงสูงสามพราน 2
อุปกรณ์	ปลดหม้อแปลง SA2-KT2A [2222, 2227]
งานที่ทำ	Correct Oil Leak

### หมายเหตุ

วันและเวลาขอตัดไฟ	เริ่มวัน	จันทร์ ที่ 16 เดือน	ตุลาคม	พ.ศ. 2566	เวลา	07.30 น.
	ถึงวัน	จันทร์ ที่ 16 เดือน	ตุลาคม	พ.ศ. 2566	เวลา	16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.