



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PHRAKASAT ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่
ชื่อผู้รับ นายสมบุญรณ์ สิงห์โตทอง
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก3)
ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานสถานีฯ สมุทรสาคร 3 ตามบันทึก จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	SN3-KT1A	31 ก.ค. 65	07.30 น.	12.30 น.	ตรวจสอบสาเหตุ SN3-KT1A Trip	SN3 2212	SN3 2217

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....กฟผ..... ตำแหน่ง.....

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3
เรียน อ.ก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง SN3-KT1A จาก SN3 2212 ถึง SN3 2217
ในวันที่ 31 ก.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ถึง 12.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1253/2565
พนักงานศูนย์ฯ นาย สกพร ตันต์กษेत्रกิจ ประสานงานการขอตัดไฟกับ กฟผ.
28 ก.ค. 65

สกพร ตันต์กษेत्रกิจ
(ทยสกพร ตันต์กษेत्रกิจ)

วคก. 7 ปฏิบัติงานแทน ผคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ.)
เรียน อ.ก.บช.(ก3), อ.ก.ว.(ก3) ผจก. กฟผ.บ.นอ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ.....แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


ผจฟ. 1 (สถานีฯ สมุทรสาคร 3)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สมุทรสาคร 3 (กฟผ.)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	31-ก.ค.-65	ระหว่าง	07.30 น. ถึง 12.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	ตรวจสอบสาเหตุ SN3-KT1A Trip ตามใบขอปฏิบัติงาน 1253/65
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสถาพร ดันติเกษตรกิจ		วันที่ 28 กรกฎาคม 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย	 นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนโช นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต		วันที่ 28 กรกฎาคม 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 28 กรกฎาคม 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย			วันที่ 28 กรกฎาคม 2565
			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	SN3 KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 5.2 MW
2	SMC BR-05	Normal	Nonreclosing		SMC		- โหลด 2.8 MW
3	SMC BR-09	Normal	Nonreclosing		SMC		- โหลด 2.4 MW
4	SMI-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMI		- โหลด 6.1 MW
5	SMI06VB-01	Auto	Manual		SMI		- โหลด 1.9 MW
6	SMX-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMX		- โหลด 14.1 MW
7	SMX03VB-01	Auto	Manual		SMX		- โหลด 4.7 MW
8	ย้ายโหลดวงจร SMC05 ทั้งหมดมารับไฟจาก SMI06						
9	SMC05S-05	ปลด	ล๊اب		บจน.		SF6 ก่อน ช.กลั่นสุวรรณ
10	SMC BR-05	ล๊اب	ปลด		SMC		-
11	ย้ายโหลดวงจร SMC09 ทั้งหมดมารับไฟจาก SMX03						
12	SMC09S-05	ปลด	ล๊اب		บจน.	SCADA	SF6 ตรงข้าม ช.บ่อดิน
13	SMC BR-09	ล๊اب	ปลด		SMC		-
14	ปลดใบมีดด้านออกไลน์ของ Recloser SMC BR-05, SMC BR-09						
15	SN3 2212	ล๊اب	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์
16	SN3 2217	ล๊اب	ปลด		EGAT		- ใบมีด
17	SMI-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMI		-
18	SMI06VB-01	Manual	Auto		SMI		-
19	SMX-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMX		-
20	SMX03VB-01	Manual	Auto		SMX		-
21	แจ้งพื้นที่การดับไฟให้ กฟผ.ทราบ						
สิ้นสุด Switching							
22	เมื่อ กฟผ. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
23	SMI-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMI		-
24	SMI06VB-01	Auto	Manual		SMI		-
25	SMX-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMX		-
26	SMX03VB-01	Auto	Manual		SMX		-
27	SN3 2217	ปลด	ล๊اب		EGAT		- ใบมีด
28	SN3 2212	ปลด	ล๊اب		EGAT		- เบรกเกอร์

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	สับใบมีดด้านออกไลน์ของ Recloser SMCBR-05, SMCBR-09						
30	ย้ายโหนดวงจร SMC09 ทั้งหมดกลับคืนจาก SMX03						
31	SMCBR-09	ปลด	สับ คง Nonreclosing		SMC		- -
32	SMC09S-05	สับ	ปลด		บนจ.	SCADA	SF6 ตรงข้าม ช.บ่อดิน
33	ย้ายโหนดวงจร SMC05 ทั้งหมดกลับคืนจาก SMI06						
34	SMCBR-05	ปลด	สับ คง Nonreclosing		SMC		- -
35	SMC05S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บนจ.		SF6 ก่อน ช.กลิ้งสุวรรณ
36	SN3 KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
37	SMCBR-05	Nonreclosing	Normal		SMC		-
38	SMCBR-09	Nonreclosing	Normal		SMC		-
39	SMI-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMI		-
40	SMI06VB-01	Manual	Auto		SMI		-
41	SMX-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMX		-
42	SMX03VB-01	Manual	Auto		SMX		-
สิ้นสุด Switching							



บันทึก

ที่ หจล-ส. 25390 /2565
จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ
เรื่อง ขอดับไฟจุดจ่ายไฟ 22 kV
วันที่ 27 กรกฎาคม 2565

เรียน
ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.
โทรศัพท์ : 02-590-5454
โทรสาร : 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอดับไฟ	สถานีไฟฟ้าแรงสูงสมุทรสาคร 3
อุปกรณ์	ปลดหม้อแปลง SN3-KT1A (SN3 2212, 2217)
งานที่ทำ	ตรวจสอบหาสาเหตุ SN3-KT1A Trip
หมายเหตุ	

วันและเวลาขอดับไฟ

เริ่มวัน	อาทิตย์	ที่	31	เดือน	กรกฎาคม	พ.ศ.	2565	เวลา	07.30 น.
ถึงวัน	อาทิตย์	ที่	31	เดือน	กรกฎาคม	พ.ศ.	2565	เวลา	12.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.