

Switching Deadline
วันที่ 12 สค 65



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PHU THAI ELECTRICITY AUTHORITY

วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่
ชื่อผู้รับ นายสมบูรณ์ สิงห์โตทอง
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก3)
ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานสถานีฯ สามพราน 1 ตามบันทึก จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	SA1-KT5A	16 ส.ค. 65	08.00 น.	16.30 น.	Electrical Test Surge Absorbing Capacitor (SAC)	SA1-2212	SA1-2217

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ.....กฟผ..... ตำแหน่ง.....

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3

เรียน อ.ก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ 1. วงจร/หม้อแปลง SA1-KT5A จาก SA1-2212 ถึง SA1-2217.

ในวันที่ 16 สค 65 ตั้งแต่เวลา 08-00 น. ถึง 16-30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1254/2565

พนักงานศูนย์ฯ นาย วิวัฒน์ ธรรมานะ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย ยวณต์ สิงห์โตทอง

16 ส.ค. 65

นายวิวัฒน์ ธรรมานะ
(นายวิวัฒน์ ธรรมานะ)

วคก. > ปฏิบัติงานแทน ผค.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ.)

เรียน อ.ก.บช.(ก3), อ.ก.ว.(ก3) ผจก. กฟผ.อ.บ.บ.
กฟผ. ก.บ.บ.

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจพ. 2 (สถานี - SAA -)


อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 07-30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)
ผคฟ.01-(rev.03/2560)

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯสามพราน1 (SA1-KT5A)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	16 ส.ค. 65	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	Electrical Test Surge Absorbing Capacitor(SAC)		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1254/2565
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์			วันที่	2 สิงหาคม 2565	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	2 สิงหาคม 2565	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	2 สิงหาคม 2565	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายนครินทร์,นายขุนทอง,นายสุธี,นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร,นายมงคล,นายศักดิ์สิทธิ์,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง							
1	SA1-KT5A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		LOAD -7.51 MW.
2	SA1-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		LOAD -16.33 MW.
3	ย้ายโหลดด้าน SAA01BVB-01 ทั้งหมดไปรับไฟจาก SAA02BVB-01						
4	SAABVB-01	ปลด	สับ		SAA		ขนานบัส
5	SAA01BVB-01	สับ	ปลด		SAA		INCOMING 1
6	SAA01BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SAA		INCOMING 1
7	SA1-2212	สับ	ปลด		EGAT		เบรกเกอร์ 22 เควี
8	SA1-2217	สับ	ปลด		EGAT		ใบมีด 22 เควี
9	แจ้งพื้นที่ให้ผู้ควบคุมทราบ						
10	SA1-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
11	แจ้งชุด กฟผ.ปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
12	เมื่อ กฟผ.แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
13	SA1-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
14	SA1-2217	ปลด	สับ		EGAT		ใบมีด 22 เควี
15	SA1-2212	ปลด	สับ		EGAT		เบรกเกอร์ 22 เควี
16	ย้ายโหลดด้าน SAA01BVB-01 ทั้งหมดกลับจาก SAA02BVB-01						
17	SAA01BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SAA		INCOMING 1
18	SAA01BVB-01	ปลด	สับ		SAA		INCOMING 1
19	SAABVB-01	สับ	ปลด		SAA		ขนานบัส
20	SA1-KT5A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
21	SA1-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							



บันทึก


ที่	ทจล-ส. 25364 /2565	เรียน
จาก	แผนกจัดการปฏิบัติการ	ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.
เรื่อง	ขอตัดไฟจุดจ่ายไฟ 22 KV	โทรศัพท์ : 02-590-5454
วันที่	27 กรกฎาคม 2565	โทรสาร : 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ	สถานีไฟฟ้าแรงสูงสามพราน 1
อุปกรณ์	ปลัดหม้อแปลง SA1-KT5A (SA1-2212, 2217)
งานที่ทำ	Electrical Test Surge Absorbing Capacitor (SAC)
หมายเหตุ	-

วันและเวลาขอตัดไฟ	เริ่มวัน	อังคาร	ที่	16	เดือน	สิงหาคม	พ.ศ. 2565	เวลา	08.00 น.
	ถึงวัน	อังคาร	ที่	16	เดือน	สิงหาคม	พ.ศ. 2565	เวลา	16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


(นายยงยุทธ สีขาว)
แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ
กองควบคุมระบบ
ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง
โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563
โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.
ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.