



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

13 ต.ค. 66

วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่ .....  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตราสุวรรณชัย  
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.

วันที่ .....  
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก๓)  
ตำแหน่ง .....

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า.....สามพราน ๑ (กฟผ.) ตามบันทึก  
จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
๑	หม้อแปลง KT5A	๑๘ ต.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	Correct Oil Leak ติดตั้งป้าย ID PLATE	SA1 2212	SA1 2217

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ..... กฟผ..... ตำแหน่ง..... โทร.....

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓  
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง SA1-KT5A จาก SA1-2212 ถึง SA1-2217  
ในวันที่ 18 ต.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ ๑๒๕๔/๒๕๖๖  
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่.....  
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่.....  
พนักงานศูนย์ฯ นาย อ.ว. ไรภรณ์ ๒5 ก.ย. 66 ประสานงานการขอตัดไฟกับ กฟผ.

ภทพร อ.น.อ.ก.บ.ร.ก.อ.  
(ภทพร อ.น.อ.ก.บ.ร.ก.อ.)  
๐๙.๖ ปฏิบัติงานแทน นพ.ดพ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก๓ กปบ.(คฟ)  
เรียน ผจก.....

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง..... 1..... แผ่น  
แผนผังแนบ..... 1..... แผ่น



ผจพ. 2 (สถานี SAA)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)  
ร.ก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)  
ร.ก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีสามพราน 1 (SA1-KT5A)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	18 ต.ค. 66	ระหว่าง	07.30 น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	Correct Oil Leak		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1254/66
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอมร โมกขพันธ์			วันที่	28 กันยายน 2566	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	28 กันยายน 2566	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	28 กันยายน 2566	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร, นายจิรวัดน์, นายพิชชา, นายวิรัช, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนซ์ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์และสวิตช์ตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SA1-KT5A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 5.1 MW
3	SA1-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 11.3 MW
4	ย้ายโหลด SA1-KT5A ไปรับไฟจาก SA1-KT6A						
5	SAABVB-01	ปลด	สับ		SAA		- ขนานบัส
6	SAA01BVB-01	สับ	ปลด		SAA		- INCOMING 1
7	SA1-2212	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์ 22 เควี
8	SA1-2217	สับ	ปลด		EGAT		- ใบมีด 22 เควี
9	SAA01BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SAA		- INCOMING 1
10	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ กฟผ. รับทราบและปฏิบัติงานได้						
11	SA1-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
12	เมื่อ กฟผ. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
13	SA1-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
14	ย้ายโหลด SA1-KT5A กลับคืนจาก SA1-KT6A						
15	SAA01BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SAA		- INCOMING 1
16	SA1-2217	ปลด	สับ		EGAT		- ใบมีด 22 เควี
17	SA1-2212	ปลด	สับ		EGAT		- เบรกเกอร์ 22 เควี
18	SAA01BVB-01	ปลด	สับ		SAA		- INCOMING 1
19	SAABVB-01	สับ	ปลด		SAA		- ขนานบัส
20	SA1-KT5A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
21	SA1-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
สิ้นสุด Switching							



## บันทึก

ที่ หจล-ส. 31884 /2566  
จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ  
เรื่อง ขอดับไฟจุดจ่ายไฟ 22 kV  
วันที่ 22 สิงหาคม 2566

เรียน ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.  
โทรศัพท์ : 02-590-5454  
โทรสาร : 02-590-5456

กฟผ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงสามพราน 1  
อุปกรณ์ ปลดหม้อแปลง SA1-KT5A (SA1-2212, 2217)  
งานที่ทำ Correct Oil Leak & ติดตั้งป้าย ID PLATE  
หมายเหตุ -

วันและเวลาขอตัดไฟ เริ่มวัน พุธ ที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 07.30 น.  
ถึงวัน พุธ ที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.