



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PHUKHONG ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมหิตทอง
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.

วันที่
ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก3).....
ตำแหน่ง ..

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานสถานีฯ สามพราน 1 ตามบันทึก จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	SA1-KT6A	23 ส.ค. 65	08.00 น.	16.30 น.	Electrical Test Surge Absorbing Capacitor (SAC)	SA1-2222	SA1-2227

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ.....กฟผ..... ตำแหน่ง.....

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3
เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ 1 วงจร/หม้อแปลง SA1-KT6A จาก SA1-2222 ถึง SA1-2227
ในวันที่ 23 ส.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่ 1255/2565
พนักงานศูนย์ฯ นาย ออส โมกคพันธ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ กฟผ.
7 ส.ค. 65

อทพร อันต์เกษมกลี
(อทพร อันต์เกษมกลี)
วคก.7 ปฏิบัติงานแทน ทผ.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ.)
เรียน อก.บช.(ก3), อก.วว.(ก3) ผจก.....

ขั้นตอนการสวิชซึ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ 2 แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



ผจพ. 2 (สถานีฯ SAA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีสามพราน 1 (SA1-KT6A)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	23 ส.ค. 65	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	Electrical Test (SAC)		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1255/2565
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอมร โมกขพันธ์			วันที่	7 สิงหาคม 2565	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	7 สิงหาคม 2565	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	7 สิงหาคม 2565	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ ก่อนการย้ายโหลด						
2	SA1-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 15.57 MW
3	SA1-KT7A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 7.37 MW
4	ย้ายโหลด SA1-KT6A ฝาก SA1-KT7A						
5	SAABVB-02	ปลด	สับ		SAA		- ขนานบัส
6	SAA02BVB-01	สับ	ปลด		SAA		- INCOMING 2
7	SA1-2222	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์ 22 เควี
8	SA1-2227	สับ	ปลด		EGAT		- ใบมีด 22 เควี
9	SAA02BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SAA		- INCOMING 2
10	แจ้ง กฟผ. รับทราบ พร้อมปฏิบัติงานได้						
11	SA1-KT7A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
12	เมื่อ กฟผ. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
13	SA1-KT7A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
14	SAA02BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SAA		- INCOMING 2
15	SA1-2227	ปลด	สับ		EGAT		- ใบมีด 22 เควี
16	SA1-2222	ปลด	สับ		EGAT		- เบรกเกอร์ 22 เควี
17	ย้ายโหลด SA1-KT6A คืนจาก SA1-KT7A						
18	SAA02BVB-01	ปลด	สับ		SAA		- INCOMING 2
19	SAABVB-02	สับ	ปลด		SAA		- ขนานบัส
20	SA1-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
21	SA1-KT7A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							



บันทึก

ที่ หจล-ส. 25366 /2565
จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ
เรื่อง ขอดับไฟจุดจ่ายไฟ 22 kV
วันที่ 27 กรกฎาคม 2565

เรียน
ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.
โทรศัพท์ : 02-590-5454
โทรสาร : 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอดับไฟ	สถานีไฟฟ้าแรงสูงสามพราน 1
อุปกรณ์	ปลดหม้อแปลง SA1-KT6A (SA1-2222, 2227)
งานที่ทำ	Electrical Test Surge Absorbing Capacitor (SAC)
หมายเหตุ	-

วันและเวลาขอดับไฟ	เริ่มวัน	อังคาร	ที่	23	เดือน	สิงหาคม	พ.ศ.	2565	เวลา	08.00	น.
	ถึงวัน	อังคาร	ที่	23	เดือน	สิงหาคม	พ.ศ.	2565	เวลา	16.30	น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)
แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.