



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline
29 ก.ย. 64

วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก๓)
ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า ภาณุฉนวนบุรี ๑ ตามบันทึก
จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
๑	KB-KT2A	๑ ต.ค. ๖๔	๐๗.๓๐	๑๖.๓๐	แก้ไขรอยรั่วและเติมน้ำมันหม้อ แปลงบริเวณ Main Tank และ Modify Under Voltage Relay	KB 2222	KB 2227

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)
ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายยงยุทธ สีขาว ตำแหน่ง แทน หัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ
ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสถาพร ตันติเกษตรกิจ ตำแหน่ง วิศวกร

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ ๑ วงจร/หม้อแปลง KB-KT2A จาก KB-2222 ถึง KB-2227
ในวันที่ 1 ต.ค. 64 ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1256

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ วงจร/หม้อแปลง จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ วงจร/หม้อแปลง จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ วงจร/หม้อแปลง จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สมพร อันติเกษตรกิจ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ทยยยุทธ สีขาว

สมพร อันติเกษตรกิจ
(๐๓๓.๗ แทน นพ.คพ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบ.บ.(คพ.)

เรียน ผจก. กฟผ.๓๐, กฟผ.๓๑, กฟผ.๓๒

อก.บ.บ.(ก๓)

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจพ. 2 (สถานี ๓๐๓๖) 1

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)

รก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)

รก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ กาญจนบุรี 1 (KT2A)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	1 ต.ค. 64	เวลา 07.30 น.	ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ. งานที่ทำ	แก้ไขรอยรั่วและเติมน้ำมันหม้อแปลง	ตามใบขอปฏิบัติงาน 1256/2564
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสถาพร ตันดิเกษตรกิจ		วันที่ 27 กันยายน 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 27 กันยายน 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 27 กันยายน 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย			1. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายจณิต, นายมนโอช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายฤกษ์ฉัตรศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	KB-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 24.1 MW
3	KB-KT1A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 21.1 MW
4	KCA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		- โหลด 5.5 MW
5	PTU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PTU		-
6	PTU10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PTU		- โหลด 3.3 MW
7	TN-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
8	TTNBR-02	Normal	Nonreclosing, ALT		TTN		R โหลด 1.1 MW
9	TTNBR-03	Normal	Nonreclosing, ALT		TTN		R โหลด 2.6 MW
10	KCA04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		กจ.		R วิตทำพะเนียด
11	KCA10R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		กจ.	SCADA	R บ้านหนองบัว
12	ย้ายโหลด KCA 10 บางส่วนไปจ่ายจาก TTN 2 (1 MW)						
13	KCA10S-20	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ลญ.		SF6 บ้านโป่งกระต่าย
14	KCA10R-02	สับ	ปลด		กจ.	SCADA	R บ้านหนองบัว
15	ย้ายโหลด KCA 4 บางส่วนไปจ่ายจาก TTN 3 (6 MW)						
16	KCA10S-13	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ลญ.		SF6 ร.ร.วัดลาดหญ้า
17	KCA04R-01	สับ	ปลด		กจ.		R วิตทำพะเนียด
18	ย้ายโหลด KCA 9 ไปจ่ายจาก PTU 10 (5.5 MW)						
19	KCA09S-02	ปลด	สับ		กจ.	SCADA	SF6 ตรงข้ามยงเห๊าท์
20	KCA09VB-01	สับ	ปลด		KCA		-
21	ย้ายโหลด KCA INC.1 ไปจ่ายจาก KCA INC.2						
22	KCABVB-01	ปลด	สับ		KCA		- ขนานบัส
23	KCA01BVB-01	สับ	ปลด		KCA		- INCOMING 1
24	KCA01BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		KCA		- INCOMING 1
25	แจ้ง กฟผ. ตรวจสอบ KB-KT2A ให้โหลดเป็น 0 MW.						
26	KB-2222	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์
27	KB-2227	สับ	ปลด		EGAT		- ใบมีด
28	KB-KT1A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
29	PTU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PTU		-



บันทึก

ที่ หจล-ส. 20816/2564
จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ
เรื่อง ขอดับไฟจุดจ่ายไฟ 22 kV
วันที่ 27 กันยายน 2564

เรียน
ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟผ.
โทรศัพท์ : 02-590-5454
โทรสาร : 02-590-5456

กฟผ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอดับไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงกาญจนบุรี

อุปกรณ์ - KB-KT2A [115 / 22 kV 50 MVA] (KB 2222, 2227)

งานที่ทำ - แก้ไขรอยรั่ว&เติมน้ำมันหม้อแปลงบริเวณ Main Tank และ Modify Under Voltage Relay ของ KT2A

หมายเหตุ -

วันและเวลาขอดับไฟ เริ่มวัน ศุกร์ ที่ 01 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 07.30 น.
ถึงวัน ศุกร์ ที่ 01 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟผ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ
กองควบคุมระบบ
ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง
โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2467
โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.
ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.