



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

5 ก.ย. 2567

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่	วันที่
ชื่อผู้รับ นายพิทธรินทร์ พิชิตสุวรรณรัชต์	ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.	ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า.....สามพราน 1.(กฟผ.)... ตามบันทึกจำนวน.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	SA1-KT5A	10 ก.ย. 67	07.30 น.	16.30 น.	ปรับปรุงอุปกรณ์ป้องกันสัตว์	SA1 2212	SA1 2217

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ..... กฟผ. ตำแหน่ง..... โทร.....

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3

เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง SA1-KT5A จาก SA1-2212 ถึง SA1-2217
ในวันที่ 10 ก.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 1256/2567

พนักงานศูนย์ฯ นาย มโนช ทนต้อย ประสานงานการขอตัดไฟกับ..... กฟผ.

(นายมโนช ทนต้อย)
วคท.5 ทนต. นว.อ.พ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก. กฟผ.3 กคผ. ก.บ.ค. ๐๖๕

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง..... 1..... แผ่น
แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจฟ. ๑ (สถานี SA๑.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 7.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน สถานีไฟฟ้าสามพราน 1 กฟผ.(KT5A)
2. กำหนดวันที่ทำงาน 10 ก.ย. 67 ระหว่าง 07.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟผ. งานที่ทำ บำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันสัตว์ ตามใบขอปฏิบัติงาน 1256/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายมน โทงย้อย วันที่ 30 สิงหาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 30 สิงหาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 30 สิงหาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมน โทงย้อย (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นางสาวสุภัชชา, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายนครินทร์, นายณัฐภาณุจัน, นายสุธี, นางสาวพิชชา, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SA1-KT5A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์กทม.		
3	SA1-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์กทม.		
4	- ย้ายโหลด SA1-KTA5A ไปจ่ายจาก SA1-KTA6A						
5	SAA0BVB-01	ปลด	สับ		SAA		CB 22 KV.ชานาเมนบัส
6	SAA1BVB-01	สับ	ปลด		SAA		CB 22 KV.INCOMING 1
7	SAA1BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SAA		
8	- ดับไฟ SA1-KTA5A						
9	SA1-2212	สับ	ปลด		ศูนย์กทม.		CB 22 KV.กฟผ.KT5A
10	SA1-2217	สับ	ปลด		ศูนย์กทม.		ใบมีด 22 เควี
11	SA1-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์กทม.		
12	แจ้งชุดปฏิบัติของกฟผ.รับทราบ						
	%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%%						
13	หลังจากกฟผ.ปฏิบัติงานเสร็จแล้ว						
14	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
15	SA1-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์กทม.		
16	- จ่ายไฟ SA1-KTA5A						
17	SAA1BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SAA		
18	SA1-2217	ปลด	สับ		ศูนย์กทม.		ใบมีด 22 เควี
19	SA1-2212	ปลด	สับ		ศูนย์กทม.		CB 22 KV.กฟผ.KT5A
20	- ย้ายโหลด SA1-KTA5A กลับคืนจาก SA1-KTA6A						
21	SAA1BVB-01	ปลด	สับ		SAA		CB 22 KV.INCOMING 1
22	SAA0BVB-01	สับ	ปลด		SAA		CB 22 KV.ชานาเมนบัส
23	SA1-KT5A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์กทม.		
24	SA1-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์กทม.		
	%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%%						



บันทึก

ที่ หจล-ส. 35960 /2567
จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ
เรื่อง ขอดับไฟจุดจ่ายไฟ 22 kV
วันที่ 29 สิงหาคม 2567

เรียน
ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.
โทรศัพท์ : 02-590-5454
โทรสาร : 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้
สถานที่ขอตัดไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงสามพราน 1
อุปกรณ์ ปลดหม้อแปลง SA1-KT5A (SA1 2212, 2217)

งานที่ทำ ปรับปรุงอุปกรณ์ป้องกันสัตว์บน Metering KT5A, เปลี่ยนเกจ SA1-2212

หมายเหตุ

วันและเวลาขอตัดไฟ เริ่มวัน อังคาร ที่ 10 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567 เวลา 07.30 น.
ถึงวัน อังคาร ที่ 10 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)
แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.