



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PHRAKHAM ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่	วันที่
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมโททอง	ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก3)
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.	ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานสถานีฯ สามพราน 1 ตามบันทึก จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	SA1-KT7A	24 ส.ค. 65	08.00 น.	16.30 น.	Electrical Test Surge Absorbing Capacitor (SAC)	SA1-2232	SA1-2237

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ กฟผ. ตำแหน่ง

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง KT7A จาก SA1-2232 ถึง SA1-2237
ในวันที่ 24-08-65 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1256/2565
พนักงานศูนย์ฯ นาย มงคล ทรัพย์กุล ประสานงานการขอตัดไฟกับ
7 ส.ค. 65

สมพร อดิเทพศิริ
(นายสมพร อดิเทพศิริ)

วศก. 7 ปฏิบัติงานแทน ทผ.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ.)

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก3), อ.ก.ว.(ก3) ผจก. กฟผ. กทผ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น

แผนผังแนบ = แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจฟ. 2 (สถานีฯ สามพราน 1)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ 07-30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีสามพราน 1 (SA1-KT7A)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	24 ส.ค. 65	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	Electrical Test (SAC)		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1256/2565
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมงคล ทรัพย์สุข			วันที่	7 สิงหาคม 2565	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	7 สิงหาคม 2565	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	7 สิงหาคม 2565	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายณกรวินทร์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ ก่อนการย้ายโหลด						
2	SA1-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 15.57 MW
3	SA1-KT7A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 7.37 MW
4	ย้ายโหลด SA1-KT7A ฝาก SA1-KT6A						
5	SAABVB-02	ปลด	สับ		SAA		- ขนานบัส
6	SAA03BVB-01	สับ	ปลด		SAA		- INCOMING 3
7	SA1-2232	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์ 22 เควี
8	SA1-2237	สับ	ปลด		EGAT		- ใบมีด 22 เควี
9	SAA03BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SAA		- INCOMING 3
10	แจ้ง กฟผ. รับทราบ พร้อมปฏิบัติงานได้						
11	SA1-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
12	เมื่อ กฟผ. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
13	SA1-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
14	SAA03BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SAA		- INCOMING 3
15	SA1-2237	ปลด	สับ		EGAT		- ใบมีด 22 เควี
16	SA1-2232	ปลด	สับ		EGAT		- เบรกเกอร์ 22 เควี
17	ย้ายโหลด SA1-KT7A คืนจาก SA1-KT6A						
18	SAA03BVB-01	ปลด	สับ		SAA		- INCOMING 3
19	SAABVB-02	สับ	ปลด		SAA		- ขนานบัส
20	SA1-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
21	SA1-KT7A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							



บันทึก

ที่	หจล-ส. 25367 /2565	เรียน
จาก	แผนกจัดการปฏิบัติการ	ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.
เรื่อง	ขอตัดไฟจุดจ่ายไฟ 22 kV	โทรศัพท์ : 02-590-5454
วันที่	27 กรกฎาคม 2565	โทรสาร : 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ	สถานีไฟฟ้าแรงสูงสามพราน 1
อุปกรณ์	ปลดหม้อแปลง SA1-KT7A (SA1-2232, 2237)
งานที่ทำ	Electrical Test Surge Absorbing Capacitor (SAC)
หมายเหตุ	-

วันและเวลาขอตัดไฟ	เริ่มวัน	พุธ ที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565	เวลา 08.00 น.
	ถึงวัน	พุธ ที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565	เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.