



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ กท.กบข.(รล.) ๒๘๑๖/๒๕๖๔

ชื่อผู้รับ นายถักพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า

ชื่อผู้ส่ง นายสมบุรณ์ สิงห์โตทอง

Switching Deadline

วันที่ 29 ก.ย. 64

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า/หน่วยงาน...ผรล.กบข.(ก๓)... จะขอตัดไฟเพื่อตรวจสอบสถานะ และแก้ไขการสั่งการเบรกเกอร์ รหัส DMA๔YB๐๑ ไม่ได้ ร่วมกับพนักงาน บ.พีริโซซ ชิสเท็ม แอนด์ โพรเจ็ค จำกัด สถานีไฟฟ้า ตำบลมะขามเตี้ย ตามแผนงาน...ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน...แผ่น ดังนี้

| ที่ | สถานีไฟฟ้า | ฟีดเตอร์ | วันที่ | ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ | จาก - ถึง | ผู้ควบคุมงาน |
|-----|--------------------|-----------------------|--|--|---|------------------------------------|
| ๑. | สพฟ.ตำบลมะขามเตี้ย | รหัสเบย์ DMA๔YB-๐๑ | ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป | ๑.ปลดเบรกเกอร์ รหัส DMA๔YB-๐๑ ๒. ใบมีด ๑๑๕ เควี รหัส DMA๔YS-๐๑,๐๒ | เบรกเกอร์ ๑๑๕ เควี รหัส DMA๔YB-๐๑ และใบมีดหัวท้าย | นายเอกพงศ์ พงษา ๐๙๘-๒๕๖-๙๗๕๙ |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ) ...ไม่มี...

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเอกพงศ์ พงษา ตำแหน่ง ผรล. โทร. ๐๙๘-๒๕๖-๙๗๕๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสขำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสขำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสขำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมบุรณ์ สิงห์โตทอง)

ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก.๓)

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ | ฟีดเตอร์ 115KV จาก DMA๐4YB-01 ถึง DMA๐4YS-01, ๐4YS-02
ในวันที่ 30 ก.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1258/2564

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย กฤษณะศักดิ์ รักนเรธาต ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเอกพงศ์ พงษา

(นายเอกพงศ์ รักนเรธาต)
วันที่ 7 ก.ย. ๖๔

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ.๓

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง แผ่น
แผนผังแนบ แผ่น

ผจก. 2 (สถานี DMA๐๔๒-๓๓๕๕)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ ๐8.3๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเอกพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

(นายเอกพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

| | | |
|-----|---------|-----------|
| ทผ. | เอกพงศ์ | ๒๗ ก.ย.๖๔ |
|-----|---------|-----------|

ใบสั่งทำสวิตชิง

| | | | | | |
|------------------------|--|----------|---------------------------|-------------------|---|
| 1. สถานที่ทำงาน | สถานีฯ ด่านมะขามเตี้ย | | | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 30 ก.ย. 64 | ระหว่าง | 09.00 น. | ถึง | 16.00 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กบข.(ก.3) | งานที่ทำ | ตรวจสอบเบรกเกอร์ 115 เควี | ตามใบขอปฏิบัติงาน | 1258/64 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายกฤษณะศักดิ์ รักเนตรสาคร | | | วันที่ | 29 กันยายน 2564 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย | | | | วันที่ | 29 กันยายน 2564 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | | | วันที่ | 29 กันยายน 2564 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายกฤษณะศักดิ์, นายศุภสวัสดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร | | | | (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |
|----------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------|------|--------------|------------|----------------------|
| 1 | แจ้งพนักงานสถานีฯ ด่านมะขามเตี้ยตรวจสอบสถานะใบมีด 115 เควี รหัส DMABYS-01 และ DMABYS-02 ให้อยู่ตำแหน่ง Close | | | | | | |
| 2 | ทำการ Charge Transfer Bus | | | | | | |
| 3 | DMABYB-01 | ปลด | สับ | | DMA | | - เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 4 | ถ้าทำการ Charge Transfer Bus ได้ปกติ | | | | | | |
| 5 | DMABYB-01 | สับ | ปลด | | DMA | | - เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 6 | ย้ายโหลด DMA04YB-01 ไปจ่ายจาก DMABYB-01 | | | | | | |
| 7 | DMA04YB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | DMA | | - เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 8 | DMA04YS-03 | ปลด | สับ | | DMA | | - ใบมีด 115 เควี |
| 9 | DMABYB-01 | ปลด | สับ | | DMA | | - เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 10 | DMA04YB-01 | สับ | ปลด | | DMA | | - เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 11 | DMA04YS-01 | สับ | ปลด | | DMA | | - ใบมีด 115 เควี |
| 12 | DMA04YS-02 | สับ | ปลด | | DMA | | - ใบมีด 115 เควี |
| 13 | แจ้งชุดทำงาน ดำเนินการที่ DMA04YB-01 ได้ | | | | | | |
| สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า | | | | | | | |
| 14 | เมื่อชุดทำงาน ดำเนินการที่ DMA04YB-01 แล้วเสร็จ | | | | | | |
| 15 | DMA04YS-01 | ปลด | สับ | | DMA | | - ใบมีด 115 เควี |
| 16 | DMA04YS-02 | ปลด | สับ | | DMA | | - ใบมีด 115 เควี |
| 17 | DMA04YB-01 | ปลด | สับ คง OFF Auto Reclose | | DMA | | - เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 18 | DMABYB-01 | สับ | ปลด | | DMA | | - เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 19 | DMA04YS-03 | สับ | ปลด | | DMA | | - ใบมีด 115 เควี |
| 20 | DMA04YB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | DMA | | - เบรกเกอร์ 115 เควี |
| สิ้นสุด Switching ทั้งหมด | | | | | | | |