



Switching Deadline

31 ม.ค. 67

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.อমন.(ปบ.) ๑๕๕ /๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายฉัตรภัทร สงวนพานิช

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.อমন.

ด้วยการไฟฟ้า อ้อมน้อย ขอตัดไฟระบบ ๒๒ เควี เพื่อให้เทศบาลอ้อมน้อยทำท่อระบายน้ำภายในซอย เพชรเกษม ๑๒๐ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	ONA06	๔ ก.พ. ๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ขอตัดไฟระบบ ๒๒ เควี เพื่อให้เทศบาลอ้อมน้อยทำท่อระบายน้ำภายในซอยเพชรเกษม ๑๒๐	ONA06S-04	- ONA05S-05 -DDE ท้ายซอย. เพชรเกษม 120	นายวรพจน์ แก่นสวาสดี ๐๙๕-๕๓๙-๒๒๖๑

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ผู้ใช้ไฟภายใน ซ.เพชรเกษม ๑๒๐

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นางสาวฐิษา รมโพธิ์ทอง ตำแหน่ง วศก.๖ ผปบ. โทร. ๐๙ ๓๓๕๙ ๕๑๕๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายฉัตรภัทร สงวนพานิช)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.อমন.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)


ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ ONA6 จาก ONA6S-04 ถึง ONA5S-05, DDE ท้าย ๕๕๐
ในวันที่ 4 ก.พ. 67 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 125/2567 เพชรเกษม 120

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย อ.วร โสภณพันธ์ ประธานงานการขอดับไฟกับ น.ส. ชีธา ร่มโพธิ์ทอง
23 ม.ค. 67


(นายสงัดจิระ พงษ์ศิริ)
ว.ค. ๑๓๓๓.๔๕.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ.๓

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย


พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น


แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจพ. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณ ซอยเพชรเกษม 120					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	4 ก.พ. 67	เวลา	08.30 น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟภ.อมน.	งานที่ทำ	ดับไฟให้เทศบาลท่าทรายน้ำ		ตามใบขอปฏิบัติงาน	125/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย			นายอมร โมกขพันธ์	วันที่	26 มกราคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	26 มกราคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	26 มกราคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย			1. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร 2. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิศ, นายวรรณพงษ์, นายโมฆ		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	ONA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONA		-
3	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
4	ONA06S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS ซอยดารามิตร
5	ตรวจสอบ DIS รหัส ONA05S-05 (ซอยดารามิตร) ให้อยู่ตำแหน่ง "ปลด"						
6	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
7	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G1						
8	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G2						
9	เมื่อไฟฟ้าหน้างาน ทำการเทสไฟ และซ็อตกราวด์ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมให้ลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
10	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
11	ONA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONA		-
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
12	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
13	ONA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONA		-
14	แจ้งหน่วยงาน ปลดซ็อตกราวด์ จุด G1						
15	แจ้งหน่วยงาน ปลดซ็อตกราวด์ จุด G2						
16	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
17	ONA06S-04	ปลด	สับ		อมน.		DIS ซอยดารามิตร
18	ONA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONA		-
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						



ที่ตั้งถ่านไฟฉาย 1

อย 1

พ.คารามิตร

ONA5S-05

ONA5S-06

บ้านพงษ์ศิริชัย 1

หน้าโรงเรียนวัดศรีสำ
ONAS

