



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ กต.กบข.(รล.) ๒๘๐๒/๒๕๖๔
ชื่อผู้รับ นายเอกพงษ์ วงษ์พันธุธา
ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญรณ์ สิงห์โตทอง

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง อก.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า/หน่วยงาน.....ผรล.กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อทดสอบ แก๊สไฮ รีเลย์ป้องกัน 3YB01 Main๑ ทำงานไม่ถูกต้อง ร่วมกับ กอค. และ บริษัทอิตัลไทย สถานีไฟฟ้าอ้อมน้อย๑ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วันที่	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	สฟฟ.อ้อมน้อย๑ เบรกเกอร์ ๑๑๕ เควี รหัส ONA3YB01	อังคาร ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๙.๐๐ น. เป็นต้นไป	เพื่อทดสอบ แก๊สไฮ หา สาเหตุรีเลย์ป้องกัน Main1 ทำงานไม่ถูกต้อง ร่วมกับ กอค. / ๑.ปลดเบรกเกอร์ รหัส ONA3YB01 ๒. ปลดไบเมิต DS01& 02รหัส ONA3YS01,02	เบรกเกอร์ ๑๑๕ เควี รหัส ONA3YB01	ไบเมิต ๑๑๕ เควี รหัส ONA3YS01, 02	นายเอกพงษ์ พงษ์ ๐๙๘-๒๔๖-๙๗๕๙

หมายเหตุ ขอ Open Close เพื่อปฏิบัติงานทดสอบรีเลย์ป้องกันที่ อ้อมน้อย๑

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ).....ไม่มี.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเอกพงษ์ พงษ์ ตำแหน่ง ผรล. โทร. ๐๙๘-๒๔๖-๙๗๕๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.ก.ร.ส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....นายสมบุญรณ์ สิงห์โตทอง.....)
ตำแหน่ง อก.บข.(ก.๓).....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ๑ พิดเดอร์ ONA จาก ONA3YB-01 ถึง ONA3YS-01, 3YS-02
ในวันที่ 12 ต.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1260/2564

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ..... พิดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเอกพงษ์ พงษ์

(นายเอกพงษ์ พงษ์)
๐๒๓.๕๓๓๓ พ.ศ.๖๔

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟผ. อ.๖.

อก.บข.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง ๑ แผ่น
แผนผังแนบ.....แผ่น


ผจก. 2 (สถานี ONA.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ 09.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเอกพงษ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเอกพงษ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ONA03YB-01 สถานีไฟฟ้าอ้อมน้อย 1					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	12 ต.ค. 64	เวลา	09.00 น.	ถึง	เวลา	16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ทำการทดสอบรีเลย์		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1260/64
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์				วันที่	30 กันยายน 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	30 กันยายน 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	30 กันยายน 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร,นายมงคล,นายศักดิ์สิทธิ์,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายณัฐภาณุจัน,นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมนโษ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	ตรวจสอบ Loop 115 kV.SAA05YB-01 กับ SAA06YB-01 ว่า Loop กันอยู่ปกติ						
3	ONA01YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ONA		
4	ONA03YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ONA		
5	SLY02YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SLY		
6	ONA03YB-01	สับ	ปลด		ONA	CB	115 kV.
7	ONA03YS-01	สับ	ปลด		ONA		ใบมีด 115 เควี
8	ONA03YS-02	สับ	ปลด		ONA		ใบมีด 115 เควี
9	ONA01YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ONA		
10	SLY02YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SLY		
11	แจ้งกบข.ทำงานที่เบรกเกอร์ ONA03YB-01 ได้						
	%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%						
12	หลังจากกบข.ทำงานที่เบรกเกอร์ ONA03YB-01 เสร็จเรียบร้อย						
13	ONA01YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ONA		
14	SLY02YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SLY		
15	ONA03YS-01	ปลด	สับ		ONA		ใบมีด 115 เควี
16	ONA03YS-02	ปลด	สับ		ONA		ใบมีด 115 เควี
17	ONA03YB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		ONA	CB	115 kV.
18	ONA01YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ONA		
19	ONA03YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ONA		
20	SLY02YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SLY		
	%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%						