



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

31 ส.ค. 66

เลขที่ ก.ต.กบข.(บพ.) /๒๕๖๖
ชื่อผู้รับ นายพัชรนันท์ พิชัยสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(กต)
ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(กต)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(กต) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า กานจนบุรี ๒ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน - แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๑๑๕ เควี	๕ ก.ย. ๖๖	๐๘.๐๐ น.	๑๒.๐๐ น.	ดับไฟเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส KCB02YB-01, KCB02YB-02, KCB02YB-03 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์	-	-	นายพัชร ปานดอนลาน โทร. ๐๘๖๕๖๖๑๕๒๖
๒	๑๑๕ เควี	๕ ก.ย. ๖๖	๑๓.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ดับไฟเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส KCB01YB-03 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์	-	-	นายพัชร ปานดอนลาน โทร. ๐๘๖๕๖๖๑๕๒๖

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพัชร ปานดอนลาน ตำแหน่ง ช.บ.บพ. โทร. ๐๘๖๕๖๖๑๕๒๖

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ สมหมาย ชื่นด้วง
(นายสมหมาย ชื่นด้วง)
ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(กต)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(กต)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ 2YB จาก KCB2YB-01 ถึง KCB2YB-05, 06
ในวันที่ 5 ก.ย. 66 ตั้งแต่เวลา ๐8.๐๐ น. ถึง 12.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่ ๑๒๖๓/๖๖

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 2 ฟีดเดอร์ 1YB จาก KCB1YB-03 ถึง KCB1YB-05, 06
ในวันที่ 5 ก.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 13.๐๐ น. ถึง 16.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่ 1263/66

พนักงานศูนย์ฯ นาย อรรถนรงค์ นกนพ ประสานงานการขอตัดไฟกับ วัฒนพัชร ปานดอนลาน

(พล.ต.ท.วิเศษ วัฒนพัชร)
๐๗.๕ ก.ย. ๖๖ ผคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ กต กบ.บ.(คฟ)

เรียน อ.ก.บ.ข.(กต), อ.ก.ว.(กต) ผคฟ. กต

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ 3 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น
ผคฟ. 2 (สถานี กานจนบุรี 2)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ ๐7-3๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(กต) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(กต)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(กต) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(กต)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	KCB02YB-01,02,03 KCB01YB-03					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	5 ก.ย. 66	เวลา	08.00 น.	ถึง เวลา	16.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาเบรกเกอร์		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1263/2566	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวรรณพงษ์ นกเทศ			วันที่	26 สิงหาคม 2566	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	26 สิงหาคม 2566	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	26 สิงหาคม 2566	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมนอช,วรรณพงษ์ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร,จิรวัดมน (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	KB2-70322	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EGAT		
3	KB2-70332	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EGAT		
4	KB2-70422	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EGAT		
5	KB2-70432	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EGAT		
6	KCB02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCB		
7	เมื่อพร้อมกบข.พร้อมทำงาน KCB02YB-01						
8	KCB02YB-01	สับ	ปลด		KCB		CB 115kV
9	KCB02YS-01	สับ	ปลด		KCB		ใบมีด 115kV
10	KCB02YS-02	สับ	ปลด		KCB		ใบมีด 115kV
11	แจ้งพื้นที่ไต่ดับให้กบข.รับทราบพร้อมลง Wesafe และปฏิบัติงานได้						
12	หลังจากปฏิบัติงาน KCB02YB-01 แล้วเสร็จ						
13	KCB02YS-01	ปลด	สับ		KCB		ใบมีด 115kV
14	KCB02YS-02	ปลด	สับ		KCB		ใบมีด 115kV
15	KCB02YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KCB		CB 115kV
16	KCB02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCB		
17	เมื่อพร้อมกบข.พร้อมทำงาน KCB02YB-02						
18	KCB02YB-02	สับ	ปลด		KCB		CB 115kV
19	KCB02YS-03	สับ	ปลด		KCB		ใบมีด 115kV
20	KCB02YS-04	สับ	ปลด		KCB		ใบมีด 115kV

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
21	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กบข.รับทราบพร้อมลง Wesafe และปฏิบัติงานได้						
22	หลังจากปฏิบัติงาน KCB02YB-02 แล้วเสร็จ						
23	KCB02YS-03	ปลด	สับ		KCB		ใบมีด 115kV
24	KCB02YS-04	ปลด	สับ		KCB		ใบมีด 115kV
25	KCB02YB-02	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KCB		CB 115kV
26	เมื่อพร้อมกบข.พร้อมทำงาน KCB02YB-03						
27	KCB02YB-03	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCB		
28	KCB02YB-03	สับ	ปลด		KCB		CB 115kV
29	KCB02YS-05	สับ	ปลด		KCB		ใบมีด 115kV
30	KCB02YS-06	สับ	ปลด		KCB		ใบมีด 115kV
31	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กบข.รับทราบพร้อมลง Wesafe และปฏิบัติงานได้						
32	หลังจากปฏิบัติงาน KCB02YB-03 แล้วเสร็จ						
33	KCB02YS-05	ปลด	สับ		KCB		ใบมีด 115kV
34	KCB02YS-06	ปลด	สับ		KCB		ใบมีด 115kV
35	KCB02YB-03	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KCB		CB 115kV
36	KCB02YB-03	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCB		
37	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
38	เมื่อพร้อมกบข.พร้อมทำงาน KCB01YB-03						
39	KCB01YB-03	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCB		
40	KCB01YB-03	สับ	ปลด		KCB		CB 115kV
41	KCB01YS-05	สับ	ปลด		KCB		ใบมีด 115kV
42	KCB01YS-06	สับ	ปลด		KCB		ใบมีด 115kV
43	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กบข.รับทราบพร้อมลง Wesafe และปฏิบัติงานได้						
44	สิ้นสุด Switching ช่วงบ่าย						
45	หลังจากปฏิบัติงาน KCB01YB-03 แล้วเสร็จ						
46	KCB01YS-05	ปลด	สับ		KCB		ใบมีด 115kV
47	KCB01YS-06	ปลด	สับ		KCB		ใบมีด 115kV
48	KCB01YB-03	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KCB		CB 115kV
49	KCB01YB-03	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCB		
50	KB2-70322	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EGAT		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
51	KB2-70332	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EGAT		
52	KB2-70422	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EGAT		
53	KB2-70432	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EGAT		
54	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						

รายละเอียดดำเนินการบำรุงรักษาและงานตรวจซ่อมในแต่ละสถานีไฟฟ้า

ลำดับ	สถานีไฟฟ้า	วันที่	เวลา	การดำเนินการบำรุงรักษา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ประสานงาน
1	อ้อมใหญ่ 2	27 ส.ค. 66	08.00-12.00 น. 13.00-16.00 น. 08.00-12.00 น. 13.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กบข. (ก.3)	พัชระ (086-5661526)
				ดับหม้อแปลง TP.1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , เคเบิล , รีเลย์ 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1		
				ดับหม้อแปลง TP.2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , เคเบิล , รีเลย์ 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2		
				ดับหม้อแปลง TP.1 โดยจ่ายหมานับส 22 kV. รหัส OYK1YB-01		
				ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส OYK2YB-01 (TP.1) และ OYK2YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV.		
2	กระทุ่มแบน 5	1 ก.ย. 66	08.00-16.00 น. 08.00-12.00 น. 13.00-16.00 น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดยเข้า Transfer Bus)	กบข. (ก.3)	พัชระ (086-5661526)
				บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank		
				ดับหม้อแปลง TP.1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , เคเบิล , รีเลย์ 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1		
				ดับหม้อแปลง TP.2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , เคเบิล , รีเลย์ 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2		
				ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส KCB2YB-01 , KCB2YB-02 และ KCB2YB-03 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. และทดสอบรีเลย์ 115 kV.		
3	อ้อมใหญ่ 1	5 ก.ย. 66	08.00-12.00 น. 13.00-16.00 น.	ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส KCB1YB-03 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. และทดสอบรีเลย์ 115 kV.	กบข. (ก.3)	พัชระ (086-5661526)
				ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส KCB3YB-01 , KCB3YB-02 และ KCB3YB-03 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. และทดสอบรีเลย์ 115 kV.		
				ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส KCB1YB-01 และ KCB1YB-02 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. และทดสอบรีเลย์ 115 kV.		
				บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank		
				ดับหม้อแปลง TP.1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.		
4	พุทธมณฑล 2	6 ก.ย. 66	08.00-16.00 น. 08.00-16.00 น. 08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา OLTC และทดสอบหม้อแปลง TP.1	กบข. (ก.3)	พัชระ (086-5661526)
				ดับหม้อแปลง TP.2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.		
				ดับหม้อแปลง TP.1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.		
				บำรุงรักษา OLTC และทดสอบหม้อแปลง TP.2		
				บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดยเข้า Transfer Bus)		
5	อ้อมใหญ่ 1	7 ก.ย. 66	08.00-12.00 น. 13.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.	กบข. (ก.3)	พัชระ (086-5661526)
				ดับหม้อแปลง TP.2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.		
				บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank		
				ดับหม้อแปลง TP.1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , เคเบิล , รีเลย์ 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1		
				ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส SMI2YB-01 (TP.1) และ SMI2YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV.		
6	สมุทรสาคร 9	10 ก.ย. 66	13.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , เคเบิล , รีเลย์ 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2	กบข. (ก.3)	พัชระ (086-5661526)
				ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส SMI3YB-01 (TP.2) และ SMI4YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV.		
				บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank		
				ดับหม้อแปลง TP.1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , เคเบิล , รีเลย์ 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1		
				ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส SMI1YB-01 (TP.1) และ SMI1YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV.		