



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## Switching Deadline

1 ก.ย. 66

เลขที่ ก.ต.กบข.(บพ.) /๒๕๖๖  
ชื่อผู้รับ นายพัชรนันท์ พิชราสุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่ .....  
ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(กต).....  
ตำแหน่ง ..อก.บข.(กต).....

ด้วยการไฟฟ้า..... กบข.(กต)..... จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า..... ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน..... -..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๑๑๕ เควี	๖ ก.ย. ๖๖	๐๘.๐๐ น.	๑๒.๐๐ น.	ดับไฟเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส KCB03YB-01, KCB03YB-02, KCB03YB-03 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์	-	-	นายพัชร ปานดอนลาน โทร. ๐๘๖๕๖๖๑๕๒๖
๒	๑๑๕ เควี	๖ ก.ย. ๖๖	๑๓.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ดับไฟเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส KCB01YB-01, KCB01YB-02 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์	-	-	นายพัชร ปานดอนลาน โทร. ๐๘๖๕๖๖๑๕๒๖

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพัชร ปานดอนลาน ตำแหน่ง ชผ.บพ. โทร. ๐๘๖๕๖๖๑๕๒๖

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ..... สมหมาย ชื่นด้วง.....  
( นายสมหมาย ชื่นด้วง )  
ตำแหน่ง..... อก.บข.(กต).....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓  
เรียน อก.ปบ.(กต)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ 115KV จาก KCB3YB-01 ถึง KCB3YB-02, KCB3YB-03  
ในวันที่ 6 ก.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 12:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ ๑๒๖๔/๖๖

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์..... จาก KCB1YB-01 ถึง KCB1YB-02  
ในวันที่ 6 ก.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 12:00 น. ถึง 16:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ธีรุต ญชฐ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย พัชร ปานดอนลาน

( นายธีรุต ญชฐ์ )  
๐๑๐.5 แทน ผคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ กต กปบ.(คฟ)  
เรียน อก.บข.(กต), อก.วว.(กต) ผจก. กฟค. กค.

ขั้นตอนการสวิตซ์..... ๒..... แผ่น  
แผนผังแนบ..... -..... แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. ๒ (สถานี KCB.....)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 08:00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)


รก.ปบ.(กต) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(กต)

ผคฟ.๐๒-(rev.๐๑/๒๕๖๐)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(กต) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(กต)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

- |                        |   |          |   |
|------------------------|---|----------|---|
| 1. สถานที่ทำงาน        | สถานีฯกาญจนบุรี 2 KCB01YB-01,02 KCB03YB-02,03   |          |   |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน    | 6 ก.ย. 66   | เวลา     | 08.00 น. ถึง 16.00 น.                           |
| 3. ผู้ขอทำงาน          | กบข.(ก3)  | งานที่ทำ | บำรุงรักษาเบรกเกอร์ ตามใบขอปฏิบัติงาน 1264/2566 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายธนิต บุญชู   |          | วันที่ 26 สิงหาคม 2566                          |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย   |    |          | วันที่ 26 สิงหาคม 2566                          |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย   |   |          | วันที่ 26 สิงหาคม 2566                          |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย    | 1. นายสถาพร, นายจรัสวัฒน์, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)<br>2. นายนครินทร์, นส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)<br>3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโชน (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |          |   |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	งานที่ทำ : 1. ดับไฟ KCB03YB-01,02,03 เวลา 08.00-12.00 น.(ดำเนินการที่ละวงจร)						
3	2. ดับไฟ KCB01YB-01,02 เวลา 13.00-16.00 น. (ดำเนินการที่ละวงจร)						
4	พร้อมดับไฟ KCB03YB-02,03 เวลา 08.00-12.00 น.						
5	ตรวจสอบKCB115เควี จ่ายไฟอยู่ทั้งหมด						
6	KCB03YB-03	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCB	-	เบรกเกอร์ 115 KV
7	KB2-70422	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		กฟผ.		เบรกเกอร์ 115 KV
8	KB2-70432	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		กฟผ.		เบรกเกอร์ 115 KV
9	KCB03YB-02	สับ	ปลด		KCB	-	เบรกเกอร์ 115 KV
10	KCB03YS-03	สับ	ปลด		KCB	-	ใบมีด 115 KV
11	KCB03YS-04	สับ	ปลด		KCB	-	ใบมีด 115 KV
12	KCB03YB-03	สับ	ปลด		KCB	-	เบรกเกอร์ 115 KV
13	KCB03YS-05	สับ	ปลด		KCB	-	ใบมีด 115 KV
14	KCB03YS-06	สับ	ปลด		KCB	-	ใบมีด 115 KV
15	KCB03YS-08	สับ	ปลด		KCB	-	ใบมีด 115 KV
16	KB2-70422	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		กฟผ.		เบรกเกอร์ 115 KV
17	KB2-70432	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		กฟผ.		เบรกเกอร์ 115 KV
18	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานทราบ และแจ้งปฏิบัติงานได้						
19	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานเสร็จทั้งหมดพร้อมจ่ายไฟ KCB03YB-02 ,KCB03YB-03						
20	KB2-70422	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		กฟผ.		เบรกเกอร์ 115 KV
21	KB2-70432	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		กฟผ.		เบรกเกอร์ 115 KV
22	KCB03YS-08	ปลด	สับ		KCB	-	ใบมีด 115 KV
23	KCB03YS-05	ปลด	สับ		KCB	-	ใบมีด 115 KV
24	KCB03YS-06	ปลด	สับ		KCB	-	ใบมีด 115 KV
25	KCB03YB-03	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KCB	-	เบรกเกอร์ 115 KV
26	KCB03YS-03	ปลด	สับ		KCB	-	ใบมีด 115 KV
27	KCB03YS-04	ปลด	สับ		KCB	-	ใบมีด 115 KV
28	KCB03YB-02	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KCB	-	เบรกเกอร์ 115 KV
29	KB2-70422	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		กฟผ.		เบรกเกอร์ 115 KV
30	KB2-70432	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		กฟผ.		เบรกเกอร์ 115 KV

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
31	KCB03YB-03	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCB		- เบรคเกอร์ 115 KV
32	<b>พร้อมดับไฟ KCB03YB-01</b>						
33	KCB03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCB		- เบรคเกอร์ 115 KV
34	KCB03YB-01	สับ	ปลด		KCB		- เบรคเกอร์ 115 KV
35	KCB03YS-01	สับ	ปลด		KCB		- ไบมีด 115 KV
36	KCB03YS-02	สับ	ปลด		KCB		- ไบมีด 115 KV
37	<b>แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานทราบ และแจ้งปฏิบัติงานได้</b>						
38	<b>เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานเสร็จทั้งหมดพร้อมจ่ายไฟ KCB03YB-01</b>						
39	KCB03YS-01	ปลด	สับ		KCB		- ไบมีด 115 KV
40	KCB03YS-02	ปลด	สับ		KCB		- ไบมีด 115 KV
41	KCB03YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KCB		- เบรคเกอร์ 115 KV
42	KCB03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCB		- เบรคเกอร์ 115 KV
43	<b>สิ้นสุด Switching ช่วงที่ 1</b>						
44	<b>พร้อมดับไฟ KCB01YB-01</b>						
45	KCB01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCB		- เบรคเกอร์ 115 KV
46	KCB01YB-01	สับ	ปลด		KCB		- เบรคเกอร์ 115 KV
47	KCB01YS-01	สับ	ปลด		KCB		- ไบมีด 115 KV
48	KCB01YS-02	สับ	ปลด		KCB		- ไบมีด 115 KV
49	<b>แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานทราบ และแจ้งปฏิบัติงานได้</b>						
50	<b>เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานพร้อมจ่ายไฟ KCB01YB-01 และดับไฟ KCB01YB-02 ต่อ</b>						
51	KCB01YB-03	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCB		- เบรคเกอร์ 115 KV
52	KCB01YS-01	ปลด	สับ		KCB		- ไบมีด 115 KV
53	KCB01YS-02	ปลด	สับ		KCB		- ไบมีด 115 KV
54	KCB01YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KCB		- เบรคเกอร์ 115 KV
55	KCB01YB-02	สับ	ปลด		KCB		- เบรคเกอร์ 115 KV
56	KCB01YS-03	สับ	ปลด		KCB		- ไบมีด 115 KV
57	KCB01YS-04	สับ	ปลด		KCB		- ไบมีด 115 KV
58	<b>แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานทราบ และแจ้งปฏิบัติงานได้</b>						
59	KCB01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCB		- เบรคเกอร์ 115 KV
60	KCB01YB-03	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCB		- เบรคเกอร์ 115 KV
61	<b>เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานเสร็จพร้อมจ่ายไฟ KCB01YB-02</b>						
62	KCB01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCB		- เบรคเกอร์ 115 KV
63	KCB01YB-03	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCB		- เบรคเกอร์ 115 KV
64	KCB01YS-03	ปลด	สับ		KCB		- ไบมีด 115 KV
65	KCB01YS-04	ปลด	สับ		KCB		- ไบมีด 115 KV
66	KCB01YB-02	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KCB		- เบรคเกอร์ 115 KV
67	KCB01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCB		- เบรคเกอร์ 115 KV
68	KCB01YB-03	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCB		- เบรคเกอร์ 115 KV
	<b>สิ้นสุด Switching ทั้งหมด</b>						

รายละเอียดดำเนินการบำรุงรักษาและงานตรวจซ่อมในแต่ละสถานีไฟฟ้า

ลำดับ	สถานีไฟฟ้า	วันที่	เวลา	การดำเนินการบำรุงรักษา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ประสานงาน
1	อ้อมใหญ่ 2	27 ส.ค. 66	08.00-12.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กบข.(ก.3)	พัชระ (086-5661526)
			13.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , เคบีด , รีเลย์ 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1		
		3 ก.ย. 66	08.00-12.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , เคบีด , รีเลย์ 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2		
			13.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 โดยจ่ายนามบัส 22 kV. รหัส OYK4YB-01		
2	กระทุ่มแบน 5	1 ก.ย. 66	08.00-12.00 น.	ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส OYK1YB-01 (TP.1) และ OYK2YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV.	กบข.	พัชระ (086-5661526)
			13.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 โดยจ่ายนามบัส 22 kV. รหัส OYKBVB-01		
		3 ก.ย. 66	08.00-16.00 น.	ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส OYK4YB-01 (TP.2) และ OYK3YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV.	กบข.(ก.3)	
			08.00-12.00 น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. ทั้งหมด (ดำเนินการทีละวงจร โดยเข้า Transfer Bus)		
			13.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank		
3	บึงขาคี 2	5 ก.ย. 66	08.00-12.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , เคบีด , รีเลย์ 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1	กบข.(ก.3)	พัชระ (086-5661526)
			13.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , เคบีด , รีเลย์ 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2		
		6 ก.ย. 66	08.00-12.00 น.	ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส KCB2YB-01 , KCB2YB-02 และ KCB2YB-03 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. และทดสอบรีเลย์ 115 kV.	กบข.	
			13.00-16.00 น.	ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส KCB1YB-03 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. และทดสอบรีเลย์ 115 kV.		
4	พุทธมณฑล 2	5 ก.ย. 66	08.00-12.00 น.	ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส KCB3YB-01 , KCB3YB-02 และ KCB3YB-03 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. และทดสอบรีเลย์ 115 kV.	กบข.(ก.3)	พัชระ (086-5661526)
			13.00-16.00 น.	ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส KCB1YB-01 และ KCB1YB-02 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. และทดสอบรีเลย์ 115 kV.		
		6 ก.ย. 66	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กบข.(ก.3)	
			08.00-12.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , เคบีด และรีเลย์ 22 kV.		
			13.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , เคบีด และรีเลย์ 22 kV.		
			08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา OLTC และทดสอบหม้อแปลง TP.1		
			08.00-16.00 น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. ทั้งหมด (ดำเนินการทีละวงจร โดยเข้า Transfer Bus)		
5	อ้อมใหญ่ 1	7 ก.ย. 66	08.00-12.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , เคบีด และรีเลย์ 22 kV.	กบข.(ก.3)	พัชระ (086-5661526)
			13.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , เคบีด และรีเลย์ 22 kV.		
6	สมุทรสาคร 9	10 ก.ย. 66	08.00-12.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กบข.(ก.3)	พัชระ (086-5661526)
			13.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , เคบีด , รีเลย์ 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1		
				ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส SM1YB-01 (TP.1) และ SM1YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV.	กบข.	พัชระ (086-5661526)
				ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , เคบีด , รีเลย์ 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2		
				ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส SM3YB-01 (TP.2) และ SM4YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV.	กบข.	พัชระ (086-5661526)
				ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส SM3YB-01 (TP.2) และ SM4YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV.		