



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

5 ก.ย. 67

เลขที่ ก.๓. ทยค. **126 /๒๕๖๗**
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายทวิช จันจันดี

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ทยค

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึง เวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SYA05	6 กย.67	10:00	12:00	ซ่อมแซมฯ สลักกลางคอนคร. ตันDDE.ขาด และเปลี่ยนเคเบิลสเปเซอร์	SYA05VB-01	DIS ชั่วคราว รพ.ไทรโยค	พิรวัฒน์ รื่นประเสริฐ พง.7

ด้วยการไฟฟ้า.....ไทรโยค..... จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า.....ไทรโยค..... ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟมีผลกระทบ (ไฟดับ)...บ้านเขาป่าหาม ม.๙ ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายชัยสิทธิ์ ภูมิรินทร์ ตำแหน่ง..... หน.กม. โทร.....๐๙๓-๕๖๓๖๒๕๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง กฟภ.(หากมีโอกาสชำระคคส.กรส.(ก.๓)จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำระ ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำระ
- ๒ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....
(นายทวิช จันจันดี)
ตำแหน่ง..... ผจก.กฟส.ทยค.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SYA5 จาก SYA5VB-๐1 ถึง DIS ชก. รพ.ไทรโยค.
ในวันที่ 6 ก.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 10-00 น. ถึง 12-00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1265/67

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....วรรณพงษ์ นกนด..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ..... นายชัยสิทธิ์ ภูมิรินทร์

(นายชัชวาลย์ คุ้มหนู)
๖๑ก. 5 หน. นว.๐พ.

สำหรับผู้อนุมัติ
ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)
เรียน ผจก..... กฟภ.-กมจ..... อ.ก.ว.(ก.๓)



ขั้นตอนสวิชชิง..... 1 แผ่น
แผนผังแนบ..... 1 แผ่น
คคฟ..... (สถานี.....)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งดับไฟลงใน www.pea.co.th

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	SYA05VB-01 ถึง DIS ชค.รพ.ไทรโยค(SYA05)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	6 ก.ย. 67	ระหว่าง	10.00 น.	ถึง	12.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ทยค.	งานที่ท่า	ซ่อมแซมเสาเสากลางคองข่าย	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1265/67	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวรรณพงษ์ นกเทศ			วันที่	30 สิงหาคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	30 สิงหาคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	30 สิงหาคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิศ,นายมนอช,วรรณพงษ์ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ,พิชชา (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายจิรวัดณ์,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
2	SYA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SYA		
3	SYA09R-01	Normal	Nonreclosing,Block GND		ทยค.	R	วังสิงห์
4	- ย้ายโหลด SYA05 ไปจ่ายจาก SYA09						
5	SYA06S-09	ปลด	สับ		ทยค.	DIS	ร้านครัวนายดาบ
6	DISชค.SYA05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทยค.	DIS	รพ.ไทรโยค
7	- ดับไฟเวลา 10.00น.						
8	SYA05VB-01	สับ	ปลด		SYA	CB	SYA05
9	SYA05S-01	สับ	ปลด		ทยค.	DIS	POTHEAD F.5
10	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
11	แจ้งชุดทำงาน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
12	แจ้งชุดทำงาน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
13	หลังจาก กฟส.ทยค.Test ไฟว่าดับเรียบร้อยแล้วพร้อมลง We safe เรียบร้อย						
14	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
15	SYA09R-01	Nonreclosing,Block GND	Normal		ทยค.	R	วังสิงห์
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							
16	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
17	แจ้งชุดทำงาน ปลด Short ground จุด G1						
18	แจ้งชุดทำงาน ปลด Short ground จุด G2						
19	SYA09R-01	Normal	Nonreclosing,Block GND		ทยค.	R	วังสิงห์
20	- จ่ายไฟ						
21	SYA05S-01	ปลด	สับ		ทยค.	DIS	POTHEAD F.5
22	SYA05VB-01	ปลด	สับ		SYA	CB	SYA05
23	- ย้ายโหลด SYA05 ไปจ่ายจาก SYA09						
24	DISชค.SYA05	ปลด	สับ		ทยค.	DIS	รพ.ไทรโยค
25	SYA06S-09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทยค.	DIS	ร้านครัวนายดาบ
26	SYA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SYA		
27	SYA09R-01	Nonreclosing,Block GND	Normal		ทยค.	R	วังสิงห์
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							

แผนผังดับไฟซ้อมแซมระบบฯ ทางลงไปบ้านวังโพธิ์

