

Switching Deadline

5 ต.ค. 64



เลขที่ ก.ค.ค.บ.ช. ๖๕๕/๒๐๖๔ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔
 ชื่อผู้รับ นายอภิพงษ์ วงษ์ทับทิม ตำแหน่ง สจ.ป.บ.(ก.๓)
 ชื่อผู้ส่ง นายสมเจตน์ สวัสดิ์จูง ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ฉกษ.

ด้วยการไฟฟ้า ผ่านมะขามเตี้ย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง สถานี ตำบลมะขามเตี้ย ตามแผนผังสังเขป
 แบบ จำนวน ๓ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่วันที่	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	DMA๐๖	๘ ต.ค. ๖๔	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ตัดต้นไม้คร่อมไลน์ จำนวน ๙ ต้น / ส้มกอไม้ จำนวน ๓ กอ	DIS บ้านจระเข้ เมือก รหัส DMA๐๖S-๐๔	SF๖ สีแกลดำ ทราย รหัส DMA๐๖S-๐๕	นายจงรัก สุขสำราญ

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บ้านจระเข้เมือก, บ้านลำอ่างหิน, บ้านลำนา, บ้านสวนจิว, บ้านลำทราย
 ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายณัฐเกียรติ นวลคำ ตำแหน่ง ช่าง.๓(ท.) โทร. ๐๙๙-๙๙๙๙๖๖๖๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
 ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....นายสมเจตน์ สวัสดิ์จูง.....)

ตำแหน่ง.....ผจก.กฟส.ฉกษ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
 เวียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเคอร์ DMA๐๖ DMA๐5-๐4 DMA๐5-๐5
 ในวันที่ 8.๑๐.๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๐๙.๐๐ น. ถึง 16.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1265/64
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... พิดเคอร์..... จาก..... ถึง.....
 ในวันที่..... ตั้งแต่วันที่..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

พนักงานศูนย์ นาย ขุนทอง ฉ่างนิช ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายณัฐเกียรติ นวลคำ

(.....นายณัฐเกียรติ นวลคำ.....)
 ๒๐๖.๔ ๓๓๓ ๓๓๓๓

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(คฟ.)

เวียน ผจก. กฟส. ๑๐๖

อก.บช.(ก.๓), อก.ว.ร.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
 พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ 1 แผ่น

แผนผังแบบ 1 แผ่น



ผจก. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ นครปฐม
 ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณบ้านจระเข้เผือก-สิแยกลำทราย				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	8 ต.ค. 64	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ดมข.	งานที่ทำ	ตัดต้นไม้คร่อมไลน์	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1265/2564
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายขุนทอง ฝาเงิน			วันที่	27 กันยายน 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	27 กันยายน 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	27 กันยายน 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเกษมศักดิ์, นายศุภสวัสดิ์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต 2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิช, นายมโนช 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	DMA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DMA		-
3	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 09.00 น.						
4	DMA06S-04	สับ	ปลด(ใช้ไหลดบัสเตอร์)		ดมข.		DIS บ.จระเข้เผือก
5	ตรวจสอบ SF6 DMA6S-05, DMA2S-15 ให้อยู่ตำแหน่ง OFF พร้อมล๊อคคาน						
6	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
7	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ข้อตกลงจุด จุด G1						
8	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ข้อตกลงจุด จุด G2						
9	DMA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DMA		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
10	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
11	DMA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DMA		-
12	แจ้งหน่วยงาน ปลดข้อตกลงจุด จุด G1						
13	แจ้งหน่วยงาน ปลดข้อตกลงจุด จุด G2						
14	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
15	DMA06S-04	ปลด	สับ		ดมข.		DIS บ.จระเข้เผือก
16	DMA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DMA		-
สิ้นสุด Switching							

แผนฉบับที่ ๖ บ้านจระเข้เผือก ถึง บ้านลำทราย จวงร พิศเคอร์ 6
 เพื่อตัดต้นไม้ร่วมป่า และสิ้นกอไฟ
 วันที่ 8 ต.ค. 64

