



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่.....ภ.ตท.พย.อ.ทกจ.๘๘/๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมโตทอง
ชื่อผู้ส่ง นายนิติ พิชาอุลย์

Switching Deadline
วันที่ 9 ส.ค. 65

วิญญูขอตัดไฟ

วันที่.....๑๘ เมษายน ๒๕๖๕
ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ..ผจก.กพย.อ.หัวยกระเจา

ด้วยการไฟฟ้า.....หน่วยกระเจา.....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า.....ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	BOP-08	๑๒ ส.ค.๖๕	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	พาดสายแรงสูง ๑๘๕ SAC บ.วังไผ่	DISชั่วคราว บ้านนาต้ามิ่ง	สุดไลน์แรงสูง	นายอุดมศักดิ์ จันทร์กลิ่น

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....๘๘. ราว

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายปรวโมทย์ ชาญฤทธิ์ ตำแหน่ง.....ทชง.๓ โทร.....๐๘๑-๘๔๓๘๘๖๔

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....
(.....นายนิติ พิชาอุลย์.....)
ตำแหน่ง.....ผจก.กพย.อ.หัวยกระเจา

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ศคฟ.) กพก.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ศคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ BOP8 จาก DISชั่วคราวบ้านนาต้ามิ่ง ถึง.....
ในวันที่ 12 ส.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 08.๐๐ น. ถึง 17.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1267/2565
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... รับผิดชอบ ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

(นายพรนทร สิมโตทอง)
๐๒๖.๖๓๓๖๖.๖๖

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คพ.)
เรียน ผจก.....
อก.วว.(ก.๓)



ขั้นตอนการสวิชชิง.....แผ่น
แผนผังแนบ.....แผ่น



อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก.....(สถานี.....)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น.เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	หนองตายอด					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	12 ส.ค. 65	เวลา	08.00 น.	ถึง	17.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	ภพย. หกจ.	งานที่ทำ	พาดสายแรงสูง	ตามใบขอปฏิบัติงาน 1267/2565		
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายณัฐกาญจน์ ร่มโพธิ์ทอง			วันที่	3 สิงหาคม 2565	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	3 สิงหาคม 2565	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	3 สิงหาคม 2565	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	UTG05R-02	Normal	Nonreclosing		หกจ.		R R.บ้านหัวอ่าง
3	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
4	DIS ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหดบัสเตอร์)		หกจ.		DIS บ้านนาต้ามิ่ง
5	แจ้งพื้นที่ไฟดับแก่ชุดทำงาน						
6	แจ้งหน้างานเตสไฟ ข้อตกลงราวด์ จุด G1						
7	แจ้งหน้างานเตสไฟ ข้อตกลงราวด์ จุด G2						
8	แจ้งหน้างานเตสไฟ ข้อตกลงราวด์ จุด G3						
9	UTG05R-02	Nonreclosing	Normal		หกจ.		R R.บ้านหัวอ่าง
	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
10	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
11	UTG05R-02	Normal	Nonreclosing		หกจ.		R R.บ้านหัวอ่าง
12	แจ้งหน้างาน ปลดข้อตกลงราวด์ จุด G1						
13	แจ้งหน้างาน ปลดข้อตกลงราวด์ จุด G2						
14	แจ้งหน้างาน ปลดข้อตกลงราวด์ จุด G3						
15	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
16	DIS ชั่วคราว				หกจ.		DIS บ้านนาต้ามิ่ง
17	UTG05R-02	Nonreclosing	Normal		หกจ.		R R.บ้านหัวอ่าง
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						

โหนดที่ 2
โหนดที่ 3
G3

โหนดที่ 1

โหนดที่ 4

โหนดที่ 5


โหนดที่ 6

D1

โหนดที่ 7
โหนดที่ 8


โหนดที่ 9
โหนดที่ 10

D2



โหนดที่ 11

โหนดที่ 12



นายนิธิ พิศาลย์
ผอ.กทป.อ.หัวกระเทียม

F8 POP

← โหนดที่ 13

→ โหนดที่ 14