

Switching Deadline

วันที่ 8 ส.ค. 65



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เลขที่ ก.ต.ทผก(ปบ)...../๒๕๖๕

ชื่อผู้รับ นายสมบูรณ์ สิงห์โตทอง

ชื่อผู้ส่ง นายธีระศักดิ์ เพ็ญขจร

วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

ตำแหน่ง ...อก.ปบ.(ก๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.ท่ามะกา

ด้วยการไฟฟ้า.....กฟอ.ท่ามะกา จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานแก้ไขจุดลัดวงจรและฉีดขาด...พิดเตอร์ ๔ สถานีท่ามะกา ๑ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแหวเวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	TMK ๐๔	๙ ส.ค. ๖๕	๐๘.๐๐ น	๑๗.๐๐ น.	ตัดไฟฉุกเฉินแก้ไขจุดลัดวงจรและฉีดขาด	จุดตัดเคส A	DIS TMK02S-06	นายธนวิทย์ อภิสิทธิ์เนตร โทร ๐๘๕-๘๕๖๖๔๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)...ต.ห้วยเหมียว อ.ท่ามะกา

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธนวิทย์ อภิสิทธิ์เนตร ตำแหน่ง ทพ.ปบ. โทร ๐๘๕-๘๕๖๖๔๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟท. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
 ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายธีระศักดิ์ เพ็ญขจร)

ผจก.กฟอ.ท่ามะกา

๕ 1 ส.ค. 2565

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ) กฟท.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

คคฟ พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ TMK1 จาก บดเคส A รับผิดชอบโดย TMK 2S-06
 ในวันที่ 9 ส.ค. 65 ตั้งแหวเวลา 08.00 น ถึง 17.00 น ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1269/2565

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ... พิดเตอร์... จาก... ถึง...
 ในวันที่... ตั้งแหวเวลา... น ถึง... น ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่...
 พนักงานศูนย์ นาย ณฉัตร วาณิชวิเศษ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายธนวิทย์ อภิสิทธิ์เนตร

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คคฟ)

เรียน ผจก. กฟอ.ท่ามะกา

อก.บช(ก๓), อก.วร(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
 พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายธนวิทย์ อภิสิทธิ์เนตร)
 ๐๘๕-๘๕๖๖๔๔


ขั้นตอนการสวิตซ์ 2 แผ่น
 แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี...)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
 ตั้งแหวเวลา... น เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
 รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ป้อมตำรวจห้วยเหนียว						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	9 ส.ค. 65	ระหว่าง	08.00	น.	ถึง	17.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กพอ.ทมก.	งานที่ทำ	แก้ไขลูกถ้วยและน็อตขาด			ตามใบขอปฏิบัติงาน 1269/2565	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพนิต ราชฤทธิ์นิยม				วันที่	5 สิงหาคม 2565	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	5 สิงหาคม 2565	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	5 สิงหาคม 2565	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย					<ol style="list-style-type: none"> 1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	TMK01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMK	-	L=5.0MW.
3	TMV02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMV	-	L=2.5MW.
4	ย้ายโหลด TMK01 บางส่วนไปจ่ายจาก TMV02 (ดับไฟย้ายโหลด)						
5	TMK02S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทมก.	DIS	อยู่สุพรรณชัย
6	Sw.Bypass	ปลด	สับ		ทมก.	R	หนองพลับ
7	แจ้งชุดขอทไลน์ทำการตัด DDE บริเวณริมคลองชลประทาน (ตามผังแนบ)						
8	เมื่อชุดขอทไลน์ทำการตัด DDE บริเวณริมคลองชลประทาน (ตามผังแนบ) แล้วเสร็จ						
9	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานทราบ						
10	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
11	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
12	หลังจากชุดปฏิบัติงาน Test ไฟ และ Short Ground พร้อมลงใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
13	แจ้งชุดปฏิบัติงานปฏิบัติงานได้						
14	TMK01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMK	-	-
15	TMV02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMV	-	-
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
16	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานแล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับ						
17	TMK01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMK	-	-
18	TMV02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMV	-	-
19	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1						
20	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2						
21	ยืนยันการลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						

