



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 6 ต.ค. 64

เลขที่ ก.ต.นล.(ปน.) ๑๕๑๕ /๒๕๖๔  
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์หา  
ชื่อผู้ส่ง นายวัฒนา มหารมย์

วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔  
ตำแหน่ง อก.ปน.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.บางเลน

ด้วยการไฟฟ้า.อ.บางเลน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ย้ายเสา ๒ วงจร ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน .....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ควบคุมงาน
๑.	115 เควี.	9 ต.ค.64	08.00 น.	17.00 น.	ย้ายเสาแรงสูง 2 วงจร	สถานีบางเลน	สถานีตอมตุม	นายธณณณ มีจันเพชร พงษ.๔
๒.	10 BEA	9 ต.ค.64	08.00 น.	17.00 น.	ย้ายเสาแรงสูง 2 วงจร	BEA๑๐S-๐๑	BEA๑๐S-๐๓	
๓.	06 DTM	9 ต.ค.64	08.00 น.	17.00 น.	ย้ายเสาแรงสูง 2 วงจร	BEA๐๕S-๐๑๐	BEA๐๕S-๐๓	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ) สถานีตำรวจบางเลน

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายประดิษฐ์ ไทยงามศิลป์ ตำแหน่ง ขณ.ปน. โทร. ๐๘๓-๖๓๒-๒๖๕๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสขำรด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสขำรด ๑.๒  ไม่มีโอกาสขำรด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายวัฒนา มหารมย์)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.บางเลน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คพฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปน.(ก.๓)

คพฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

115 kv

สถานีบางเลน

สถานีตอมตุม

10 BEA

BEA10S-01

BEA10S-03

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ

10, 3

พิดเตอร์ 06 DTM

จาก

BEA05S-10

ถึง

BEA05S-03

ในวันที่ 9 ต.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1270/64

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ

พิดเตอร์

จาก

ถึง

ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ .....

พนักงานศูนย์ฯ นาย สาทกร จิตรานะวัฒน์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย ประดิษฐ์ ไทยงามศิลป์  
29 ก.ย. 64

สาทกร จิตรานะวัฒน์  
(วศก 7 แทน นพ.๑๖)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปน.(คพ.)

ขั้นตอนการสวิชชิง 3 แผ่น

เรียน ผจก. กฟอ.บางเลน, กฟร.ตอมตุม, กฟอ.บางเลน

แผนผังแนบ 1 แผ่น

อก.บข.(ก.๓), อก.รว.(ก.๓) กฟอ.บางเลน, กฟร.บางเลน

คพฟ. + (สถานี .....

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม



พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ตั้งแต่วันที่ ..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปน.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปน.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	(115)สถานีฯบางเลน - สถานีฯดอนตูม , (BEA10)BEA10S-01 - BEA10S-03 , (DTM06)BEA5S-10 - BEA5S-03				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	9 ต.ค. 64	เวลา	08.00 น.	ถึง	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.บล.	งานที่ทำ	ย้ายเสาแรงสูง 2 วงจร		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1270/2564
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์			วันที่	30 กันยายน 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	30 กันยายน 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	30 กันยายน 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. นายภฤชณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายศุภสวัสดิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)</li> <li>2. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)</li> <li>3. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)</li> </ol>				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	สายส่ง 115 เควี ช่วงสถานีฯ บ้านโป่ง2 - กำแพงแสน (EGAT) ขนาดสาย 795 MCM รองรับพิกัด 162 MVA หรือประมาณ 14 MW						
3	ย้ายโหนดสถานีฯ สองพี่น้อง 2 ไปรับไฟจาก สถานีฯ อุ้มทอง (16 MW)						
4	ตรวจสอบใบมีด 115 เควี สถานีฯ สองพี่น้อง 2 รหัส SPO3YS-01,02 ให้ล๊ับอยู่						
5	OFF Throw Over ที่สถานีฯสองพี่น้อง						
6	KS-7022	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
7	1UGP02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPP		บ.อุ้มทองกรีนเพาเวอร์
8	SPO01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
9	SPO03YB-01	ปลด	ล๊ับ คง OFF Auto Reclose		SPO	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
10	SPO01YB-01	ล๊ับ	ปลด		SPO	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
11	1UGP02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPP		บ.อุ้มทองกรีนเพาเวอร์
12	SPO03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
13	ย้ายโหนดสถานีฯดอนตูมไปรับไฟจากสถานีฯกำแพงแสน (40 MW)						
14	ตรวจสอบใบมีด 115 เควี สถานีฯ ดอนตูม รหัส DTM04YS-01,02 ให้ล๊ับอยู่						
15	OFF Throw Over ที่สถานีฯดอนตูม						
16	BEA02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		
17	DTM02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		
18	DTM04YB-01	ปลด	ล๊ับ คง OFF Auto Reclose		DTM		เบรกเกอร์ 115 เควี
19	DTM02YB-01	ล๊ับ	ปลด		DTM		เบรกเกอร์ 115 เควี
20	DTM02YS-01	ล๊ับ	ปลด		DTM		ใบมีด 115 เควี
21	DTM02YS-02	ล๊ับ	ปลด		DTM	-	ใบมีด 115 เควี
22	BEA02YB-01	ล๊ับ	ปลด		BEA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
23	BEA02YS-01	ล๊ับ	ปลด		BEA		ใบมีด 115 เควี
24	BEA02YS-02	ล๊ับ	ปลด		BEA	-	ใบมีด 115 เควี
25	DTM04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		เบรกเกอร์ 115 เควี
26	KS-7022	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EGAT		
27	ย้ายโหนด DTM01 บางส่วนไปรับไฟจาก BEA07						
28	BEA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEA		
29	BEA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		LOAD 4.78 MW.

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
30	DTM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		-	
31	DTM-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		-	
32	DTM01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		-	LOAD 3.49 MW.
33	DTM08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		-	
34	BEA07R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บล.	SCADA	R	อยู่เขตการไฟฟ้า
35	DTMBVB-01	ปลด	ล๊ับ		DTM	SCADA	-	ขนานบัส
36	BEA07S-11	ปลด	ล๊ับ		กพส.	SCADA	SF6	ตรงข้าม สวนเกษตรบางเลน
37	BEA07S-06	ปลด	ล๊ับ		บล.		DIS	ชอยโทรศัพท์
38	BEA10S-02	ล๊ับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บล.		DIS	ข้างอำเภอบางเลน
39	BEA07S-11	ล๊ับ	ปลด		กพส.	SCADA	SF6	ตรงข้าม สวนเกษตรบางเลน
40	DTMBVB-01	ล๊ับ	ปลด		DTM	SCADA	-	ขนานบัส
41	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.00 น.							
42	BEA10S-03	ล๊ับ	ปลด, ล็อคคาน		บล.		SF6	ป้อมเอสโซ่
43	BEA05S-10	ล๊ับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บล.		DIS	โค้งอีซูซู
44	แจ้ง กพอ.บล. ตรวจสอบ SF6 BEA05S-03 ให้อยู่ตำแหน่ง Open พร้อมล็อคคาน							
45	BEA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEA			
46	BEA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA			
47	DTM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		-	
48	DTM-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		-	
49	DTM01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		-	
50	DTM08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		-	
51	BEA07R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บล.	SCADA	R	อยู่เขตการไฟฟ้า
52	แจ้งพื้นที่ดับกับชุดปฏิบัติงานทราบ							
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
53	เมื่อชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
54	BEA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEA			
55	BEA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA			
56	DTM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		-	
57	DTM-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		-	
58	DTM01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		-	
59	DTM08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		-	
60	BEA07R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บล.	SCADA	R	อยู่เขตการไฟฟ้า
61	เมื่อพร้อมจ่ายไฟกลับ							
62	BEA05S-10	ปลด	ล๊ับ		บล.		DIS	โค้งอีซูซู
63	BEA10S-03	ปลด	ล๊ับ		บล.		SF6	ป้อมเอสโซ่
64	ย้ายโหลด DTM01 บางส่วนกลับจาก BEA07							
65	DTMBVB-01	ปลด	ล๊ับ		DTM	SCADA	-	ขนานบัส
66	BEA07S-11	ปลด	ล๊ับ		กพส.	SCADA	SF6	ตรงข้าม สวนเกษตรบางเลน
67	BEA10S-02	ปลด	ล๊ับ		บล.		DIS	ข้างอำเภอบางเลน
68	BEA07S-06	ล๊ับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บล.		DIS	ชอยโทรศัพท์

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
69	BEA07S-11	สับ	ปลด		กพส.	SCADA	SF6	ตรงข้าม สวนเกษตรบางเลน
70	DTMBVB-01	สับ	ปลด		DTM	SCADA	-	ขนานบัส
71	BEA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEA			
72	BEA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA			
73	DTM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		-	
74	DTM-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		-	
75	DTM01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		-	
76	DTM08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		-	
77	BEA07R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บล.	SCADA	R	อยู่เกษมการไฟฟ้า
78	ย้ายโหนดสถานีฯ ตอนตุมกลับจากสถานีฯ กำแพงแสน							
79	DTM04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM			
80	KS-7022	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EGAT			
81	BEA02YS-01	ปลด	สับ		BEA			ใบมีด 115 เควี
82	BEA02YS-02	ปลด	สับ		BEA		-	ใบมีด 115 เควี
83	BEA02YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BEA		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
84	DTM02YS-01	ปลด	สับ		DTM			ใบมีด 115 เควี
85	DTM02YS-02	ปลด	สับ		DTM		-	ใบมีด 115 เควี
86	DTM02YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		DTM			เบรกเกอร์ 115 เควี
87	DTM04YB-01	สับ	ปลด		DTM			เบรกเกอร์ 115 เควี
88	BEA02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA			
89	DTM02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM			
90	On Throw Over ที่สถานีฯตอนตุม							
91	ย้ายโหนดสถานีฯ สองพี่น้อง 2 กลับจาก สถานีฯ อุทอง							
92	1UGP02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPP			บ.อุทองกรีนเพาเวอร์
93	SPO03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
94	SPO01YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPO		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
95	SPO03YB-01	สับ	ปลด		SPO		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
96	1UGP02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPP			บ.อุทองกรีนเพาเวอร์
97	SPO01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
98	KS-7022	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EGAT			

