



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ . ก.ต กนข.(รล) ๒๘๒๗/๒๕๖๔
ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธ์ุทว
ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญรณ์ สิงห์โตทอง

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(กต)
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(กต)

ด้วยการไฟฟ้า กนข.(กต) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน แก่ในระบบ SCADA สถานีไฟฟ้า ท่าวทราย ๑ ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	11VB-01	๘ ต.ค. ๖๔	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	แก้ไขระบบ SCADA โดย ดำเนินการเปลี่ยน RTU 11VB-01	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, ไม่สัมผัส GROUND	นายสาธิต พยัคฆวงศ์

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสาธิต พยัคฆวงศ์ ตำแหน่ง ข.ผ.ร.ล.กนข.(กต) โทร. ๐๘๑-๙๙๕-๕๒๑๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กสร.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง


(นายสมบุญรณ์ สิงห์โตทอง)
อก.บ.บ.(กต)

Done switching
พนักงานรับทราบแล้ว

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อ.ก.บ.บ.(กต)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1271/64
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย มงคล ทรัพย์สุวิ ประสานงานการขอตัดไฟกับ
2๙ ก.ย. ๖๔

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(คฟ)
เรียน ผจก.
อก.บ.บ.(กต), อก.ว.ว.(กต)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง แผ่น
แผนผังแนบ แผ่น
ผจก. (สถานีฯ)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ