



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

4 ก.ย. 67

(งานด่วน)

โทรสารขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓ ดมข.(กป) ๓๐๔ / ๒๕๖๗

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพิทักษ์ พิชราสุวรรณชล

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ชื่อผู้ นายจรัญ ศรีบางแพรก

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ดมข.

ด้วย กฟส.ดมข. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานก่อสร้างติดตั้งรีโครเซอร์ วงจร DMA๐๖ บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านทุ่งมะขามเฒ่า ในระบบสายส่ง/สถานีไฟฟ้า ตำบลมะขามเฒ่า ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ระบบ/สถานี	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	DMA06	๕ ก.ย. ๖๗	๐๘.๓๐	๑๖.๓๐	ก่อสร้างติดตั้งรีโครเซอร์ บ้านทุ่งมะขามเฒ่า	DMA06S-07 ทุ่งมะขามเฒ่า	DMA06S-02 บ้านท่าเสด็จ	นายประสาน ๗ ๐๘๔-๑๕๕๕๕๑๒

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บ้านทุ่งมะขามเฒ่า ต.กลอนโต อ.ด่านมะขามเฒ่า จำนวน ๑๕๐ ไร่ ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ ประสาน ประสพผล ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ดมข. โทร. ๐๓๔-๖๗๒๖๔๘, ๐๘๔-๑๕๕๕๕๑๒ พื้นที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ _____

(นายจรัญ ศรีบางแพรก)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ดมข.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ DMA06 จาก DMA6S-07 ถึง DMA6S-02
ในวันที่ 5 กย 67 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1272/67

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ _____ จาก _____ ถึง _____
ในวันที่ _____ ตั้งแต่เวลา _____ น. ถึง _____ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ _____

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ _____ จาก _____ ถึง _____
ในวันที่ _____ ตั้งแต่เวลา _____ น. ถึง _____ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ _____

พนักงานศูนย์ฯ นาย กมลกร อัครมณเฑียร ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายประสาน ประสพผล

(กอมกร อัครมณเฑียร)
๐๘.๖ กทท. นว. ๐๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส.ดมข.

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

ขั้นตอนการสวิตซ์ _____ แผ่น
แผนผังแนบ _____ แผ่น

ผจก. _____ (สถานี _____)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม ตั้งแต่เวลา _____ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บ้านทุ่งมะขามเฒ่า		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	5 ก.ย. 67	ระหว่าง	08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ตมข.	งานที่ทำ	ติดตั้งรีโครเซอร์ ตามใบขอปฏิบัติงาน 1272/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์		วันที่ 1 กันยายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 1 กันยายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 1 กันยายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพีรภัทร, นส.สุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิช, นายวรรณพงษ์, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายสุธี, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง							
1	DMA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DMA	-	LOAD 2.21 MW.
2	DMA02R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ตมข.	R	ตลาดด่านมะขามเฒ่า
ย้ายโหลด DMA06 บางส่วนไปรับไฟจาก DMA02							
4	DMA02S-15	ปลด	สับ		ตมข.	SCADA	SF6 แยกเกาะจันทร์
5	DMA06S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ตมข.	DIS	บ.ท่าเสด็จ
เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.00 น.							
7	DMA06S-07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ตมข.	DIS	ทุ่งมะขามเฒ่า
แจ้ง กฟส.ตมข.ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G1							
แจ้ง กฟส.ตมข.ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G2							
แจ้ง กฟส.ตมข.ทราบพร้อม Test ไฟว่าดับเรียบร้อยแล้วพร้อมลง We safe เรียบร้อยแล้ว							
แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ							
12	DMA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DMA	-	-
13	DMA02R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		ตมข.	R	ตลาดด่านมะขามเฒ่า
แจ้งผู้ควบคุมงานให้ปฏิบัติงานได้							
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
เมื่อ กฟส.ตมข.ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
16	DMA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DMA	-	-
17	DMA02R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ตมข.	R	ตลาดด่านมะขามเฒ่า
แจ้ง กฟส.ตมข.ทำการปลด Short Ground จุด G1							
แจ้ง กฟส.ตมข.ทำการปลด Short Ground จุด G2							
20	DMA06S-07	ปลด	สับ		ตมข.	DIS	ทุ่งมะขามเฒ่า
ย้ายโหลด DMA06 บางส่วนกลับจาก DMA02							
22	DMA06S-02	ปลด	สับ		ตมข.	DIS	บ.ท่าเสด็จ
23	DMA02S-15	สับ	ปลด		ตมข.	SCADA	SF6 แยกเกาะจันทร์
24	DMA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DMA	-	-
25	DMA02R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		ตมข.	R	ตลาดด่านมะขามเฒ่า

ผังดับไฟทำงาน

วันที่ ๕ ก.ย. ๖๗

