



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ กษษ.ก3(รล.) 2809 / 2565  
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิงห์โตทอง  
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่ 15 สิงหาคม 2565  
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.3)  
ตำแหน่ง อ.ก.บษ.(ก.3)

ด้วยการไฟฟ้า กษษ. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ทดสอบระบบ Tele Protection Distance Relay 115 kv สฟพ.อ้อมน้อย 4 Bay Line รหัส OND-04YB-01 และ OND-01YB-01 ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	OND-04YB-01	22 ส.ค. 2565	09.30 น.	16.00 น.	ทดสอบระบบ Tele Protection Distance Relay 115 kv	4YS-01	4YS-03	นายรัช เป็นวงษ์ 086-7663850
2.	OND-01YB-01	23 ส.ค. 2565	09.30 น.	16.00 น.	ศรี สถานีไฟฟ้าอ้อมน้อย 4/ปลดเบรกเกอร์ 115 kv รหัส OND-04YB-01 และ OND-01YB-01 พร้อมสวิตช์ไบเมทัลหัวท้าย	1YS-01	1YS-03	
					หมายเหตุ			

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) -

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายรัช เป็นวงษ์ ตำแหน่ง วศก.7 โทร. 086-7663850

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

1.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด  
2.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกำพล ด้อยเต็มวงศ์)

ตำแหน่ง ชก.บษ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บษ.(ก3)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ 115kv จาก OND 14B-01 ถึง OND 14S-01,03  
ในวันที่ 23 ส.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1273/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย วิศิษฐ์ วัฒนศิริวัฒน์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ทบอ.รช เป็นวงษ์  
15 ส.ค. 65

สทพร วัฒนศิริวัฒน์  
(ทบอ.รช วัฒนศิริวัฒน์)  
วศก.7 ปฏิบัติงานแทน ทบอ.รช.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ.)  
เรียน ผจก. กฟภ.อ้อมน้อย

อ.ก.บษ.(ก.3), อ.ก.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ 1 แผ่น  
แผนผังแนบ - แผ่น



ผจก. 2 (สถานี OND)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ อ้อมน้อย 4 (OND01YB-01)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	23 ส.ค. 65	เวลา	09.30 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก3)	งานที่ทำ	ทดสอบระบบ Tele protection Distance Relay ตามใบขอปฏิบัติงาน 1273/2565
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวิสิทธิ์ ชัยศาลาวิวัฒน์		วันที่ 16 สิงหาคม 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 16 สิงหาคม 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 16 สิงหาคม 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. นายเพชรตัน, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ 1 00.00 น. - 08.00 น.)</li> <li>2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช (กะ 2 08.00 น. - 16.00 น.)</li> <li>3. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ 3 16.00 น. - 24.00 น.)</li> </ol>		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ		หมายเหตุ
<b>ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง</b>								
1	SLY02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
2	OND01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OND		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
3	<b>ตรวจสอบ LOOP 115KV ของ ONA-OND-SLY-PMB-OYK "ปกติ"</b>							
4	<b>เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน เวลา 09.30 น.</b>							
5	OND01YB-01	สับ	ปลด		OND		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
6	OND01YS-01	สับ	ปลด		OND		-	ใบมีด 115 เควี
7	OND01YS-03	สับ	ปลด		OND		-	ใบมีด 115 เควี
8	<b>แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กบข.(ก3) ทราบ พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว</b>							
10	<b>แจ้งให้ กบข.(ก3) ทราบและให้ปฏิบัติงานได้</b>							
11	SLY02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
<b>สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า</b>								
<b>เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงาน เสร็จแล้ว พร้อมย้ายไหลดกลับ</b>								
12	SLY02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
13	<b>เมื่อพร้อมจ่ายไฟกลับคืนสภาพปกติ LOOP 115 KV ONA-OND-SLY-PMB-OYK</b>							
14	OND01YS-01	ปลด	สับ		OND		-	ใบมีด 115 เควี
15	OND01YS-03	ปลด	สับ		OND		-	ใบมีด 115 เควี
16	OND01YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		OND		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
17	SLY02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
18	OND01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OND		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
<b>สิ้นสุด Switching ทั้งหมด</b>								