



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(ตบ.) ๓๓๔๗/๒๕๖๖
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก.๓)

Switching Deadline

30 ส.ค. 2566

ด้วยการไฟฟ้า.....กบข.(ก.๓).....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานเปลี่ยนสวิตช์ใบมีด Riser Pole สถานีไฟฟ้าอ้อมใหญ่ ๒ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	OYK 1VB-01 OYK 2VB-01 OYK 3VB-01	2 ก.ย. 66	08.30 น.	16.30 น.	เปลี่ยนสวิตช์ใบมีด เสา Riser Pole หน้า สฟ. โดยวิธี Hotline กระเช้า	OYK 01VB-01 OYK 02VB-01 OYK 03VB-01	OYK 01S-01 OYK 02S-01 OYK 03S-01	นายณฤพนธ์ เปรมศิริ ท.ตบ.
๒.	OYK 4VB-01 OYK 5VB-01 OYK 6VB-01	3 ก.ย. 66	08.30 น.	16.30 น.	เปลี่ยนสวิตช์ใบมีด เสา Riser Pole หน้า สฟ. โดยวิธี Hotline กระเช้า	OYK 04VB-01 OYK 05VB-01 OYK 06VB-01	OYK 04S-01 OYK 05S-01 OYK 06S-01	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเศรษฐวิทย์ เปาวสันต์ ตำแหน่ง พชง.๕ ผตบ.กบข.(ก.๓) โทร 093-995-9355

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.ก.ร.ส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมหมาย ชื่นด้วง)

ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก3)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 1,2,3 จาก OYK 1,2,3VB-01 ถึง OYK 1,2,3S-01
ในวันที่ 2 ก.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1275/66
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย พันธ์ งามทรัพย์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเศรษฐวิทย์ เปาวสันต์

(นายพัทธนันท์ พิชิตราสุวรรณชล)
อ.ก.๔ กบข.ตบ.๑

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ. ๐๖๖

อ.ก.บข.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 3 แผ่น
แผนผังแนบ 2 แผ่น

ผจก. 2 (สถานี OYK)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	หน้าสถานีฯ อ้อมใหญ่ 2					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	2 ก.ย. 66	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	2 ก.ย. 66	16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กษช.(ก.3)	งานที่ทำ	เปลี่ยน Dis Pothead OYK01S-01,02S-01,03S-01			ตามใบขอปฏิบัติงาน 1275/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพนิต ราษฎร์นิยม			วันที่	25 สิงหาคม 2566	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	25 สิงหาคม 2566	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	25 สิงหาคม 2566	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายณวัฒน์, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายพิชชา, นายสุธี, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	OYK-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYK	-	-
3	OYK-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYK	-	-
4	ONC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONC	-	-
5	OYM-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYM	-	-
6	OYK01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYK	-	L=5.8MW.
7	OYK02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYK	-	L=5.3MW.
8	OYK03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYK	-	L=6.8MW.
9	OYK10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYK	-	L=2.5MW.
10	ONC05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONC	-	L=1.8MW.
11	OYM10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYM	-	L=2.5MW.
12	ย้ายโหลด OYK02 ไปจ่ายจาก OYM10						
13	OYK02S-08	ปลด	สับ		อมน.		SF6 โรงตั้ง
14	OYK02VB-01	สับ	ปลด		OYK	-	-
15	ย้ายโหลด OYK03 ไปจ่ายจาก OYK10						
16	OYKBVB-01	ปลด	สับ		OYK	-	ขนานบัส
17	OYK10S-06	ปลด	สับ		อมน.		ทีบีเอ็ม บอดี้คาร์
18	OYKBVB-01	สับ	ปลด		OYK	-	ขนานบัส
19	OYK03VB-01	สับ	ปลด		OYK	-	-
20	ย้ายโหลด OYK01 ไปจ่ายจาก ONC05						
21	ONC05S-04	ปลด	สับ		อมน.		SF6 สะพานลอยตลาดทุ่งเงิน
22	OYK01VB-01	สับ	ปลด		OYK	-	-
23	OYK01VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		OYK	-	-
24	OYK02VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		OYK	-	-
25	OYK03VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		OYK	-	-
26	OYK01S-01	สับ	ปลด		อมน.		DIS POT HEAD F.1

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ส่งการ	หมายเหตุ	
27	OYK02S-01	สับ	ปลด		อมน.		DIS	POT HEAD F.2
28	OYK03S-01	สับ	ปลด		อมน.		DIS	POT HEAD F.3
29	คง Manual OYK10,ONC05,OYM10 ขณะปฏิบัติงาน							
30	แจ้งชุดปฏิบัติงานลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว							
31	OYK-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYK		-	-
32	OYK-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYK		-	-
33	ONC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONC		-	-
34	OYM-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYM		-	-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า								
35	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานแล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับ							
36	OYK-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYK		-	-
37	OYK-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYK		-	-
38	ONC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONC		-	-
39	OYM-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYM		-	-
40	ยืนยันการลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว							
41	OYK01S-01	ปลด	สับ		อมน.		DIS	POT HEAD F.1
42	OYK02S-01	ปลด	สับ		อมน.		DIS	POT HEAD F.2
43	OYK03S-01	ปลด	สับ		อมน.		DIS	POT HEAD F.3
44	OYK01VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		OYK		-	-
45	OYK02VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		OYK		-	-
46	OYK03VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		OYK		-	-
47	ย้ายโหลด OYK01 กลับจาก ONC05							
48	OYK01VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		OYK		-	-
49	ONC05S-04	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		อมน.		SF6	สะพานลอยตลาดทุ่งเงิน
50	ย้ายโหลด OYK03 กลับจาก OYK10							
51	OYK03VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		OYK		-	-
52	OYKBVB-01	ปลด	สับ		OYK		-	ขนานบัส
53	OYK10S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS	ทีบีเอ็ม บอด้คาร์
54	OYKBVB-01	สับ	ปลด		OYK		-	ขนานบัส
55	ย้ายโหลด OYK02 กลับจาก OYM10							
56	OYK02VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		OYK		-	-
57	OYK02S-08	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		อมน.		SF6	โรงถัง
58	OYK-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYK		-	-
59	OYK-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYK		-	-
60	ONC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONC		-	-
61	OYM-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYM		-	-
62	OYK01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYK		-	-

