



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กบข.(ตบ.) ๓๓๔๗/๒๕๖๖

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นดั่ง

ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานเปลี่ยนสวิตช์ใบมีด Riser Pole สถานีไฟฟ้าอ้อมใหญ่ ๒ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่วเวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	OYK 1VB-01 OYK 2VB-01 OYK 3VB-01	2 ก.ย. 66	08.30 น.	16.30 น.	เปลี่ยนสวิตช์ใบมีด เสา Riser Pole หน้า สฟ. โดยวิธี Hotline กระเช้า	OYK 01VB-01 OYK 02VB-01 OYK 03VB-01	OYK 01S-01 OYK 02S-01 OYK 03S-01	นายณฤพนธ์ เปรมศิริ ท.ตบ.
๒.	OYK 4VB-01 OYK 5VB-01 OYK 6VB-01	3 ก.ย. 66	08.30 น.	16.30 น.	เปลี่ยนสวิตช์ใบมีด เสา Riser Pole หน้า สฟ. โดยวิธี Hotline กระเช้า	OYK 04VB-01 OYK 05VB-01 OYK 06VB-01	OYK 04S-01 OYK 05S-01 OYK 06S-01	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเศรษฐวิชัย เปาวสันต์ ตำแหน่ง พชง.๕ ผตบ.กบข.(ก.๓) โทร. 093-995-9355

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมหมาย ชื่นดั่ง)

ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก3)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ OYK 4, 5, 6 จาก OYK 4VB-01 ถึง OYK 6S-01

ในวันที่ 3 ก.ย. 66 ตั้งแต่วเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1276/66

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่วเวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อ.ก.บข.๕ เก่งมณู ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเศรษฐวิชัย เปาวสันต์

(นายอ.ก.บข.๕ เก่งมณู
๑๓ ก.ย. ๖๖ นพ.๑พ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ. อ้อมใหญ่

อ.ก.บข.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง.....แผ่น
แผนผังแนบ 1.....แผ่น

ผจก. 2 (สถานี OYK)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วเวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

หน้าที่ 1 จาก 2
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณต้น Riser Pole สถานีฯ อ้อมใหญ่ 2 (OYK04,05,06)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	3 ก.ย. 66	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.30 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	เปลี่ยนสวิตชิงใบมีด Riser Pole		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1049/2566	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศุภสวัสดิ์ เทียงผอง			วันที่	26 สิงหาคม 2566	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	26 สิงหาคม 2566	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	26 สิงหาคม 2566	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
	2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโชน			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
	3. นายสถาพร, นายจิรวัดณ์, นายพิชชา, นายสุธี, นายอมร			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	งานสวิตชิงข้างเคียง เลขที่ 1259, 1274						
2	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
3	OYK-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYK		-
4	OYK-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYK		-
5	OYK03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYK		Load 5.24 MW
6	OYK04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYK		Load 2.75 MW
7	OYK05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYK		Load 1.44 MW
8	OYK06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYK		Load 1.93 MW
9	ONA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONA		-
10	ONA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONA		Load 1.73 MW
11	ONC-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONC		-
12	ONC10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONC		Load 3.95 MW
13	ย้ายโหลด OYK04 ไปรับไฟจาก OYK03						
14	OYK03S-02	ปลด	สับ		อมน.		DIS ตรงข้ามสถานี Tie line OYK03-OYK04
15	OYK04VB-01	สับ	ปลด		OYK		CB OYK04
16	ย้ายโหลด OYK05 ไปรับไฟจาก ONA08						
17	ONA08S-05	ปลด	สับ		อมน.	SCADA	SF6 ปากซอยวินา
18	OYK05VB-01	สับ	ปลด		OYK		CB OYK05
19	ย้ายโหลด OYK06 ไปรับไฟจาก ONC10						
20	ONC10S-04	สับ	ปลด		อมน.	SCADA	SF6 บั้ม PT
21	OYK06VB-01	สับ	ปลด		OYK		CB OYK06
22	เมื่อพร้อมดับไฟ						
23	OYK04S-01	สับ	ปลด		อมน.		DIS POT HEAD F.4
24	OYK05S-01	สับ	ปลด		อมน.		DIS POT HEAD F.5
25	OYK06S-01	สับ	ปลด		อมน.		DIS POT HEAD F.6
26	OYK04VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		OYK		CB OYK04
27	OYK05VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		OYK		CB OYK05
28	OYK06VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		OYK		CB OYK06

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
29	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ พร้อมลงรายละเอียดใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว							
30	ให้ตั้ง Manual วงจร OYK03, ONA08 และ ONC10 ไว้ตลอด ขณะปฏิบัติงาน							
31	OYK-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYK		-	-
32	OYK-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYK		-	-
33	ONA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONA		-	-
34	ONC-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONC		-	-
35	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้							
***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *****								
36	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
37	OYK-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYK		-	-
38	OYK-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYK		-	-
39	ONA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONA		-	-
40	ONC-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONC		-	-
41	OYK04VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		OYK		CB	OYK04
42	OYK05VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		OYK		CB	OYK05
43	OYK06VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		OYK		CB	OYK06
44	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ							
45	OYK04S-01	ปลด	สับ		อมน.		DIS	POT HEAD F.4
46	OYK05S-01	ปลด	สับ		อมน.		DIS	POT HEAD F.5
47	OYK06S-01	ปลด	สับ		อมน.		DIS	POT HEAD F.6
48	ย้ายโหลด OYK04 กลับจาก OYK03							
49	OYK04VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		OYK		CB	OYK04
50	OYK03S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS	ตรงข้ามสถานี Tie line OYK03-OYK04
51	ย้ายโหลด OYK05 กลับจาก ONA08							
52	OYK05VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		OYK		CB	OYK05
53	ONA08S-05	สับ	ปลด		อมน.	SCADA	SF6	ปากซอยวินา
54	ย้ายโหลด OYK06 กลับจาก ONC10							
55	OYK06VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		OYK		CB	OYK06
56	ONC10S-04	สับ	ปลด		อมน.	SCADA	SF6	บีม PT
57	OYK-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYK			
58	OYK-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYK			
59	OYK03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYK			
60	OYK04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYK			
61	OYK05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYK			
62	OYK06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYK			
63	ONA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONA			
64	ONA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONA			
65	ONC-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONC			
66	ONC10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONC			
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****								

