



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.นฐ.(ปบ.) 90๙๙ /๒๕๖๔

ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า

ชื่อผู้ส่ง นายณัฏฐิ์ เขาวรรักษ์

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง รจก.(ท.) กฟจ.นครปฐม

ด้วยการไฟฟ้า กฟจ.นครปฐม จะขอตัดไฟฉุกเฉิน เพื่อเพื่อย้ายแนวเสาแรงสูงให้รอดไฟรางคู่สร้างสะพานสถานีไฟฟ้า นครปฐม ๑ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	NPT02	5 ตุลาคม 2564	09.00 น.	17.00 น.	บริเวณ RE ล้อแม็ก - สามแยก เพื่อย้ายแนวเสาแรงสูงให้รอดไฟรางคู่สร้างสะพาน	NPT2R-01 RE ล้อแม็ก	DIS ชด. สามแยกมินิบิกซี พร้อมปลด PG (โดยวิธีออฟไลน์)	นายพรมแดน สุทธิงาม ทพ. ปบ กฟจ.นคร

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มี

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายชัยศ. โพธิ์ริชต์ ตำแหน่ง ชผ. ปบ. กฟจ.นครปฐม โทร ๐๘๔-๖๖๕๕๕๓๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลโยกแก้วน่านแสงของ กฟก. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลโยกแก้วน่านแสง ๑.๑ / มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

จำเป็นต่อย้ายสายเคเบิลโยกแก้วน่านแสงของ กฟก. ด้วย

๒. ไม่มีสายเคเบิลโยกแก้วน่านแสง

(นายณัฏฐิ์ เขาวรรักษ์)

ตำแหน่ง รจก.(ท.) กฟจ.นครปฐม.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟก.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ NPT2 จาก NPT2R-01 ถึง DIS ชด. สามแยกมินิบิกซี

ในวันที่ 5 ต.ค. 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 1277/2564

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ นาย ฐนิศ มุขมู ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย ฐนิศ มุขมู

(ทพ. ฐนิศ มุขมู)
๐๘๖.5 ๓๓ ๓๓.๓๓.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟจ.นครปฐม

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี -)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน หน้าล๊อแม็ก - สามแยกมินิบิ๊กซี สามกระบือเผือก (NPT02)
2. กำหนดวันที่ทำงาน 5 ต.ค. 64 ระหว่าง 09.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟจ.นธ. งานที่ทำ ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1277/64
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายธนิศ บุญชู วันที่ 1 ตุลาคม 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 1 ต.ค. 64
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 1 ต.ค. 64
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายเพชรตน, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายฤกษ์ณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต, นายศุภสวัสดิ์ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	ย้ายโหลด NPT02 บางส่วน ศาลเจ้าหมู่ 5 - ล้อแม็ก ไปรับไฟจาก NPT08						
3	NPT-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT		-
4	NPT-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT		-
5	NPT02R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		นธ.	R	R-ล้อแม็ก
6	NPT08R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		นธ.	R	R-ทุ่งน้อย
7	NPT02S-15	ปลด	สับ		นธ.	SF6	ศาลเจ้าหมู่ 5
8	NPT02R-01	สับ	ปลด		นธ.	R	R-ล้อแม็ก
9	ให้ปลดใบมิตด้านออกไลน์ ของรีโคลสเซอร์ NPT02R-01 ออก						
10	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.00 น.						
11	Dis ชค.NPT02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นธ.		DIS สามแยกมินิบิ๊กซี สามกระบือเผือก
12	แจ้ง ฮอทไลน์ปลดจุดจัม วงจร NPT02 สามแยกมินิบิ๊กซี สามกระบือเผือก ได้						
13	เมื่อฮอทไลน์ปลดจุดจัมแล้วเสร็จ แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ ช่างหน้างานทราบ						
14	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
15	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
16	NPT-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT		-
17	NPT-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT		-
18	NPT08R-01	Nonreclosing	Normal		นธ.	R	R-ทุ่งน้อย
19	*** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก ***						
20	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
21	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1						
22	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2						
23	NPT08R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		นธ.	R	R-ทุ่งน้อย
24	แจ้ง ฮอทไลน์ ทำการจัม จุดจัมสามแยกมินิบิ๊กซี สามกระบือเผือกเข้าได้ เมื่อจัมเดดแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
25	Dis ชค.NPT02	ปลด	สับ		นธ.		DIS สามแยกมินิบิ๊กซี สามกระบือเผือก
26	ย้ายโหลด NPT02 บางส่วน ศาลเจ้าหมู่ 5 - ล้อแม็กกลับคืนจาก NPT08						
27	NPT-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT		-
28	NPT-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
29	ให้สับไม้มิตด้านออกไลน์ ของรีโคลสเซอร์ NPT02R-01 เข้าได้							
30	NPT02R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		นฐ.		R	R-ล้อยแม็ก
31	NPT02S-15	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นฐ.		SF6	ศาลเจ้าหมู่ 5
32	NPT-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT		-	-
33	NPT-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT		-	-
34	NPT08R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		นฐ.		R	R-ฟุ้งน้อย
35	NPT02R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		นฐ.		R	R-ล้อยแม็ก
36	*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							

แผนผังขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ของ กฟจ. นครปฐม

บริเวณ แยกน้ำหยด เพื่อย้ายแนวเสาแรงสูงให้รอดไฟรางคู่สร้างสะพาน วันที่ 5 ตุลาคม 2564

